



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi **gydymo paskirties pastato Taikos pr. 76, Klaipėda, kapitalinio remonto ir kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštelės) statybos darbų su darbo projekto parengimu pirkimo atviro (tarptautinio) konkurso būdu (CVP IS ID 7299015) sąlygų** aprašo 54 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

Projektinė situacija: Techninio projekto, lietaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje, lietaus akumuliacijai numatyta naudoti plastikinių kasečių sistemą.

Prašymas patikslinti: prašome patvirtinti, kad rangovas lietaus akumuliacijai gali vertintis alternatyvų, ne prastesnių parametru sprendinį – plieninį spirališkai gofruotą rezervuarą, pagamintą iš cinko ir polimerine danga dengto plieno (atitinka LST EN 10346, bei LST EN 10169 standartų reikalavimus). Plieninių gofruotų rezervuarų, padengtu cinko ir polimerine danga, ilgaamžiškumas agresyvioje aplinkoje siekia 100 ir daugiau metų. Plieniniai spirališkai gofruoti rezervuarai turi gamybos kontrolės atitikties sertifikatus, išduotus nepriklausomų laboratorijų ir yra ženklinami CE ženklu. Stipri plieninė gofruota rezervuaro konstrukcija leidžia pagamintus rezervuarus įrengti automobilių apkrovų zonoje (važiuojamoje dalyje ar automobilių parkavimo zonoje) esant 10 metrų ar didesnei grunto apkrovai, neįrengiant gelžbetoninės apkrovų paskirstymo plokštės.

Atsakymas:

Nepatvirtiname. Techninio projekto LVN dalyje numatytų projekto sprendinių nekeičiame, prašome įsivertinti lietaus akumuliacijos talpą, kuri numatyta techninio projekto LVN dalyje.

2. Klausimas:

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose nustatytą kvalifikacijos reikalavimą Nr. 18.2., kad tiekėjas per paskutinius 5 metus turi būti įvykdęs vieno objekto (ypatingojo ar neypatingojo statinio kategorijos, negyvenamųjų ir (ar) gyvenamųjų pastatų) naujos statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto darbus už ne mažiau kaip 10 000 000 Eur be PVM, prašome patikslinti ar tiekėjas gali remtis tebevykdoma sutartimi, jeigu iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal ją jau yra faktiškai atlikta darbų, už ne mažesnę kaip 10 000 000 Eur be PVM vertę, ir užsakovas gali pateikti pažymą apie tinkamą šių darbų vykdymą?



Atsakymas:

Ne, konkurso sąlygų 18.2 p. nustatyta, kad darbai, kuriais grindžiama tiekėjo patirtis, turi būti užbaigti. Atliktų darbų sąrašė (konkurso sąlygų 8 priedas) reikalaujama pateikti statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą datą ir numerį (jei toks dokumentas buvo privalomas pagal teisės aktų reikalavimus).

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Artūras Andriejauskas, tel. +37046445529, el. p. arturas.andriejauskas@klaipeda.lt
Milda Butkuvienė, tel. +37046445511, el. p. milda.butkuviene@klaipeda.lt

