

UAB „DS-1“

Eksploatacijos tarnyba

2024 m. birželio mėn. 05 d.

DUJOTIEKIO IZOLIACIJOS PAŽEIDIMO NUSTATYMO  
AKTAS Nr. 1Atlikus skirstomųjų dujotiekių ir įvadų izoliacijos tikrinimą prietaisu radiodetection TX-150 PCM trasojeNr. — / ruože Nr. — / adresu AB „Vilniaus šilumos tinklai“pošėminis dujotiekis DN 600 mm DSS iki E-3 nustatytas izoliacijos pažeidimas.

## Nustatyto izoliacijos pažeidimo charakteristika:

Dujotiekio slėgis ☒ didelis ☐ vidutinis 1 kat. ☐ vidutinis 2 kat. ☐ mažas

☐ važiuojama dalis ☐ šaligatvis ☐ asfaltas ☒ žalias plotas ☒ kitas

Izoliacijos pažeidimo pririšimo eskizas:

Priidedamos schemas - eskizas (5 taškai)Tikrinimo darbus atliko specialistas Romualdas Januškevičius (parašas)

(pareigos, vardas, pavardė)

2024 m. birželio mėn. 05 d.

