



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINIS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188764867, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams Nr.
] Nr.

pateikiama CVP IS priemonėmis

**DĖL EKSTREMALIAUS SPORTO CENTRO STATYBOS S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 29 A KAUNE
DARBŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU**

Vadovaujantis ekstremalaus sporto centro statybos S. Dariaus ir S. Girėno g. 29 A Kaune darbų pirkimo atviro konkurso būdu bendrųjų sąlygų 5.2 ir 5.4 punktais bei pateiktais projektuotojų atsakymais, pateikiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir patiksliname pirkimo dokumentus:

1. Klausimas. Projekto, lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies, techninių specifikacijų, 3.2.4 (PVC perforuoti drenažo vamzdžiai) skyriuje, nurodomi geotekstilės skirtos drenažo vamzdžių apvyniojimui reikalavimai. Tačiau jie neatitinka MTR 2.02.01:2006 reikalavimų.

Prašome patvirtinti, kad vertinant minėtą medžiagą, reikia vadovautis MTR 2.02.01:2006 „MELIORACIJOS STATINIAI. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI“, suvestinė redakcija nuo 2022-11-22, 7 lentelės reikalavimais.

Atsakymas. Patvirtiname, kad vertinant minėtą medžiagą, reikia vadovautis MTR 2.02.01:2006 „MELIORACIJOS STATINIAI. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI“, suvestinė redakcija nuo 2022-11-22, 7 lentelės reikalavimais. Pakoreguotos drenažo vamzdžio geotekstilės techninės specifikacijos, 05.1 435-00-TP-LVN.TS, darbų kiekių žiniaraštis 05.1 435-00-TP-LVN_A laida (113p.). Pridedama projekto dalis 5.1 435-00-TP-LVN_A laida, darbų kiekių žiniaraštis 05.1 435-00-TP-LVN_A laida.

2. Klausimas. Ar visos medienos kiekis turi būti impregnuojamas vakuuminiu būdu. Ar nėra perteklinis reikalavimas jeigu visi elementai bus po stogu? Jeigu dalis bus lauke, tuomet kurie elementai bus eksplotuojami lauko sąlygom? Kokia impregnavimo klasė - 3 AB ar 4 A ?

TS.6.4. MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ PAVIRŠIAUS APSAUGA

Visa statybinė mediena turi būti apdorota nuo biologinio poveikio atitinkamomis priemonėmis.

Apsaugos priemonės turi būti parinktos 3 pavojingumo klasei (pagal EN 335) bei atitikti LST EN 351-1 ir LST EN 460 standartų reikalavimus. Apdorotos medienos tyrimai turi būti atliekami pagal EN 351-2 reikalavimus.

Mediena turi būti gerai išdžiovinta (LST 1408), po to impregnuojama sertifikuotu vakuuminiu būdu.

Atsakymas. Visas kiekis pagal turi būtų impregnuojamas vakuuminiu būdu, kadangi dalis medinių konstrukcijų numatomos eksploatuoti atvira ore, o dalis nešildomose patalpose. Reikalavimas nėra perteklinis. Impregnavimo klasė - 3 A.

3.Klausimas. Ar galima naudoti betono spalvos asfaltą AC 8 VN, vietoje projekte nurodyto AC 8 VE, jei atitinka techninius reikalavimus.

Atsakymas. Taip, galima.

4.Klausimas. Pagal projektą po betono dangomis numatytas pagrindas, kurį sudaro „Viršutinė ŠNS dalis, surišta hidrauliniiais rišikliais“. Tokio dydžio plotų įrengimas **yra labai brangus**. Prašau leisti vertinti tą pačią reglamento lentelę ir klasę atitinkančią konstrukciją lentelėje pažymėtą nr. 4 (21 cm betono+21 cm AŠAS), papildant DKŽ šios alternatyvos eilutėmis.

Atsakymas. Prašome vertinti projekte pateiktą detalę.

5.Klausimas. Prašau pateikti šios dangos konstrukciją:

1.22	ACO korys vejos sustiprinimui gaisrinio automobilio pravažiavimui TS.2; 3	m ²	251
------	---	----------------	-----

Atsakymas. Aiškinamojo rašto 26 psl. papildyta dangos konstrukcijos detale. Pridedama projekto dalis 2.435-00TP-SP B laida, darbų kiekių žiniaraščio 02.435-00-TP-SP A laida.

Taip pat, atkreipiame dėmesį, kad projektuotojas pakoregavo projekto Vidaus VN dalies sprendinius (patikslinti lietaus surinkimo vamzdynų skersmenys bei ilgiai, 5.1 435-01,02-TP-LVN, darbų kiekių žiniaraštis 05.1 435-01,02-TP-LVN (121-137p, 141p.).

Pridedama projekto dalis 5.1 435-01,02-TP-LVN_A laida, darbų kiekių žiniaraštis 05.1 435-01,02-TP-LVN_A laida.

Taip pat pagal 2026-04-29 rašto Nr. 32-2-119 2 klausimo atsakymą patikslinta projekto technologinės įrangos dalis. Pridedama projekto dalis 15 435-TI-TPS A laida ir darbų kiekių žiniaraštis 15 435-00-TI-TPS_A laida.

PRIDEDAMA:

1. Projekto dalis 05.1 435-00-TP-LVN_A laida;
2. Darbų kiekių žiniaraštis 05.1 435-00-TP-LVN_A laida;
3. Projekto dalis 05.2 435-01,02-TP-VN_A laida;
4. Darbų kiekių žiniaraštis 05.2 435-01,02-TP-VN_A laida.;
5. Projekto dalis 15 435-TI-TPS A laida;
6. Darbų kiekių žiniaraštis 15 435-00-TI-TPS_A laida;
7. Projekto dalis 2.435-00TP-SP B laida;
8. Darbų kiekių žiniaraštis 02.435-00-TP-SP A laida.

Skyriaus vedėja

Daiva Čeponienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL EKSTREMALIAUS SPORTO CENTRO STATYBOS S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 29 A KAUNE DARBŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-05-04 Nr. 32-2-122
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akcinės bendrovės, UAB, IAB'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Čėponienė vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-04 12:02
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-05-04 12:02
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-24 18:38 - 2027-03-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260423.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-05-04)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-05-04 nuorašą suformavo Asta Kudirkienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-05-04 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“