

**VIEŠOJO PIRKIMO
„REANIMACIJOS IR INTENSYVIOS TERAPIJOS II SKYRIAUS (B KORPUSAS)
PAPRASTOJO REMONTO DARBAI (NR. 9197)“
SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI**

Perkančioji organizacija, pagal Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (*toliau – CVP IS*) priemonėmis gautą tiekėjo klausimą dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo, teikia toliau nurodomą atsakymą.

2025-01-10 CVP IS pranešimas Nr.24804


Klausimas (*kalba netaisyta*)

Prašome nurodyti ar bus paprastojo remonto darbų metu yra Būtinybė keisti išorinius langus, Išorės ir vidaus palangės. Jei taip Prašome pateikti specifikacijas.

Atsakymas

Informuojame, kad išorinių langų keisti nereikia. Tvarkant langų angokraščius būtina patikrinti ir, esant poreikiui, sutvarkyti tarpus tarp sienos ir lango rėmo, užpurškiant montažinėmis poliuretano putomis. Visi langų angokraščiai lyginami, klijuojamos (*ne mažiau kaip 20 mm storio*) ekstruzinio putų polistireno plokštės, kad būtų uždengtas tarpas tarp lango rėmo ir sienos. Angokraščių plokštumos armuojamos, statomi išoriniai glaistymo kampai (*žr. mazgo Nr.1 detalę*). Išorės skardinės palangės nedemontuojamos. Vidinės betoninės palangės remontuojamos ir apdailinamos pagal darbų užduoties aprašą. Betoninės palangės, kurios patenka į šildomų sienų zoną, yra nupjaunamos lygiai su sienos plokštuma, o palangių paviršius apdailinamas sienine apdailine medžiaga.

Mazgas Nr.1



Pagarbiai
Viešųjų pirkimų komisija