



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINIS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188764867, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams Nr.
] Nr.

pateikiama CVP IS priemonėmis

**DĖL EKSTREMALIAUS SPORTO CENTRO STATYBOS S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 29 A KAUNE
DARBŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU**

Vadovaujantis ekstremalaus sporto centro statybos S. Dariaus ir S. Girėno g. 29 A Kaune darbų pirkimo atviro konkurso būdu bendrųjų sąlygų 5.2 ir 5.4 punktais bei pateiktais projektuotojų atsakymais, pateikiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir patiksliname pirkimo dokumentus:

1. Klausimas. Patikslinkite daugiasluoksnės fasadinė plokštės technines specifikacijas. Projekto SA dalies 3.2.1 punkte nurodyta šilumos perdavimo koeficiento $U \leq 0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, tačiau su vertikaliu ir paslėptu plokščių montavimu ši reikšmė nepasiekama, prašome patikslinti. Taip pat patikslinkite ar nurodoma korozijos klasė, išorė nemažesnė kaip C4, nėra perteklinis reikalavimas.

Atsakymas: Patikslintos daugiasluoksnės plokštės techninės specifikacijos, nurodant 170 mm (+/- 20 mm) storio gaminį, $U \leq 0,11 \text{ W/m}^2\text{K}$. Patikslintas techninių specifikacijų 3.2.1 punktas (435-01,02-TP-SA.TS 12 psl.). Nurodomas išorės korozijos klasės reikalavimas parinktas pagal pastato naudojimo paskirtį, reikalavimas nėra perteklinis. Pridedama patikslinta projekto dalis 3.2 435-01,02-TP-SA C laida ir darbų kiekių žiniaraštis 03. 435-01,02-TP-SA C laida.

2. Klausimas. Žiniaraštyje skyriuje 12. Lubų apdaila 12.4. poz. Nurodyta akustinė lamelės (TS. 4.5.3), tačiau projekto TS 4.5.3 nurodoma, kad tai yra Akustiniai elementai kabinami nuo lubų. Patikslinkite ar kabinama vertikaliai ar horizontaliai. Patikslinkite plokštės storį ar tikrai 20mm, o ne 40mm. Pateikite išdėstymo schemą.

Atsakymas: Žiūrėti 2026-04-30 atsakymų tiekėjams Nr. 32-2-120 1 klausimo atsakymą. Turėtų būti akustiniai elementai, kaip nurodyta techninėse specifikacijose. Visur, išskyrus ekstremalaus sporto erdvę, elementai kabinami horizontaliai. Sporto erdvėje, 1-14 patalpoje, akustiniai elementai kabinami vertikaliai **kas 60 cm** į kas antrą tarpą tarp santvarų. Kabinimo schema pateikiama brėžinyje 435-TP-01,02-SA.B-6008.

3. Klausimas. Sklypo plano žiniaraštyje poz. 1.19 nurodytas rampos įrengimas – 91,5m. Pateikite technines specifikacijas, brėžinius.

Atsakymas: Žiniaraščio pozicija panaikinta, šis elementas yra SK dalies apimtyje. Sąnaudų žiniaraščio pozicijoje kiekis pakeistas, nurodant „0“.

Pridedama patikslinta projekto dalis 2. 435-00-TP-SP C laida ir darbų kiekių žiniaraštis 02.435-00-TP-SP B laida.

4. Klausimas. Detalizuokite meninės iliustracijos ant esamos perdangos įgyvendinimą.

Atsakymas: Iliustracijos sukūrimui ir atlikimui turi būti parinktas menininkas, dirbantis su tokio tipo iliustracijomis (grafiti, gatvės fasadų piešiniai, "street art" ir pan.), daromomis ant didelių sienų arba lubų.

5. Klausimas. Detalizuokite pirmos pagalbos patalpos įrangos technines specifikacijas.

Atsakymas: Įranga bus perkama atskiru pirkimu, sąnaudų žiniaraščio pozicijoje kiekis pakeistas, nurodant „0“. Pridedama patikslinta projekto dalis 3.2 435-01,02-TP-SA C laida ir darbų kiekių žiniaraštis 03.435-01,02-TP-SA C laida.

6. Klausimas. Projekto SP dalyje KITI ELEMENTAI. Prašome pateikti technines specifikacijas šių įrenginių. Ar šie darbai neturėtų būti priskirti prie Technologinės įrangos dalies?

24	Technologinis įrenginys- kopimo siena	TS	vnt	1
25	Technologinis įrenginys- sraigė	TS	vnt	1
26	Technologinis įrenginys- parkūro aikštelė	TS	vnt	1

Atsakymas. Kopimo sienos aprašymas pateiktas SP dalies techninių specifikacijų 435-00-TP-SP.TS 24 lape, aprašymas papildytas. „Sraigė“ išimta iš SP dalies žiniaraščio ir techninių specifikacijų, šio įrenginio techniniai duomenys pateikiami Technologinės dalies techninėse specifikacijose 18 lape „TS.5. “HELIX” ERDVĖ. MEDŽIAGŲ, APDAILOS, ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“ (435-00-TI-TPS.TS), taip pat pateikiamas brėžinys „435-00-TI-TPS.B-001“ „HELIX“ IŠDĖSTYMO PLANAS. Sklypo plano dalies techninės specifikacijos papildytos Parkūro aikštelės specifikacija 435-00-TP-SP.TS, 25 lapas.

Pridedama patikslinta projekto dalis 2.453-00-TP-SP C laida ir darbų kiekių žiniaraštis 02.435-00-TP-SP B laida.

7. Klausimas. Koks bendras išvežamų šiukšlių kiekis tonomis objektas?



Atsakymas. Orientaciniai šiukšlių ir statybinio laužo kiekiai yra nurodyti PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIES aiškinamajame rašte, 16-19 psl. (pdf bylos 25-28 lapai).

8. Klausimas. Prašome pateikti Laipiojimo sienelių specifikacijas, vizualizacijas.

21.8.	4. Laipiojimo sienelių pastato viduje ant laikančiųjų konstrukcijų įrengimas: konstruktyvui naudojama gegninė mediena. Tvirtinama ankeriais. Pagrindui naudojama nemažiau 18mm beržo fanera, paruošta su cinkuotomis M10 įvėrimis kybių tvirtinimui. Pagrindas dažoma strinčiais atspariais dažais. Atitinka LSTEN 12572-1 2017.		m ²	600
21.9.	5. Apsauginis čiužinys: čiužinys dengtas tentu arba kilimine danga. Atitinka BSEN 12572-2:2017.		m ²	150
21.10.	6. Laipiojimo sienelių pastato viduje ir apsauginio čiužinio transportavimo ir montavimo darbai.		m ²	600

Atsakymas. Laipiojimo sienelėms pateiktas bendras sienų plotas. Sienelių įrengimas turi būti atliekamas specialistų, įgyvendinančių tokio tipo objektus.

9. Klausimas. Projekto SA dalyje nurodytos daugiasluoksnės plokštės Kingspan kurių U vertė mažiau arba lygu 0,10 W/m²K. Šių medžiagų Tiekėjai nurodo, kad negalima pagaminti tokių plokščių 150mm PIR su tokia verte ir paslėptu montavimu. C4 korijos klasė labai išbrangina šią poziciją. Siūlome mažinti technines specifikacijas iki 0,15 vertės ir C3 padengimu.

Plokštės storis	150, mm
Skardos storis, išorė / vidus	0,6 mm, / 0,4 mm
Plotis	1
Šilumos perdavimo koeficiento U	≤0,10 W/m ² K
Vandens pralaidumas	A
Oro pralaidumas	0,5 m ³ /m ² h
Vandens garų pralaidumas	Nelaidi
Ore sklindančio garso izoliavimo rodiklis Rw(C, Ctr)	25 (+-1;) dB
Išorinės skardos profiliacija	Micro 
Vidinės skardos profiliacija	Flat 
Korozijos klasė, išorė / vidus	nemažesnė kaip C4 / nemažesnė kaip C3
UV atsparumas, išorinis paviršius	RUV 4

Atsakymas. Žiūrėti 1 klausimo atsakymą.

10. Klausimas. Prašome pateikti Daugiasluoksnių panelių T.S. parapetų apsiuvimui.

Atsakymas. Techninės specifikacijos papildytos punktu (435-01,02-TP-SA.TS 12 psl.).

Pridedama patikslinta projekto dalis 3.1 435-01,02-TP-SA C laida.

11. Klausimas. SA dalies excel žiniaraštyje skyriuje 13. Karkasinės pertvaros – TS 4.46.1 poz. 13.6. nurodytas 150 mm karkasas. (PrTD-6). Pagal projekte pateiktą detalę PrTD-6 karkaso storis 75 mm. Patikslinkite.

Atsakymas: Darbų kiekių žiniaraštis patikslintas pagal detalę. Pridedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis 03.435-01,02-TP-SA C laida.

12. Klausimas. SA dalies excel žiniaraštyje skyriuje 13. Karkasinės pertvaros – TS 4.46.1 poz. 13.7. nurodytas oro tarpas 250 mm. Viso ploti 400 mm. (PrTD-7). Pagal projekte pateiktą detalę PrTD-7 oro tarpas 150 mm. Viso plotis 370 mm. Patikslinkite.

Atsakymas: Darbų kiekių žiniaraštis patikslintas pagal detalę. Pridedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis 03.435-01,02-TP-SA C laida.

13 Klausimas. Darbų kiekių žiniaraščio „15_435-00-TI-TPS.xlsx“ ir projekto „435-00-TI-TPS,ŽIN“ poz.Nr. 1.5; 1.6; 1.7; 2.6; 2.7; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 4.6; 4.7; 4.8; 5.6; 5.7; 6.7; 6.8; 6.9; 7.5; 7.6; 7.7; 8.6; 8.7; 9.5; 10.5 nurodytos konstrukcinės medienos stiprumo klasės C16/C25, C16/C26, C16/C27, C16/C28. Bet tokių stiprumo klasių nėra. Patikslinkite konstrukcinės medienos stiprumo klasę.

Atsakymas: Vidaus naudojimui: džiovinta spygliuočių konstrukcinė mediena, stiprumo klasė C24 (grebėstai gali būti C16). Lauko arba drėgmės veikiamoms zonoms: impregnuota spygliuočių konstrukcinė mediena, stiprumo klasė C24 (grebėstai gali būti C16). Pridedama patikslinta projekto dalis 435-TI-technologine įranga B laida ir darbų kiekių žiniaraštis 15.435-00-TI.TPS B laida (žiniaraštyje taip pat patikslintos eilutės, kuriose per klaidą buvo nurodyti dvigubi mato vienetai).

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad 2026-05-04 atsakymuose tiekėjams buvo patikslinta žiniaraščio 02.435-00-TP-SP pozicija:

1.12.1	Asfalto danga (betono spalvos) AC8VE arba AC8VN -2,5 cm	TS.2; 3	m ²	332
--------	---	---------	----------------	-----

Tačiau per klaidą liko nepakoreguotos likusios asfalto pozicijos: 1.13; 1.14 ir vietoje klaidingai nurodyto AC 8 VE asfaltbetonio turi būti AC 8 VL (lengvos apkrovos asfaltbetonis). Viršutiniam sluoksniui pageidaujama danga yra spalvotas AC8VL, tačiau žinant, kad tai galimai bus

labai brangus sprendimas, žiniaraštis buvo pakoreguotas ir įdėta alternatyva, leidžianti naudoti AC8VN. Apatiniam sluoksniui lieka dviračių takams tinkamas AC 8 VN asfaltbetonis. Viršutinis sluoksnis numatytas su spalva, todėl detalėje paliekami 2 asfalto sluoksniai. Taip pat žiniaraštis papildytas pozicijomis 1.13.2.1 ir 1.14.2.1 „Gruntavimas bitumine emulsija“. Pridedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis 02.435-00-TP-SP B laida.

Tiekėjų patogumui pridedami aktualūs žiniaraščiai viename faile. Pridedamas failas aktualūs žiniaraščiai 05.06.

PRIDEDAMA:

1. Projekto dalis 3.2 435-01,02-TP-SA C laida;
2. Projekto dalis 3.1 435-01,02-TP- SA C laida;
3. Projekto dalis 2. 435-00-TP-SP C laida;
4. Darbų kiekių žiniaraštis 03.435-01,02-TP-SA C laida;
5. Darbų kiekių žiniaraštis 02. 435-00-TP-SP B laida;
6. Projekto dalis 435-TI-technologine įranga B laida;
7. Darbų kiekių žiniaraštis 15.435-00-TI.TPS B laida;
8. Failas aktualūs žiniaraščiai 05.06.

Skyriaus vedėja

Daiva Čeponienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL EKSTREMALIAUS SPORTO CENTRO STATYBOS S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 29 A KAUNE DARBŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-05-06 Nr. 32-2-128
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akcinės bendrovės, UAB, IAB'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Čėponienė vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-06 16:46
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-05-06 16:46
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-24 18:38 - 2027-03-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260423.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-05-06)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-05-06 nuorašą suformavo Asta Kudirkienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-05-06 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“