

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

Pranešame, kad gautas klausimas Aukštrakių 110-10 kV transformatorių pastotėje RAA ir TSPĮ įrenginių keitimo darbų pirkime (toliau – Pirkimas), į kurį pateikiamas atsakymas:

Klausimas: Pagal techninės užduoties 8.1.1.1.1 punktą prašome patikslinti ar Aukštrakių TP tiekiamam MPL-VPN maršrutizatoriui reikalingas LTE/5G modulis kartu su antenomis?

Atsakymas: Taip, reikalingas.

Vadovaujantis Bendrųjų Pirkimo sąlygų 8.4 p., Pasiūlymų pateikimo terminas **pratęsiamas iki 2026 m. gegužės 15 d. 13.00 val.**

Rugilė Endzinaitė, tel. +370 638 35485, el. p. rugile.endzinaite@litgrid.eu