

TVIRTINU

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono vadas

plk. lt. Mindaugas Juotkus

ORO KONDICIONIERIAUS FILTRO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025- Nr. TS-
Marijampolė

Prekės pavadinimas	Specialieji reikalavimai
Oro kondicionieriaus filtras	Oro kondicionieriaus filtro matmenys: Aukštis – 695 mm; Plotis – 580 mm; Gylis – 47 mm. Filtravimo plotas – ne mažiau kaip 1,387 m ² . Nominalus oro srautas – ne mažiau kaip 2870 m ³ /h. Pradinis slėgis – ne mažiau kaip 39 Pa. Galutinis slėgis – ne mažiau kaip 200 Pa. Pralaidumas – ne mažiau kaip 75 %. Filtrai turi būti G4 filtravimo klasės, kurie sulaiko vidutinio dydžio sintetines dulkes.

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, šalys susitaria mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS), nebent Sutartyje ir jos prieduose numatyta kitaip. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai turi būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus. Tiekėjas prekes turi pristatyti ne piko metu (pvz.: nuo 9.00 val. iki 11.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 16.00 val. Penktadienį nuo 9.00 val. iki 11.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 15.00 val.).

Štabo S4 skyriaus Įsigijimo poskyrio
Įsigijimų vyresnysis specialistas

gr. Karolis Sabalas