

1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
Apsauginė ir gaisrinė signalizacija					
1.	Apsaugos – gaisro signalizacijos centralės išplėtimo modulis	Žr. TS 1.2-1	vnt	1	
2.	Valdymo pultelis	Žr. TS 1.2-2	vnt	1	
3.	Judesio daviklis (lauko)	Žr. TS 1.2-3	vnt	1	
4.	Magnetinis kontaktas	Žr. TS 1.2-4	vnt	1	
5.	Kombinuotas dūmų/temperatūros daviklis	Žr. TS 1.2-5	vnt	2	
6.	Gaisro detektoriaus bazė	Žr. TS 1.2-6	vnt	2	
7.	Rankinis gaisro signalizatorius	Žr. TS 1.2-7	vnt	1	
8.	Kabelis 6x0,5 mm ²	Žr. TS 1.2-8	m	38	
9.	Kabelis STP 4x2x0,5 mm ²	Žr. TS 1.2-9	m	44	
10.	Kabelis 2x0,8 mm ² E60	Žr. TS 1.2-10	m	31	
11.	Instaliacinis kanalas 40x25	Žr. TS 1.2-11	m	20	
12.	Montavimo derinimo darbai		kompl	1	
13.	Užsakovo personalo instruktavimas objekte		kompl	1	

Pastabos:

1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai yra apytiksliai ir turi būti tikslinami darbo projekto metu.
2. Rangovas pateikdamas pasiūlymą turi sutikslinti medžiagų kiekių žiniaraščius su skirstomojo punkto rekonstrukcijos sprendiniais ir esant reikalui papildomai įsivertinti medžiagas, remiantis savo praktine patirtimi.

0	2025-10	Statybos leidimui (konkursui)
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
		Gamybos, pramonės (energetikos) paskirties pastato ir elektros įrenginių rekonstravimo, Vilnius, Popieriaus g. 30, projektas
		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
		Sąnaudų kiekių žiniaraštis
		LAIDA
		0
	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO
lt	AB "Energijos skirstymo operatorius" / Vilniaus miesto savivaldybės administracija	2510/712-01-TDP-AGS.SŽ
		LAPAS LAPŲ
		1 1