



Sutartiniai žymėjimai:

- KSSRS - Kintamos srovės savų reikmių skirstomasis skydas (esamas);
NSSRS - Nuolatinės srovės savų reikmių skirstomasis skydas (esamas);
AB - Nuolatinės srovės savų reikmių skirstomojo skydo akumuliatorių baterija (esama);
R1 - T-1 transformatoriaus relinės apsaugos ir valdymo spinta (esama);
R2 - T-2 transformatoriaus relinės apsaugos ir valdymo spinta (esama);
R3 - Kompensacinių ričių KR-1, KR-2 valdyklių spinta (esama);
R4 - Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginys ir ryšių įrangos spinta (esama);
R5 - Kompensacinių ričių KR-3, KR-4 valdyklių spinta (projektuojama);
S1.1 - Ryšių įrangos spinta
AEEAS - Automatizuota elektros energijos apskaitos sistema (esama);
101 + 109 - I-os šynų sekcijos 10 kV įtampos elektros skirstomieji įrenginiai (esami);
201 + 208 - II-os šynų sekcijos 10 kV įtampos elektros skirstomieji įrenginiai (esami);
301 + 307 - III-os šynų sekcijos 10 kV įtampos elektros skirstomieji įrenginiai (projektuojami);
401 + 408 - IV-os šynų sekcijos 10 kV įtampos elektros skirstomieji įrenginiai (projektuojami)
Rez. vieta - rezervinė vietas 10 kV elektros skirstomiesiems įrenginiams.

AGS SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Valdymo pultelis
- Magnetinis kontaktas
- Judesio jutiklis
- Apsauginės signalizacijos laidas arba kabelis
- Dūmų ir temperatūros jutiklis
- Rankinis gaisro signalizacijos mygtukas
- Gaisrinės signalizacijos laidas arba kabelis

1. Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos daviklių montavimo vietas tikslinamos darbo projekto metu;
2. Montuojant įrenginius bei tiesiant el. kabelius vadovautis gamyklinėmis montavimo instrukcijomis, o taip pat EIT bei kitomis Lietuvos Respublikoje galiojančiomis normomis bei taisyklėmis;

0	2025 10	Statybos leidimui (konkursui)
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Gamybos, pramonės (energetikos) paskirties pastato statybos, elektros įrenginių rekonstravimo, Vilnius, Popieriaus g. 30, projektas
		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Apsauginės signalizacijos įrenginių išdėstymas naujoje 10 kV US dalyje
		LAIDA 0
KALBOS TRUMP lt	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS 	DOKUMENTO ŽYMUO 2510/712-01-TDP-AGS.B-02
		LAPAS 1
		LAPŲ 1