

1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
1.	Įrenginių ir medžiagų žiniaraštis				
1.1.	MRA monitoringo komutatorius		kompl.	1	žr. 2510/712-01-TDP-ER.TS, 1p.
1.2.	Dvipolis automatinis jungiklis su papildomais padėties kontaktais, 6A, 110VDC		kompl.	1	
1.3.	Jungiamasis STP Cat 5e kabelis, 2m, su RJ45 jungtimis		kompl.	1	
1.4.	Jungiamasis STP Cat 5e kabelis, 25m, su RJ45 jungtimis		kompl.	8	
1.5.	Jungiamasis STP Cat 5e kabelis, 30m, su RJ45 jungtimis		kompl.	5	
2.	Darbų kiekių žiniaraštis				
2.1.	MRA monitoringo komutatoriaus montavimas S1.1 spintoje, pajungimas		kompl.	1	
2.2.	Automatinio jungiklio montavimas S1.1 spintoje		kompl.	1	
2.3.	Jungiamųjų Cat 5e kabelių tiesimas konstrukcijomis, pajungimas		kompl. /m	14/352	
3.	Derinimo darbų kiekių žiniaraštis				
3.1.	MRA monitoringo komutatoriaus konfigūravimas/derinimas		kompl.	1	
3.2.	TLAN komutatoriaus konfigūravimas/derinimas		kompl.	1	

Pastabos:

- Sąnaudų kiekių žiniaraščiai yra apytiksliai ir turi būti tikslinami darbo projekto metu.
- Rangovas pateikdamas pasiūlymą turi sutikslinti medžiagų kiekių žiniaraščius su skirstomojo punkto rekonstrukcijos sprendiniais ir esant reikalui papildomai įsivertinti medžiagas, remiantis savo praktine patirtimi.

0	2025-10	Statybos leidimui (konkursui)
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
		Gamybos, pramonės (energetikos) paskirties pastato ir elektros įrenginių rekonstravimo, Vilnius, Popieriaus g. 30, projektas
		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
		Sąnaudų kiekių žiniaraštis
		LAIDA
		0
lt	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO
	AB "Energijos skirstymo operatorius" / Vilniaus miesto savivaldybės administracija	2510/712-01-TDP-ER.SŽ
		LAPAS
		1
		LAPŲ
		1