

## 5. SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastaba
1.	<b>Įrenginių ir medžiagų žiniaraštis</b>				
1.1.	TSPĮ (AK1703 ACP Siemens) išplėtimo medžiagos		kompl.	1	
1.1.1.	Optinių pajungimų modulis	žr. į 2510/712-01-TP-PVA.TS, 1sk.1.1p.	vnt.	1	
1.1.2.	Optinių pajungimų modulis	žr. į 2510/712-01-TP-PVA.TS, 1sk.1.2p.	vnt.	5	
1.1.3.	Optinių pajungimų modulių maitinimo keitiklis	žr. į 2510/712-01-TP-PVA.TS, 1sk.1.3p.	vnt.	1	
1.2.	Šviesolaidinis jungiamasis kabelis 15vnt. su antgaliai	žr. į 2510/712-01-TP-PVA.TS, 2sk.	m.	450	
1.3.	Telesignalizacijos, televaldymo, telematavimų kabelis 5x1,5 mm <sup>2</sup> Cu+E	žr. į 2510/712-01-TP-PVA.TS, 2sk.	m.	600	
1.4.	Telesignalizacijos kabelis 14x1,5mm <sup>2</sup> Cu+E	žr. į 2510/712-01-TP-PVA.TS, 2sk.	m.	30	
1.5.	Gofruotas vamzdis optinio kabelio apsaugai	žr. į 2302/588-XX-TP-PVA.TS, 10p.	m.	450	
2.	<b>Darbų kiekių žiniaraštis</b>				
2.1.	TSPĮ spintos išplėtimas		kompl.	1	
2.1.1.	Optinių pajungimų modulio montavimas ir pajungimas		vnt.	6	
2.1.2.	Optinių pajungimų modulių maitinimo keitiklio montavimas		vnt.	1	
2.2.	Šviesolaidinis jungiamųjų kabelių sumontavimas, įvėrimas į gofruotą vamzdį ir pajungimas		m.	450	
2.3.	Kontrolinių ir maitinimo kabelių montavimas ir pajungimas		100m.	6,3	
2.4.	ODF-1 demontavimas iš TSPĮ spintos		vnt.	1	
2.5.	Šviesolaidinių keitiklių RS-485/FO demontavimas		vnt.	2	
2.6.	Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginio konfigūravimas, derinimas ir kompleksiniai bandymai		kompl.	1	

0	2025 12	Statybos leidimui (konkursui)		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
		Gamybos, pramonės (energetikos) paskirties pastato ir elektros įrenginių rekonstravimo, Vilnius, Popieriaus g. 30, projektas		
		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		LAIDA
		Sąnaudų žiniaraštis		0
		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	2510/712-01-TDP-PVA.SŽ		LAPŲ
	AB "Energijos skirstymo operatorius" / Vilniaus miesto savivaldybės administracija			1 2

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastaba
2.7.	Kompleksinis signalų veikimo patikrinimas su ESO DMS		kompl.	1	
2.8.	Kompleksinis komandų veikimo patikrinimas su ESO DMS		kompl.	1	
2.9.	Kompleksinis matavimų veikimo patikrinimas su ESO DMS		kompl.	1	
2.10.	Kompleksinis bandymai ir signalų testavimas su Litgrid AB		kompl.	1	

2510/712-01-TDP-PVA.SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0