



## KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEJŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

### DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS

Vadovaudamiesi **Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų sporto salių atnaujinimo darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu (CVP IS ID 7497969)** pirkimo sąlygų aprašo 48 p., atsakome į gautus klausimus:

#### **1 klausimas. Dėl itin detalių techninių parametrų (salė Nr. 1)**

Techninėje specifikacijoje nurodyti labai konkretūs ir siauri parametrai (pvz., trintis 80–110 mm, smūgių sugėrimas 45–75 proc., vertikali deformacija  $\leq 5$  mm, liekamasis įspaudas  $\leq 0,05$  mm, ir kt.), kurie, vertinant jų visumą, gali būti būdingi tik labai ribotam skaičiui gamintojų arba net vienam konkrečiam produktui.

Pagal LR viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio nuostatas techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų. Tokie detalūs ir siauri reikalavimai, jei jie nėra objektyviai pagrįsti funkciniu poreikiu, gali būti vertinami kaip nepagrįstai ribojantys konkurenciją. Ar neužtektų nurodyti pageidaujamos dangos sistemos struktūros ir kad danga privalo atitikti Europos vidaus patalpų sporto standartą EN 14904?

#### **Atsakymas:**

Ne, vien tik nuorodos į EN 14904 standartą šiuo atveju nepakanka.

EN 14904 standartas yra pakankamai platus ir apima skirtingų tipų vidaus sporto dangų sistemas, jų kategorijas bei techninius sprendinius. Todėl vien reikalavimas atitikti šį standartą neužtikrintų, kad bus pasiūlyta Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkanti dangos sistema.

Atsižvelgiant į objekto paskirtį, numatomą naudojimo intensyvumą, eksploatacinius poreikius ir siekiamą dangos funkcionalumą, techninėje specifikacijoje nurodoma pageidaujama dangos sistemos struktūra ir papildomi kokybiniai reikalavimai. Tokiu būdu nėra atsisakoma EN 14904 standarto taikymo, tačiau jo taikymas yra sukonkretinamas pagal konkretaus objekto poreikius.

Taip pat, pakartotinai įvertinus dangai keliamus reikalavimus, perkančioji organizacija nusprendė patikslinti I pirkimo dalies techninę specifikaciją (pridedama).

#### **2. Klausimas. Dėl konkretaus gamintojo nurodymo (salė Nr. 2)**

Specifikacijoje pateikiama nuoroda į konkretų produktą („graboSport MEGA“) net ir su priedašu „ar lygiavertė“. Atkreipiame dėmesį, kad pagal VPĮ 37 str. 4 d. nuorodos į



konkretų gamintoją ar produktą gali būti naudojamos tik išimtiniais atvejais, kai neįmanoma objektyviai aprašyti pirkimo objekto, ir privalo būti tinkamai pagrįstos.

Šiuo atveju techniniai parametrai (pvz., 38 proc. smūgio absorbcija, 3 sluoksnių uždary porų struktūra, konkretus storis ir kt.) kartu su produkto pavyzdžiu gali sudaryti prielaidas manyti, kad specifikacija orientuota į konkretų gamintoją. Pažymėtina ir tai, kad rinkoje gali būti labai ribotas (ar net vienas) gamintojų skaičius, galintis pasiūlyti būtent 10 mm storio sportinę dangą su tokiais parametrais.

Atsižvelgiant į tai, prašome paaiškinti, ar perkančioji organizacija vertino alternatyvius gamintojus ir ar galėtų nurodyti daugiau nei vieną gamintoją, kurio produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba atitinkamai pakoreguoti techninius parametrus, kad būtų užtikrinta reali konkurencija.

**Atsakymas:**

Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į teikėjo pastabas ir pakartotinai įvertinusi dangai keliamus reikalavimus, nusprendė patikslinti II pirkimo dalies techninę specifikaciją (pridedama).

**3. Klausimas. Dėl EN 14904 standarto pakankamumo.**

Pažymėtina, kad sporto grindų dangoms taikomas EN 14904 standartas jau apibrėžia pagrindinius eksploatacinius reikalavimus (smūgio sugėrimą, deformaciją, trintį ir kt.). Todėl papildomas itin siaurų reikšmių intervalų nustatymas turėtų būti aiškiai pagrįstas objektyviais poreikiais.

**Atsakymas:**

Žr. atsakymą į 1 klausimą.

**4. klausimas.**

Prašome paaiškinti, kokiais objektyviais kriterijais remiantis buvo nustatyti tokie konkretūs ir siauri techniniai parametrai abiem dangoms.

**Atsakymas:**

Abiem salėms nustatyti konkretūs techniniai parametrai buvo apibrėžti remiantis funkciniais kriterijais, susijusiais su: patalpų paskirtimi (sporto salės), naudotojų profiliu (vaikai, jaunimas bei suaugusieji), apkrovų pobūdžiu ir intensyvumu, ilgalaikė ir daugiafunkcė eksploatacija.

**5. klausimas.**

Prašome pagrįsti konkretaus produkto („graboSport MEGA“) nurodymo būtinumą.

**Atsakymas:**

Perkančioji organizacija patikslino II pirkimo dalies techninę specifikaciją – konkretus produktas nebenurodomas (žr. pridedama).

**6 klausimas.**

Prašome įvertinti galimybę koreguoti techninę specifikaciją, nustatant funkcinius ir (ar) platesnius parametrus, kurie užtikrintų didesnę tiekėjų konkurenciją.

**Atsakymas:**



Abiejų pirkimo dalių techninės specifikacijos patikslintos (žr. pridedama).

**7 klausimas.**

Prašome patvirtinti, kad bus priimami visi sprendimai, atitinkantys EN 14904 standartą ir užtikrinantys lygiavertiškumą, net jei jų techniniai parametrai nežymiai skiriasi nuo nurodytų reikšmių, tačiau atitinka paskirtį.

**Atsakymas:**

Nepatvirtiname. Perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal pirkimo dokumentuose nustatytus techninės specifikacijos reikalavimus. Bus priimami tik tie sprendiniai, kurie atitinka pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas.

PRIDEDAMA: patikslintos I ir II pirkimo dalių techninės specifikacijos.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamasi teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Vida Ovaltaitė-Girčienė tel. (0 46) 39 60 88, el. p. [vida.ovaltaite@klaipeda.lt](mailto:vida.ovaltaite@klaipeda.lt)

