


LK Karinių oro pajėgų štabas

TVIRTINU
Karinių oro pajėgų štabo viršininko
pavadootojas logistikai (A4)

plk. lt. A. Medeikis 
2026 m. balandžio 22 d.

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS NR. 63
2026 m. balandžio 22 d.
Kaunas

LK KOP vado 2025 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-5 „Dėl LK Karinių oro pajėgų Vadovybės standartinių veiklos procedūrų aprašo tvirtinimo“ 16 priede patvirtinta KOP Štabo statinių paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščių sudarymo komisija, susidedanti iš pirmininko – kpt. Renatos Pukinskienės, A4 Logistikos planavimo skyriaus infrastruktūros vyresn. karininkės, narių – Arvydo Strazdausko, A4 Logistikos planavimo skyriaus statybos inžinieriaus, vyr. srž. Renaldo Liužino, KOP Vadovybės štabo Aptarnavimo tarnybos intendanto ir vyr. srž. Lino Šapausko, KOP Vadovybės Aptarnavimo tarnybos Aprūpinimo skyriaus viršininko, nustatė, kad:

1. Administraciniam pastatui 4B1p (Gedimino g. 25, Kaunas) reikia atlikti šiuos cokolio ir fasado remonto darbus, nes nuo pamatų pradėjo kristi tinkas, luptis dažai.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Techninių specifikacijų žymuo	Pastabos
1.	Pažeisto tinko pašalinimas rankiniu būdu	m ²	3	TS-01	
2.	Horizontalių skylių gręžimas pastato išorinėse sienose	vnt.	390	TS-02	
3.	Pamatų stiprinimas, cokolinėje dalyje į išgręžtas skylės injektuojant hidroaktyvaus užpildo	vnt.	390	TS-03	
4.	Cokolio sanavimas, tinkuojant specialiais tinko mišiniais	m ²	3	TS-04	
5.	Profilių (traukų) tinko suformavimas pagal autenta, naudojant sanavimo tinką, 1 sluoksnis	m ²	3	TS-04	
6.	Profilių (traukų) tinko suformavimas pagal autenta, naudojant sanavimo tinką, 2 sluoksnis	m ²	3	TS-04	
7.	Sienų ir profiliuotos cokolio dalies gruntavimas	m ²	40	TS-05	
8.	Sienų ir profiliuotos cokolio dalies glaistymas du kartus	m ²	40	TS-06	
9.	Sienų tinko remontas	m ²	20	TS-04	
10.	Sienų ir cokolio dalies profilių dažymas du kartus	m ²	40	TS-07	
11.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	t	0,3	TS-08	

2. Įvertinus papildomą užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio, projekto arba aprašo sprendinių tikslinimo, dėl kiekio žiniaraštyje, projekte arba apraše papildomų ar apskaičiuojant kainą neįtrauktų, tačiau statiniui suremontuoti būtinų darbų, siūlo numatyti 0 proc. nuo remonto (tvarkybos) darbų kainos lėšų papildomiems remonto darbams finansuoti.

Komisijos pirmininkas

Nariai:



kpt. Renata Pukinskienė

Arvydas Strazdauskas

vyr. srž. Renaldas Liužinas

vyr. srž. Linas Šapauskas