

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą (2026-ESO-170) Vaizdo stebėjimo sistemų su intelektika projektavimo, įrengimo ir aptarnavimo pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas į klausimą
1.	Dėl interneto ryšio kiekvienoje TP:	
1.1.	Kokio tipo ryšio įvadas bus suteikiamas kiekvienoje TP?	Priklausomai nuo konkrečios transformatorinės pastotės: gali būti tiek varinis, tiek optinis, tiek ir realizuojamas 4G/LTE.
1.2.	Ar Klientas užtikrina - interneto/WAN ryšį? IP adresaciją? VPN/VLAN infrastruktūrą? ryšio rezervavimą	Duomenų perdavimo tinklo IP adresacija, segmentavimu, ryšiu iki minimumų taškų pasirūpina Klientas.
1.3.	Kurioje vietoje TP objekte bus pateikiamas tinklo prijungimo taškas?	Kiekvienoje TP taškas bus nurodytas atskirai Sutarties vykdymo metu.
1.4.	Ar reikalingas ryšio rezervavimas tarp TP ir centrinio VMS serverio?	Duomenų perdavimo tinklo klausimais, rezervacija rūpinasi Klientas.
1.5.	Ar yra reikalavimai: tinklo segmentavimui? firewall taisyklėms?	Duomenų perdavimo tinklas yra segmentuojamas, taikomos saugumo taisyklės, išskiriama reikalinga IP adresacija.
1.6.	Ar TP objektuose yra apribojimų papildomų kabelinių trasų įrengimui?	Ne, apribojimų nėra.
2.	Dėl vaizdo įrašymo įrenginio:	
2.1.	Kur fiziškai jis bus diegiamas?	Duomenų centre. Konkreti vieta bus nurodyta Teikėjui Sutarties vykdymo metu.
2.2.	Ar Klientas suteikia: serverinę infrastruktūrą? rack vietą?	Taip.
2.3.	Koks privalomas archyvavimo laikotarpis?	Archyvavimo laikotarpis nėra numatytas. Reikalavimai vaizdo įrašų saugojimo talpai numatyti Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 5.
2.4.	Vaizdo įrašymo įrenginys turi būti tiekiamas kartu su visa reikalinga duomenų saugojimo infrastruktūra (HDD/SSD)	Taip.
3.	Sveiki, Pastebėta klaida techninėje specifikacijoje.	Techninės specifikacijos Lentelės Nr. 5 ir Lentelės Nr. 6 pavadinimai dėl techninės klaidos nurodyti netinkamai – sumaišyti.

	<p>4.2.3. Reikalavimai industriniam komutatoriui PoE nurodyti Lentelėje Nr. 5: Nurodytos vaizdo įrašymo įrenginio specifikacijos, ne komutatoriaus.</p> <p>Ar bus taisomos techninės specifikacijos?</p> <p>Ačiū</p>	<p>Techninės specifikacijos 4.2.3 punktas pervadinamas į: „Reikalavimai vaizdo įrašymo įrenginiui ir programinei įrangai nurodyti Lentelėje Nr. 5“, 4.2.4 punkto pavadinimas keičiamas į „Reikalavimai industriniam komutatoriui PoE nurodyti Lentelėje Nr. 6“.</p>
4.	<p><i>Techninės specifikacijos 4.3 p.</i></p> <p>Ar perkančioji organizacija pateiks pradinius topografinius duomenis, teritorijos brėžinius ar kitą susijusią projektavimo informaciją, kuri galėtų būti naudojama projektavimui?</p> <p>Jeigu tokie duomenys nebus pateikti, prašome patikslinti, ar tiekėjas turi nusimatyti naujų topografinių nuotraukų parengimą bei teritorijos ir pastatų perbraižymą.</p> <p>Taip pat prašome nurodyti, ar galima naudoti viešai prieinamus ortofotografinius teritorijos planus, atsižvelgiant į tai, kad pagal reikalavimus nėra numatyta projektuoti teritorijos infrastruktūros, o kameros bus montuojamos ant esamo pastato.</p>	<p>Taip. Duomenys bus pateikti Teikėjui Sutarties vykdymo metu.</p> <p>Taip, viešai prieinamus ortofotografinius teritorijos planus galima naudoti.</p>
5.	<p><i>Techninės specifikacijos 4.3.1.2.5. p.</i></p> <p>Ar perkančioji organizacija pateiks pradinę informaciją apie elektros energijos paėmimo tašką (pvz., konkretų skydą, įvadą ar automatinį jungiklį), nuo kurio turi būti projektuojamas elektros prijungimas?</p> <p>Atsižvelgiant į tai, kad projekto apimtyje numatyta prijungti tik vieną įrenginį tinkle – tinklo komutatorių su „PoE“ funkcija, nuo kurio bus maitinamos dvi objekte montuojamos kameros, prašome patikslinti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ar perkančioji organizacija numato pateikti jau įrengtą, nepertraukiamo maitinimo (UPS) apsaugotą elektros lizdą šio įrenginio prijungimui; 	<p>Taip, informacija apie elektros energijos paėmimo tašką bus pateikta kiekvienam objektui atskirai Sutarties vykdymo metu.</p> <p>Taip. Bus pateiktas nepertraukiamo maitinimo (UPS) apsaugotas elektros lizdas.</p>

	<ul style="list-style-type: none">• kaip detaliau turėtų būti suprantamas ir įgyvendinamas elektros prijungimo sprendimas šiame projekte.	Elektros pajungimo sprendimais rūpinasi Klientas.
--	---	---

Pakeitimai dokumentuose pažymėti raudona spalva.

PRIDEDAMA:

2.3. Techninė specifikacija (AR nuo 05-11)

Pirkimų projektų vadovė Karolina Čizaitė, Mob. +370 612 25185