



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
CENTRINIS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,  
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams 2025-01-15 Nr. ....  
] ..... Nr. ....

CVP IS priemonėmis

**DĖL VIJŪKŲ SKVERO KAUNE SUTVARKYMO IR NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (TAKŲ, AIKŠTELIŲ)  
STATYBOS DARBŲ SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU**

Vadovaujantis Vijūkų skvero Kaune sutvarkymo ir naujų inžinerinių statinių (takų, aikštelių) statybos darbų supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu bendrųjų pirkimo sąlygų 5.2 punktu, atsakome į dalyvių pateiktus klausimus (kalba netaisyta) ir patiksliname pirkimo dokumentus:

**1 Klausimas.** Pateiktame patikslintame projekto ir darbų kiekių žiniaraštyje pateikti liejamos guminės dangos vaikų žaidimo aikštelėje kiekiai ir aprašymai neatitinka TS9 nurodytų kiekių, prašome patikslinti projektą ir darbų kiekių žiniaraštį.

**Atsakymas.** Patikslinta. Pridedama:

1. Darbų kiekių žiniaraštis 3. Statinio architektūrinė ir konstrukcijų dalis C versija;
2. Sklypo plano dalis SP (B versija);
3. Statinio architektūrinė ir konstrukcijų dalis SA.SK (B versija).

**2 Klausimas.** 2025 01 13 d. gautame dokumentų komplekte "Pakeitimai 01.13" radome neatitinkčių tarp atskirų projekto dalių ir darbų kiekių žiniaraščio Nr. 3 Statinio architektūrinė ir konstrukcijų dalis. (B versija). 1. Prisegame ištraukas iš SP (A versija) ir SA.SK (A versija) projekto dalių dangų įrengimo techninių specifikacijų, kuriose yra skirtingi dangų įrengimo reikalavimai. Prašome suvienodinti dangų įrengimo reikalavimus tarp atskirų projekto dalių. 2. Prisegame kiekių žiniaraštį Nr. 3 Statinio architektūrinė ir konstrukcijų dalis. (B versija) su raudonai pažymėtomis neatitiktimis. Prašome patikslinti ir suvienodinti reikalavimus tarp visų darbų pirkimo dokumentų.

Sklypas. Dokumentas P2221-XX-TP-SP\_TS, lapas 52

9. Liejama guminė danga

Projektuojama vaikų žaidimų aikštelės danga.

Naudojamos spalvos: RAL 3016, RAL 3017, RAL 1013.

Projektuojama sporto įrenginių aikštelės danga.

Naudojamos spalvos: RAL 6011.

Vaikų žaidimų aikštelės liejamos guminės dangos sluoksniai:

1. EPDM spalvotos granulės – 10 mm (1,0-3,5 frakcija);
2. Apatinis sluoksnis SBR granulės – 30 mm;

3. Dolomitinės atsijos – 30 mm;
  4. Skaldos pagrindo sluoksnis  $E_{v2}=80$  MPa (0/35 frakc.) – 150 mm;
  5. Šalčiui atsparus sluoksnis iš smėlio ir žvyro mišinio (0/16 frakc.) – 140 mm;
  6. Esamas piltinis gruntas sutankintas iki  $E \geq 45$  MPa.
- Sporto aikštelės liejamos guminės dangos sluoksniai:
7. EPDM spalvotos granulės – 10 mm (1,0-3,5 frakcija);
  8. Apatinis sluoksnis SBR granulės – 30 mm;
  9. Dolomitinės atsijos – 30 mm;
  10. Skaldos pagrindo sluoksnis  $E_{v2}=80$  MPa (0/35 frakc.) – 150 mm;
  11. Šalčiui atsparus sluoksnis iš smėlio ir žvyro mišinio (0/16 frakc.) – 140 mm;
  12. Esamas piltinis gruntas sutankintas iki  $E \geq 45$  MPa

SA/SK dalis. Dokumentas P2221-XX-TP-SA.SK\_TS 51 lapas

9. Liejama guminė danga

Projektuojama vaikų žaidimų aikštelės danga.

Naudojamos spalvos: RAL 3016, RAL 3017, RAL 1013.

Projektuojama sporto įrenginių aikštelės danga.

Naudojamos spalvos: RAL 6011.

Vaikų žaidimų aikštelės liejamos guminės dangos sluoksniai:

1. 12cm SBR juodos granulės (2-6 frakcija arba 2-7
2. 1cm EPDM spalva(1,0-3,5 frakcija)
3. Asfalto 60-80 mm/ET sluoksnis 30 mm;
4. Sutankintos skaldos sluoksnis 150-200 mm;
5. Smėlio sluoksnis 250-300 mm.

Sporto aikštelės liejamos guminės dangos sluoksniai:

1. 1cm EPDM spalvotos granulės (1,0-3,5 frakcija)
2. 5cm SBR juodos granulės (2-6 arba 2-7 frakcija)
3. Asfalto 60-80 mm/ET sluoksnis 30 mm;
4. Sutankintos skaldos sluoksnis 150-200 mm;
5. Smėlio sluoksnis 250-300 mm.

**Atsakymas.** Patikslinta. Pridedama:

1. Darbų kiekių žiniaraštis 3. Statinio architektūrinė ir konstrukcijų dalis C versija;
2. Sklypo plano dalis SP (B versija);
3. Statinio architektūrinė ir konstrukcijų dalis SA.SK (B versija).

**3 Klausimas.** Prašome patikslinti pateikto darbų kiekių žiniaraščio "3. Statinio architektūrinė ir konstrukcijų dalis B versija": 14.4. "Apatinis sluoksnis, SBR, granulės (30cm) 399,03m<sup>3</sup>". Ar neturėtų būti 3cm storis, 39,90m<sup>3</sup>? 14.5. "Dolomito atsijų sluoksnis (30 cm storio) 399,38m<sup>3</sup>". Ar neturėtų būti 3cm storis, 39,90m<sup>3</sup>?

**Atsakymas.** Darbų kiekių žiniaraštis pataisytas.

Liejamos guminės dangos įrengimas (vaikų žaidimų aikštelėje):

|      |  |                |      |
|------|--|----------------|------|
| 14.4 | Apatinis sluoksnis, SBR, granulės, (3 cm storio) | m <sup>3</sup> | 39,9 |
| 14.5 | Dolomito atsijų sluoksnis (3 cm storio)          | m <sup>3</sup> | 39,9 |

Pridedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis 3. Statinio architektūrinė ir konstrukcijų dalis C versija.

**4 Klausimas.** I. SKLYPAS (unik. Nr. 4400-4894-1891)

15 Liejamos guminės dangos įrengimas (sporto įrenginių aikštelėje):

15.3 Granitinės skaldos sluoksnis (15 cm storio)

III. SKLYPAS (unik. Nr. 4400-5473-4502)

13 Liejamos guminės dangos įrengimas (sporto įrenginių aikštelėje):

13.3 Granitinės skaldos sluoksnis (15 cm storio)

Prašau patikslinti granitinės skaldos frakcijos dydį.

**Atsakymas. I. SKLYPAS (unik. Nr. 4400-4894-1891)**

|      |  |                |      |
|------|--|----------------|------|
| 15   | Liejamos guminės dangos įrengimas (sporto įrenginių aikštelėje):                   |                |      |
| 15.1 | Viršutinis sluoksnis, EPDM spalvotos granulės - 1 cm (spalva - RAL6011, žalia)     | m <sup>3</sup> | 3,3  |
| 15.2 | Apatinis sluoksnis, SBR, granulės, (3 cm storio)                                   | m <sup>3</sup> | 9,9  |
| 15.3 | Dolomito atsijų sluoksnis (3 cm storio)  | m <sup>3</sup> | 9,9  |
| 15.4 | Skaldos pagrindo sluoksnis Ev2=80Mpa (0/35 frakc.) (15 cm storio)                  | m <sup>3</sup> | 49,6 |
| 15.5 | Šalčiui atsparus sluoksnis iš smėlio ir žvyro mišinio (0/16 frakc.) (14 cm storio) | m <sup>3</sup> | 46,3 |

III. SKLYPAS (unik. Nr. 4400-5473-4502)

13 punktą „Liejamos guminės dangos įrengimas (sporto įrenginių aikštelėje)“ panaikintas.

|      |  |                |       |
|------|--|----------------|-------|
| 13   | Liejamos guminės dangos įrengimas (sporto įrenginių aikštelėje):               |                |       |
| 13.1 | Viršutinis sluoksnis, EPDM spalvotos granulės - 1 cm (spalva - RAL6011, žalia) | m <sup>2</sup> | 18,78 |
| 13.2 | Apatinis sluoksnis, SBR, granulės, 12 cm                                       | m <sup>3</sup> | 2,3   |
| 13.3 | Granitinės skaldos sluoksnis (15 cm storio)                                    | m <sup>3</sup> | 2,8   |
| 13.4 | Sijoto smėlio sluoksnis (30 cm storio)   | m <sup>3</sup> | 5,6   |

Pridedamas pakoreguotas darbų kiekių žiniaraštis 3. Statinio architektūrinė ir konstrukcijų dalis C versija.

**5 Klausimas.** Pagal 2025-01-13 dienos rašto, 5 klausimo atsakymą, bėgimo takus numatoma įrengiami iš dolomito skaldos atsijų sutvirtinta spec. rišikliais. Patikslinkite prašau dolomitinės skaldos atsijų frakcijos dydį.

**Atsakymas. II. SKLYPAS (unik. Nr. 4400-4892-4025)**

|      |   |                |        |
|------|---|----------------|--------|
| 13   | Bėgimo tako įrengimas:  |                |        |
| 13.1 | Surištos atsijos (spalva: šviesiai rusva; medžiagiškumas-dolomito) frakcija 1/3-5/8; h=0,04 m, m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 615,94 |

|      |  |                |        |
|------|--|----------------|--------|
| 13.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 h=0,20 m, m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 615,94 |
| 13   | Bėgimo tako įrengimas:   |                |        |

Pridedamas pakoreguotas darbų kiekių žiniaraštis 3. Statinio architektūrinė ir konstrukcijų dalis C versija.

PRIDEDAMA:

1. Sklypo plano dalis 02 SP (B versija);
2. Darbų kiekių žiniaraštis 3. Statinio architektūrinė ir konstrukcijų dalis C versija;
3. Statinio architektūrinė ir konstrukcijų dalis 03 SA. SK (B versija).

Skyriaus vedėja

Daiva Čeponienė

| <b>DETALŪS METADUOMENYS</b>   |  |
|---|--|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>  | Kauno miesto savivaldybės administracija   |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>   | DĖL VIJŪKŲ SKVERO KAUNE SUTVARKYMO IR NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (TAKŲ, AIKŠTELIŲ) STATYBOS DARBŲ SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>  | 2025-01-15 Nr. 32-2-23   |
| <b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>                                      | -  |
| <b>Dokumento adresatas (-ai)</b>  | Akinės bendrovės, UAB, IAB'  |
| <b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>  | ADOC-V1.0  |
| <b>Parašo paskirtis</b>   | Pasirašymas  |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>  | Daiva Čeponienė vedėja   |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>   | 2025-01-15 12:01   |
| <b>Parašo formatas</b>  | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)   |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>  | 2025-01-15 12:01   |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>  | EID-SK 2016  |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>   | 2022-03-24 18:38 - 2027-03-23 23:59  |
| <b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>                                  | -  |
| <b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>  | 0  |
| <b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>   | 0  |
| <b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>                | Elpako v.20250106.4  |
| <b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b> | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-01-15)  |
| <b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>                     | 2025-01-15 nuorašą suformavo Asta Kudirkienė   |
| <b>Paieškos nuoroda</b>   | -  |
| <b>Papildomi metaduomenys</b>   | -  |