

## VANDENS KĖLIMO STOTIES STATYBOS PROJEKTAVIMAS IR RANGA (TOLIAU - PIRKIMAS)

### Pirkimo sąlygų paaiškinimų/patikslinimų suvestinė

#### 1 lentelė. Pirkimo sąlygų paaiškinimai/patikslinimai

Eil. Nr.	Paaiškinimo data	Pirkimo sąlygų dokumentas	Prašymas*	Atsakymai
1.	2024-12-30	Techninė specifikacija	Ar vandens pakėlimo stotelės kiekvienas siurblys turi turėti atskirą dažnio keitiklį:	Kiekvienas siurblys turi turėti atskirą dažnio keitiklį.
2.	2024-12-30	Techninė specifikacija	Koks pasiurbimo vamzdžio ilgis ir diametras?	Skersmuo d150. Ilgis pasiurbimo pusėje neturi įtakos, Rangovas turi nusimatyti techninės specifikacijos punkte 3.3.1. numatytą kiekį vamzdžio bendram sistemos perdarymui/jrengimui.
3.	2024-12-30	Techninė specifikacija	Ar vandens pakėlimo stotelė montuojama esamam statinyje?	Numatyta montuoti esamame statinyje.
4.	2024-12-30	Techninė specifikacija	Prašome nurodyti kiek numatyti veikiančių siurblių, siekiant pasiekti techninėje specifikacijoje p. 3.2.2. ir 3.2.3 srautus.	4 siurblių sistemoje automatiškai parenkant dirbančių siurblių skaičių ir su didžiausiu naudingumo koeficientu priklausomai nuo srauto ir užduoto slėgio.
5.	2024-12-30	Techninė specifikacija	Ar tinkama, jei bus pasirinkta 4 siurbliai, iš kurių būtų 3 darbiniai ir 1 atsarginis. Su darbinais siurbliais būtų pasiekiamas nurodytas našumas.	4 siurbliai darbiniai. Su 4 darbinais siurbliais didžiausio siurblių naudingo veikimo taške turi būti pasiekiamas nurodytas maksimalus našumas.



Eil. Nr.	Paiškinimo data	Pirkimo sąlygų dokumentas	Prašymas*	Atsakymai
6.	2024-12-30		<p>Pasiūlymo paruošimui skirtas terminas, sutampa su daugelio įmonių (tiekėjų, subrangovų) Kalėdinių atostogu laiku. todėl faktinis paruošimo laikas žymiai sutrumpėja ir yra rizika tiesiog negauti įrangos pasiūlymų.</p> <p>Prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025m. sausio 20d.</p>	<p>Informuojame, kad pasiūlymo pateikimo terminas nukeliamas iš 2025 m. sausio 8 d. 12 val. į 2025 m. sausio 20 d. 12 val.</p>
7.	2025-01-15		<p>Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 50 straipsnio „Techninė specifikacija“ 3 dalyje nurodyta, kad techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų.</p> <p>Perkantysis subjektas konkurso dokumentų 3 priedo „Techninėje specifikacija“ 3.2.8 punkte nurodė kad slėgio pakėlimo stotelė „turi turėti displėjų, kurio įstrižainė ne mažesnė kaip 7 coliai“. Apklausus tiekėjus, galinčius pasiūlyti slėgio pakėlimo stoteles, nustatyta, kad nei vienas jų negali pasiūlyti tinkamo dydžio displėjaus, kuris yra esminis reikalavimas, nurodytas konkurso dokumentuose.</p> <p>Atsižvelgiant į tai, galima daryti prielaidą, kad Perkantysis subjektas nustatė pernelyg aukštą ir specifinį reikalavimą, kuris yra perteklinis ir riboja konkurenciją.</p> <p>Pagal aukščiau pateiktą informaciją, prašome pakeisti Techninėje specifikacijoje nustatytą reikalavimą, tam, kad</p>	<p>Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai displėjui pagal Perkančiosios organizacijos poreikį, atsižvelgiant į reikalingą ekrane matyti informaciją/duomenis (apimtis). Pažymime, kad displėjus gali būti gaminamas ir didesnių nei 7 colių įstrižainės matmenų ir integruojamas į bendrą siurblių valdymo sistemą.</p>



Eil. Nr.	Paiškinimo data	Pirkimo sąlygų dokumentas	Prašymas*	Atsakymai
			nebūtų pažeisti pagrindiniai pirkimų principai (proporcingumo ir skaidrumo).	

\*Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas. Dėl galimų vertimo netikslumų, pirmenybė teikiama lietuvių kalbai.

