

IŠRAŠAS IŠ  
**VIEŠOJO PIRKIMO ORO FILTRŲ VĒDINIMO SISTEMOMS ĮSIGYTI KOMISIJOS POSĖDŽIO  
PROTOKOLO**

**DARBOTVARKĖ:** Dėl Tiekėjo pateiktų siūlymų/pastabų rinkos konsultacijai.

**SVARSTYTA:** Tiekėjo pateikti siūlymai/pastabos rinkos konsultacijai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjo siūlymus/pastabas 2026-04-28 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl oro filtrų vėdinimo sistemoms pirkimo (Nr. 7624816).

1. Tiekėjas rašo:

*„<...>Techninės specifikacijos „Filtro klasė“ stulpelyje nurodyta filtravimo klasė pagal ISO 16890 neatitinka klasės, pateiktos „Techninės charakteristikos“ aprašyme.“*

**Siūlymas:**

*Filtro klasės dalyje nurodyti ISO 16890 klasę pagal techninėje charakteristikoje nurodomą klasę.*

**Kišeniniai filtrai:**

*G4 (coarse  $\geq 70\%$ ) – nurodoma kaip nežemesnė nei Coarse 50 klasė -> keisti į G4 (coarse  $\geq 50\%$ )*

*M5 (ePM10  $\geq 65\%$ ) – nurodoma kaip nežemesnė nei ePM10 50 klasės. -> keisti į M5 (ePM10  $\geq 50\%$ )*

*F7 (ePM1  $\geq 65\%$ ) - nurodoma kaip nežemesnė nei ePM1 50 klasės. -> keisti į F7 (ePM1  $\geq 50\%$ )*

*F8 (ePM1  $\geq 70\%$ ) – nurodoma kaip nežemesnė nei ePM1 80 -> keisti į F8 (ePM1  $\geq 80\%$ )*

**Kasetiniai filtrai:**

*G4 (coarse  $\geq 70\%$ ) – nurodoma nežemesnė kaip Coarse 50 klasė -> keisti į G4 (coarse  $\geq 50\%$ )*

*M5 ir F7 techninėje specifikacijoje nurodyti tokie patys mažiausi atitikimai pagal ISO 16890:*

*M5 (ePM10  $\geq 65\%$ ) – nurodoma kaip nežemesnė nei ePM10 50 klasė (nuo M5 iki F7) -> keisti į M5 (ePM10  $\geq 50\%$ )*

*F7 (ePM1  $\geq 65\%$ ) – įtraukti į techninę specifikaciją atskirą reikalavimą klasei pagal ISO 16890 pasiekti - F7 - nežemesnės nei ePM1 65 klasė.*

**Filtravimo medžiagos**

*M 5 (ePM1  $\geq 60\%$ ) – tokia žaliava negali būti ePM1 – siūloma standartinė Coarse 90% žaliava.*

*Tokie neatitikimai sudaro prielaidas skirtingam reikalavimų interpretavimui ir gali klaidinti tiekėjus.<...>“*

Komisija atsakydama į tiekėjo pastebėjimus ir siūlymus informuoja kad, sutinka tikslinti techninę specifikaciją ir suvienodinti filtro klasių reikalavimus bei jų atitikimą ISO 16890 standartui tarp „Filtro klasė“ ir „Techninės charakteristikos“ dalių.

2. Tiekėjas rašo:

*„<...>Dėl reikalavimo, kad siūlomos prekės ir (ar)jų pakuotė būtų pažymėtos Mėbijaus (Mobius) juostos ar lygiaverčiu simboliu bei kartu su pasiūlymu būtų pateikiami tai pagrindžiantys dokumentai, prašome patikslinti, kokie konkretūs įrodymai laikomi pakankamais (pvz., gamintojo deklaracija, techninis duomenų lapas, ar kt.).<...>“*

Komisija atsakydama į tiekėjo paklausimą informuoja, kad pakankamais įrodymais laikomi gamintojo deklaracija, techninių duomenų lapas, pakuotės ženklavimo pavyzdys (pvz., nuotrauka) ar kiti lygiaverčiai dokumentai.

3. Tiekėjas rašo:

*„<...>Prašome patikslinti reikalavimą dėl filtrų (M5–F9) testavimo pagal ISO 16890 standartą: ar pakanka gamintojo deklaracijų ir pateikiamų techninių duomenų lapų patvirtinančių atitiktį ISO 16890.<...>“*

Komisija atsakydama į tiekėjo klausimą informuoja, kad taip, pakanka gamintojo deklaracijų ir pateikiamų techninių duomenų lapų patvirtinančių atitiktį ISO 16890.

Pridedamas aktualus techninės specifikacijos projektas. Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

**NUTARTA:**

1. Apie Komisijos sprendimą informuoti siūlymus/pastabas pateikusį Tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.