



SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Biudžetinė įstaiga. LT-98112 Skuodas, Vilniaus g. 13, tel. 0 440 73 932, el. paštas savivaldybe@skuodas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751834.

Suinteresuotiems viešojo pirkimo ID
7674303 tiekėjams

2026-05-18

Nr. (33.1)-VP3-

DĖL ATSAKOMO Į GAUTĄ PAKLAUSIMĄ

Pateikiame atsakymą į paklausimą gautą supaprastinto atviro konkurso „Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniūnijų bei kitų savivaldybės biudžetinių įstaigų elektros ūkio techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugų pirkimas“ pirkimui Nr. ID 7674303.

Klausimas. *Atsakydama į klausimą, ką perkančioji organizacija laikys smulkiu gedimu, Viešųjų pirkimų komisija paaiškino, kad „Smulkių gedimų šalinimas suprantamas kaip nurodoma techninės specifikacijos 8 punkte: Elektros tiekimo sutrikimų priežasčių nustatymas ir operatyvus jų pašalinimas (pastebėjus ar gavus pranešimą apie elektros įrenginių gedimą, 2 val. laikotarpyje atvyksta nustatyti ir pašalina smulkų gedimą. Jeigu gedimas nustatomas įrangoje (kabeliai, skydeliai, automatiniai jungikliai, šviestuvai, lemputės, starteriai, jungikliai, kištukiniai lizdai), kuri nebetinka tolesnei eksploatacijai tokį gedimą pašalina iki kitos darbo dienos 17.00 val.“.*

Iš pateikto apibrėžimo visgi nėra aišku, kas yra „smulkus gedimas“. Paaiškiname, kad elektros sutrikimo priežastimi gali būti ne smulkaus pobūdžio darbai. Tuo tarpu pagal šią formuluotę, tokie darbai taip pat gali patekti į „smulkaus gedimo“ sąvoką. Todėl prašome aiškiai apibrėžti, kas bus laikoma smulkių gedimų šalinimo darbais, identifikuojant tokius darbus pagal jų atlikimo trukmę, vertę, pobūdį ar kitus požymius.

Atsakymas. Smulkiu gedimu laikomas elektros įrenginių veikimo sutrikimas, kurio šalinimo darbai apsiriboja techninės specifikacijos 17.2–17.8 punktuose nurodytais techninio aptarnavimo darbais ir kurių pašalinimui nereikia vykdyti elektros įrenginių ar jų atraminių konstrukcijų keitimo, žemės kasimo darbų, kabelių keitimo, (išskyrus techninės specifikacijos 8 punkte išdėstytą sąlygą: „Esant elektros kabelių pažeidimams iki 5 m, vykdomas kabelių pakeitimas naujais nuo skydelio iki prietaiso“).

Informuojame, kad atsižvelgus į Pirkimo sąlygų 1 priedo „Terminai“ 3 p. kuriame nurodoma, kad: „Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip 4 dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos“, **pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas į 2026 m. gegužės 22 d. 9 val. 00 min.**

Šie paaiškinimai / patikslinimai yra neatskiriama Pirkimo dalis.

PASTABA. Konkurso sąlygos ir jos priedai, paaiškinimai bei patikslinimai skelbiami CVP IS adresu <https://viesiejipirkimai.lt>.

Komisijos pirmininkė

Eglė Bertašienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Skuodo rajono savivaldybės administracija 188751834, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymo į gautą paklausimą
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-05-18 Nr. VP3-188
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Bertašienė, Skyriaus vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	EGLĖ BERTAŠIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-18 13:39:29 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-05-18 13:39:41 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-08 11:47:46 – 2027-04-07 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-05-18 13:40:11)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-05-18 13:40:12 DBSIS