



Adresatams pagal sąrašą

2026-05-20

Nr. 26SR-VPS-2454

## DĖL CENTRALIZUOTO REZERVINIO MAITINIMO ĮRANGOS (UPS) (12196) PIRKIMO

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – Perkančioji organizacija) atviro (tarptautinio) konkurso būdu vykdo centralizuoto rezervinio maitinimo įrangos (UPS) (12196) pirkimą, CVP IS pirkimo ID 7521964.

Viešųjų pirkimų komisija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjų paklausimus:

*„Klausimas Nr. 1 (dėl EMC klasifikacijos)*

*Techninėje specifikacijoje nurodyta EMC klasifikacija – C3.*

*Atsižvelgiant į tai, kad siūloma įranga atitinka C2 kategoriją pagal IEC/EN 61800-3 standartą, prašome patikslinti, ar būtų leidžiama siūlyti C2 kategorijos įrangą kaip lygiavertę. Pažymime, kad:*

*C3 kategorija taikoma tik pramoninei aplinkai ir leidžia aukštesnius elektromagnetinių trikdžių lygius;*

*C2 kategorija apima tiek pramoninę, tiek komercinę (jautresnę) aplinką ir gali būti taikoma platesniame naudojimo spektre, įskaitant objektus, kuriuose keliama didesni elektromagnetinio suderinamumo reikalavimai.*

*Atsižvelgiant į tai, C2 kategorija laikytina ne siauresne, o universalesne nei C3. Prašome patvirtinti, ar toks sprendimas būtų priimtinas.*

*Klausimas Nr. 2 (dėl kilmės / nacionalinio saugumo reikalavimų)*

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi bei susijusiomis nuostatomis, prašome patikslinti reikalavimų taikymo apimtį:*

*Ar reikalavimas taikomas galutinio produkto (UPS) gamybos / surinkimo šaliai?*

*Ar vertinama ir atskirų komponentų (pvz., elektronikos, modulių) kilmė?*

*Ar leidžiama, kad įranga būtų surenkama Europos Sąjungoje, tačiau dalis komponentų būtų kilę iš trečiųjų šalių (pvz., Kinijos), jei galutinis gamintojas nėra iš šalių, įtrauktų į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-03-30 nutarimu Nr. 280 patvirtintą sąrašą?*

*Siekdami užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir vienodą pasiūlymų vertinimą, prašome patikslinti, kaip bus vertinama atitiktis minėtiems nacionalinio saugumo reikalavimams visų tiekėjų atžvilgiu.“*

Perkančioji organizacija atsako:

1. Techninėje specifikacijoje nurodyta klasifikacija –C3 atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir keičiama į žemesnę klasifikaciją C2 nebus. Pabrėžiame, kad tiekėjų pasiūlymai bus vertinami pagal perkančiosios organizacijos paskelbtą techninę specifikaciją.



2. Atskirų komponentų kilmė nebus vertinama. Perkančioji organizacija vertins ar Tiekėjas ir galutinis gamintojas nėra iš šalių, įtrauktų į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-03-30 nutarimu Nr. 280 patvirtintą sąrašą.

*„Prašome patikslinti techninės specifikacijos 13 punktą dėl NMŠ įėjimo įtampos diapazono prie 60 procentų apkrovos (-35 procentai). Atkreipiame dėmesį, kad dauguma rinkoje siūlomų dvigubos konversijos (online) NMŠ įrenginių užtikrina patikimą veikimą iki maždaug -30 procentų įėjimo įtampos prie dalinių apkrovų. Reikalavimas -35 procentai yra būdingas tik ribotam įrenginių skaičiui ir gali nepagrįstai riboti konkurenciją. Pažymime, kad -30 procentų įėjimo įtampos diapazonas praktikoje pilnai užtikrina patikimą įrangos veikimą, atsižvelgiant į elektros tinklų kokybės parametrus.*

*Atsižvelgiant į tai, prašome: sušvelninti reikalavimą iki -30 procentų prie 60 procentų apkrovos arba leisti siūlyti technologiškai lygiaverčius sprendimus su artimais parametrais.“*

Perkančioji organizacija atsako:

Techninės specifikacijos 13p. nurodytas reikalavimas atitinka perkančiosios organizacijos poreikį. Perkančiosios organizacijos duomenimis, rinkoje yra pakankamai gamintojų, kurių įranga atitinka nustatytą reikalavimą, konkurencija nėra ribojama ir parametras keičiamas nebus. Pabrėžiame, kad tiekėjų pasiūlymai bus vertinami pagal perkančiosios organizacijos paskelbtą techninę specifikaciją.

*„Prašome paaiškinti/patikslinti technines specifikacijas:*

*1. Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedo 3 punkte nurodyta: Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso specifikacijoje nurodyto kiekio. Įranga ir jos sumontavimo paslauga bus užsakoma etapais, tik įrengus kabelinį tinklą ir pajungimo spintas, vartotojams prijungti.*

*Klausimas: kas turės įrengti kabelinį tinklą ir pajungimo spintas vartotojams prijungti, Tiekėjas ar Užsakovas?*

*2. Koks atstumas nuo įvadinės spintos iki UPS montavimo vietos?*

*3. Koks atstumas nuo paskirstymo spintos vartotojams iki UPS?*

*4. Gal galite pateikti brėžinius su išmatavimais su pažymėtais įvadiniais, paskirstymo skydais ir pažymėta numatoma UPS montavimo vieta?“*

Perkančioji organizacija atsako:

1. Bus įrengti elektros skydai su apsaugos automatais, tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis, užduotis pastatyti UPS įrenginį, jį prijungti ir paleisti. Jungiamąjį kabelį nuo UPS iki el. skydo teikia ir montuoja Tiekėjas.

2. Atstumas nuo skydo iki UPS ne daugiau kaip 5 (penki) metrai.

3. Iki vartotojų skydo atstumas ne daugiau kaip 5 (penki) metrai, kiekvienu atveju (kiekvieną techninėje specifikacijoje nurodytu adresu) skirtingai (pagal perengtą projektą).

4. Perkančioji organizacija užtikrina, kad numatytos montavimo vietos yra pakankamos techninėje specifikacijoje nurodyto dydžio įrenginiams. Tikslūs brėžiniai bus pateikti teikiant užsakymą.

*„Prašau patvirtinti, kad bus atvesti kabeliai ir paruošta infrastruktūra UPS pajungimui (kabeliai, apsaugos prietaisai ir kiti reikalingi signaliai, maitinimo kabeliai).“*

Perkančioji organizacija atsako:

Bus įrengti elektros skydai su apsaugos automatais, tiekėjo užduotis pastatyti UPS įrenginį, jį prijungti ir paleisti. Kabelius nuo UPS iki el. skydo teikia ir montuoja Tiekėjas (atstumas nuo skydo iki UPS ne daugiau kaip 5 metrai).

Taip pat informuojame, kad dėl gautų paklausimų pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas į 2026-06-03, 9 val. 00min.

Komisijos narė

Inga Zaksaitė