



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Aušros a. 10, 82196 Radviliškis, tel. +370 422 69 003,
el. p. informacija@radviliskis.lt, svetainė internete www.radviliskis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188726247.

Tiekėjams

2026-05-20 Nr. S-1504 -(8.43Mr)

DĖL GAUTOS PRETENZIJS

Radviliškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo „Dirbtinės žolės futbolo maniežo dangos įrengimas“ viešąjį pirkimą, skelbiamos apklausos būdu (pirkimo ID: 7818444), kuris CVP IS priemonėmis buvo paskelbtas 2026-05-12 (toliau – Pirkimas).

2026-05-19 CVP IS susirašinėjimo priemonėmis Perkančiajai organizacijai pateikta pretenzija dėl techninės specifikacijos reikalavimų (toliau – Pretenzija). Pretenzijoje iš esmės ginčijami techninės specifikacijos reikalavimai.

Informuojame, kad išnagrinėjus pateiktą pretenziją, Perkančioji organizacija priėmė sprendimą ją tenkinti iš dalies bei nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iki šių metų gegužės 27 d., 10 val. 00 min

Perkančioji organizacija vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 103 straipsniu 3 punktu „Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos“ iš dalies tenkina pretenziją ir nukelia pasiūlymų pateikimo terminą.

PRIDEDAMA:

1. 2026-05-19 Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro raštas Nr. S-79 „Dėl gautos pretenzijos“.

Viešojo pirkimo organizatorė

Romualda Baginienė

**RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRAS**

Biudžetinė įstaiga, Radvilų g. 17, LT-82177 Radviliškis
tel. (0 422) 61 114, 44306, el. p. centras@radviliskiopc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302296387

Radviliškio rajono centrinei perkančiajai organizacijai	2026-05-19 į 2026-05-19	Nr. S- Nr.
--	----------------------------	---------------

DĖL GAUTOS PRETENZIJOS

Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2026-05-12 paskelbė pirkimą „Dirbtinės žolės futbolo maniežo dangos įrengimas (skelbiama apklausa)“ (Pirkimo ID: 7818444, pirkimų suvestinės nuoroda: 1002/2212/3530164).

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras (toliau - perkančioji organizacija) gavusi tiekėjo pretenziją „Dėl dirbtinės žolės futbolo maniežo dangos įrengimo pirkimo atviro konkurso būdu techninių reikalavimų“ nusprendė ją iš dalies tenkinti ir pakeisti pirkimo dokumento priedo Nr.4 „Techninė specifikacija“ reikalavimus dangai:

„Pluoštas“: 100 proc. polietilenas X minkštas, UV stabilizuotas tiesiai, pluošto storis 480 mikronų ($\pm 10\%$) į 100 proc. polietilenas X minkštas arba alternatyvi medžiaga, UV stabilizuotas tiesiai, pluošto storis ne mažiau 400 mikronų. Pluošto storis ne mažiau kaip 400 mikronų, nes tai daro poveikį sportinės dangos ilgaamžiškumui ir kokybei.

„Pagrindas“: Polipropilenas, UV stabilizuotas 250 gr./ m²($\pm 10\%$) į polipropilenas arba alternatyvi medžiaga, UV stabilizuotas ne mažiau 650 gr./ m².

Atlikti pakeitimai paryškinti priedo Nr.4 „Techninė specifikacija“ lentelėje. (Priedama)

Direktorius

Vaidotas Jakavičius

Techninė specifikacija

Mini futbolo aikštelės (dirbtinė žolė) dangą

Pritaikymo sritys	Futbolas
Pluoštas	100 proc. polietilenas X minkštas arba alternatyvi medžiaga, UV stabilizuotas tiesiai, pluošto storis ne mažiau 400 mikronų
Gamybos metodika	Linijinis dygsniavimas
Kuokšteliai/ m ²	8.100/m ² (± 20%)
Plaušeliai/ m ²	100.000/m ² (± 20%)
Dygsniai	bėginį metrą 130-160 (± 10%)
Bendras aukštis	42 mm (± 5%)
Pagrindas	Polipropilenas arba alternatyvi medžiaga, UV stabilizuotas ne mažiau 650 gr./ m²
Kvarcinio silicio smėlis (užpildas)	Apie 20 kg į m ² , priklausomai nuo pagrindų (± 10%) granuliacija 0,3-1,0 mm
Gumos granulės	Apie 8 kg į m ² , priklausomai nuo pagrindų, granuliacija 0,8-2,5 mm
Spalva	Žalia
Linijos	Baltos, geltonos
UV stabilumas	>6.000 valandų (DIN 53387)
Laidumas vandeniui	6,10-4 m/ per sekundę (± 10%)