

**ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams

2025-01- Nr. VPR-

**DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „VŠĮ ŠAKIŲ LIGONINĖS PAPERASTOJO REMONTO DARBAI“
PIRKIMO ID 724962**

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) vykdydama mažos vertės skelbiamos apklausos „VŠĮ Šakių ligoninės paprastojo remonto darbai“, pirkimo ID 724962 (toliau – Pirkimas) procedūras, gavo tiekėjų paklausimus. Šiuo raštu teikiame atsakymus į prašymus paaiškinti Pirkimo dokumentus.

1. Klausimas. (kalba netaisyta) „1. Prašome pakoreguoti darbų kiekių žiniaraščio ardymo darbų skyriaus pirmoje eilutėje nurodytą 100m³ elektros tiekimo įrenginių išardymo mato vienetą, nes nei elektros rozetės, šviestuvai ir kiti įrenginiai negali būti skaičiuojami nurodant mato vienetą m³. Būtų tikslinga visus demontuojamus įrenginius išskirti atskirai vienetais, metrais ir pan.

2. Prašome papildyti, ar surenkamas-išardomas pertvaras iš aliuminio profilių skaičiuoti su durimis, pateikti pertvaros schemą, išmatavimus bei technines specifikacijas

3. Prašome paaiškinti, ką reiškia brėžinyje skirtingos spalvų reikšmės (žalia, raudona, mėlyna tušinuko spalva)

4. Prašome nurodyti pakabinamų lubų aukštį iki perdangos.

5. Prašome patikslinti, kuriose patalpose bus keičiamos durys, nes kai kurių remontuojamų patalpų plotis yra mažesnis už nurodytą naujų durų plotį.“

Atsakymas. 1. Naudojamas sustambintas įkainis. Elektros instaliacija ardoma visose remontuojamose patalpose.

2. Numatytas dviejų aliuminio pertvarų (2,392x2,378; 1,748x2,315) išardymas. Išardymas pateiktas m² įvertinant ir aliuminio pertvaras.

3. Raudona punktyrinė – visos remontuojamos patalpos pažymėtos; raudona – griauamos sienos; žalia – naujos sienos, mėlyna tušinuko – neaktuali remontuojamoms patalpoms.

4. Pakabinamų lubų aukštis iki perdangos priklausys apie 70 cm. Aukštis gali būti tikslinamas remonto metu.

5. Durys keičiamos patalpose – 105, 114, 115, 117, 121, 123, 124, 127 x 2 (patalpa dalinasi į du kabinetus, kuriuose vienos durys bus keičiamos, kitos dedamos naujos platinant angą, 138, 142, 143, 144, 146, 147 x 2, 151, 152 x 2, 156, ir patalpa šalia 158 kabineto, kurioje bus įrengtas naujas kabinetas.

Klausimas. (kalba netaisyta) „Patiklsinkite prašau, kiek radiatoriu bus keičiama, nes 3 DKŽ nurodyta taip: Nuo 1,01 iki 2 kW galingumo radiatorių keitimas kw 2“.

Atsakymas. Bus keičiamas 1 (vienas) radiatorius.

Taip pat prie šio rašto pateikiame 2025-01-15 įvykusios darbų atlikimo vietos apžiūros protokolo išrašą, kuriame užfiksuoti dalyvavusių tiekėjų pateikti klausimai ir atsakymai į juos.

PRIDEDAMA. Darbų atlikimo vietos apžiūros protokolo išrašas, 1 lapas.

Komisijos pirmininkė

Jūratė Šneideraitienė

A. Bakanevičienė, tel. +370 345 66 117, el. p. asta.bakaneviciene@sakiai.lt

N u o r a š a s

„VŠĮ ŠAKIŲ LIGONINĖS PAPERASTOJO REMONTO DARBAI”. PIRKIMO NUMERIS 724962_LT

DARBŲ ATLIKIMO VIETOS APŽIŪROS PROTOKOLAS

Nr. 1

2025 m. sausio 15 d.

Šakiai

Darbų atlikimo vietos apžiūros pradžia 11⁰⁰ val.

Darbų atlikimo vietos apžiūros pabaiga 11²⁵ val.

Darbų atlikimo vietos apžiūroje dalyvavo:

Tiekėjas (dalyvių sąrašas pridedamas prie šio protokolo).

Šakių rajono savivaldybės administracijos atstovas:

Iveta Ignatjevaitė - Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė,

VšĮ Šakių ligoninės atstovas:

Arvydas Šlėderis – VšĮ Šakių ligoninės Ūkio dalies vedėjas.

Darbų atlikimo vietos apžiūros metu buvo pateikti šie klausimai:

1. Klausimas. Ar remonto darbų metu įstaigos remontuojamame korpuse bus vykdoma veikla?

Atsakymas. Ne, remonto metu korpuse veikla vykdoma nebus.

2. Klausimas. Kokia skelbiamo pirkimo suma?

Atsakymas. Pirkimo suma neskelbiama.

Iveta Ignatjevaitė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Šakių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymo į tiekėjų paklausimus
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-16 Nr. VPR-44
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Viešųjų pirkimų tarnyba
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Šneideraitienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-16 13:59
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-22 11:57 - 2027-02-21 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2025-01-15 objekto apžiūros vietoje protokolas_Nr.1_nuorašas.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250106.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-01-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-01-16 nuorašą suformavo Asta Bakanevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-