

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO/PATIKSLINIMO

Perkantysis subjektas Akcinė bendrovė „KN Energies“ vykdo pirkimą „**(587-26) Leidimų kontrolės sistema ir jos diegimo paslaugos**“ (CVP IS ID 7693000) (toliau – Pirkimas). Atsakome į tiekėjų prašymus paaiškinti/patikslinti pirkimo sąlygas:

Nr.	Klausimas*	Atsakymas
1.	Techninės specifikacijos 3.3.5. punkte nurodyta, kad „Projekto apimtyje turi būti atlikti senos įrangos (maitinimo skydai, valdikliai, kortelių skaitytuvai, kabeliai ir kita) demontavimas“. Prašome paaiškinti: a. Kokie maitinimo skydai turi būti demontuoti praėjimo kontrolės sistemoje? b. Kokie kabeliai turi būti demontuojami? Ar visi nurodytose užduotyje vietose, įkaitant maitinimo, duomenų perdavimo ir kontrolių apjungimo?	a. demontuojami skydai/dėžutės kuriuose sumontuota sena leidimų kontrolės įranga. b. demontuojami nebereikalingi kabeliai pakeitus valdiklius.
2.	Techninės specifikacijos 3.3.10. punkte nurodyta, kad „Projekto apimtyje turi būti suprojektuota ir sumontuota nauja, visa kita būtina leidimų kontrolės įranga, apimant, bet neapsiribojant, montavimo skydai, kabeliai, laikikliai, stogeliai...“. Prašome patikslinti ar visiems skaitytuvams reikalinga montuoti stogelius?	Stogeliai montuojami tik lauko skaitytuvams.
3.	Techninės specifikacijos 3.3.12. punkte nurodyta „Projekto apimtyje tiekiamos Prekės (įranga), programinės įrangos licencijos ...“. a. Prašome nurodyti kokias programinės įrangos licencijas reikia pateikti?	a. Naujų durų išplėtimo licencijos b. Inner Range Integriti V25.1

Nr.	Klausimas*	Atsakymas
	b. Prašome patikslinti kokią praėjimo kontrolės programinę įrangos versiją jūs naudojate. Kiek durų prie programinės įrangos yra pajungta?	
4.	<p>Techninės specifikacijos 3.3.13. punkte nurodyta „Subačiaus terminale turi būti atlikta integracija su krovos sistema ir įdiegta 3 – jų leidimų logika“. Prašome patikslinti:</p> <p>a. Prašome patikslinti kokio lygio integracija turi būti atlikta:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Kokia informacija (duomenų laukai) ir signalai turi būti perduodami; ii. Kokia perduodamų duomenų kryptis (iš įveigos sistemos į krovos sistemą ar atvirkščiai). iii. Kokiu protokolu turi būti vykdoma integracija? <p>b. Ar reikės atlikti krovos sistemos modernizavimą šiai integracijai atlikti. Jei taip, tai prašome nurodyti krovos sistemos modelį ir šios sistemos gamintoją?</p> <p>c. Prašome patikslinti ir plačiau paaiškinti, ką reiškia „3-jų leidimų logika“?</p>	<p>a.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Reikalingi duomenų laukai: Firs Name Second Name Įmonė Leidimo grupė Rūšis Start Date Time Expiry Date Time Cards Permissions External ID ii. Krovos sistema sukuria vartotoją LKS, duomenys kryptis iš krovos sistemos į LKS iii. Duomenų apsaugai naudojamas SQL arba REST API <p>b. modernizavimo atlikti nereikia</p> <p>c. 3LL – Patekimas į teritoriją su galiojančia asmens, autotransporto ir, patvirtinus, su apsaugos darbuotojo kortele</p>
5.	Techninės specifikacijos 3.3.14. punkte nurodyta „...įrengti kortelių registravimo į sistemą stotelę“. Techninių specifikacijų šiai stotelei pateikta nėra.	Pagrindiniai reikalavimai tai dviejų dažnių palaikymas (13.56 MHz ir 125Khz); palaikomos sąsajos CID ir „Keyboard Wedge“; palaikomų kortelių ir protokolų tipai: iCLASS,

Nr.	Klausimas*	Atsakymas
	Todėl prašytume pateikti reikalavimus ir specifikacijas šiai stotelei.	iCLASS SE/SR, iCLASS Seos, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2, MIFARE Ultralight C, MIFARE Ultralight, NFC, HID Prox, EM Prox.
6.	<p>Techninės specifikacijos 3.3.15. punkte nurodyta „Visa lauke montuojama įranga privalo turėti tinkamą žemėnimą, apsaugą nuo viršįtampių ir įrengtus žaibosaugos sprendimus.“ Prašome patikslinti informaciją:</p> <p>a. Ar ant pastato lauko durų, lauko pusėje sumontuotas skaitytuvas laikomas lauke montuojama įranga?</p> <p>b. Integriti skaitytuvų prijungimo jungtys turi saviatsistatančius saugiklius (Smart Fuses) ir standartinę RS-485 linijos pramoninio lygio apsaugą nuo elektrostatiinių iškrovų. Ar to pakanka šio reikalavimo išpildymui? Ar reikia montuoti papildomas apsaugas nuo viršįtampių?</p>	<p>a. Taip, ant pastato lauko durų sumontuotas skaitytuvas, laikomas kaip lauko įranga.</p> <p>b. lauko skaitytuvams, papildomų viršįtampių nereikia.</p>
7.	Konkurso užduotyje nieko nekalbama apie elektrines durų sklendes, spynas ar magnetinius laikiklius. Ar tai reiškia, kad juos bus galima naudoti esamus?	Taip, naudojama esama įranga.
8.	Konkurso užduotyje nieko nekalbama apie durų magnetinius kontaktus ir išėjimo mygtukus. Ar tai reiškia, kad juos bus galima naudoti esamus?	Taip, naudojama esama įranga.

* Suinteresuoto tiekėjo prašymo paaiškinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Akcinė bendrovė „KN Energies“ nukelia pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026-05-27 11:00 val.

Pirkimų komisija