

**ATSAKYMAI Į RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTUS KLAUSIMUS**

LITGRID AB (toliau – Perkantysis subjektas) atliko rinkos konsultaciją dėl numatomo vykdyti Automatinio monitoringo sistemų įrengimas pirkimo (toliau – Pirkimas), apie kurią buvo skelbta Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Perkantysis subjektas informuoja, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti klausimai/atsakymai/siūlymai. Pateikiami atsakymai:

Dokumentas	Teikiamas komentaras/siūlymas	LITGRID AB atsakymai
Techninė specifikacija	Techninės specifikacijos yra labai bendrinės, todėl traktuojame kaip bendrinį pavyzdį.	<p>Teikiama atnaujinta techninė specifikacija, 3.29 p. nurodyta: „Jeigu tiekiami nauji AMS įrenginiai gali būti įdiegiami į Užsakovo turimą „Perception fleet“ programinę įrangą, Tiekėjas turi atlikti visus AMS įrangos diegimo ir programinės įrangos konfigūravimo darbus, be programinės įrangos diegimo darbų. Jei teikiama nauja AMS įranga nesuderinama su Užsakovo turima programine įranga, tiekėjas turi pateikti programinę įrangą, atitinkančią techninius reikalavimus.“.</p> <p>Licencijos tipas yra nurodytas AMS techninių reikalavimų 1 priede: ne mažiau 40 įrenginių bei neribotas (lifetime) licencijos galiojimo terminas.</p> <p>Tiekėjui siūlančiam AMS įrangą, kuri gali būti integruojama į Perception Fleet, nebus suteikiamas išskirtinis konkurencinis pranašumas. Tokiu atveju gali būti reikalinga atnaujinti licenciją, jei esama būtų netinkama pagal techninius reikalavimus.</p>
	Pasirinkti patikimesnį Rangovą padėtų, jei Sutarties įvykdymo užtikrinimui galėtų būti taikomas tik Banko garantija, o draudimo bendrovės laidavimo raštas būtų netinkamas.	Atsižvelgus į tiekėjo siūlymą, sutarties įvykdymo užtikrinimui bus prašoma tik Banko garanto arba lėšų deponavimo.
	Darbų kainą galėtų mažinama, jei būtų galima palikti esamas spintas, permontuojant jas, kaip tarpinius gnybtinius	Pakoreguotoje techninėje specifikacijoje bus numatyta palikti esamas spintas Ignalinos AE TP ir

	šviesolaidinių ir maitinimo kabelių sujungimui su naujai įrengiamomis sistemomis.	Utenos TP, permontuojant jas, kaip tarpinius gnybtinius šviesolaidinių ir maitinimo kabelių sujungimui su naujai įrengiamomis sistemomis. Šiaulių TP AT-1 ir AT-2 esamų spintų palikti neplanuojama.
--	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jurgita Latvė, tel. +370 603 91139, el. p. jurgita.latve@litgrid.eu