


TVIRTINU :
 UAB "Ukmergės šiluma"
 direktorius
 Vydas Paknys

UAB "UKMERGĖS ŠILUMA

TERMOFIKACINIO VANDENS PADUODAMO Į LAUKO ŠILUMOS TINKLUS
 IŠ 4 MW KATILINĖS

TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

Lauko oro temperatūra °C	Paduodama °C į šil. tinklus Leistina nuokrypa 3 %	Grįžtama °C iš šil.tinklų (ne aukštesnė)
10	72	39
9	72	39
8	72	39
7	72	39
6	72	39
5	72	39
4	72	39
3	72	39
2	72	39
1	72	39
0	72	39
-1	75	39
-2	75	39
-3	75	39
-4	75	39
-5	75	39
-6	75	39
-7	80	42
-8	80	42
-9	80	42
-10	80	43
-11	85	43
-12	85	45
-13	85	45
-14	85	45
-15	85	47
-16	85	47
-17	90	47
-18	90	47
-19	90	47
-20	90	49
-21	90	49
-22	90	49
-23	90	49

Sudare:  direktoriaus pavaduotojas Raimondas Kaselis