



Tiekėjams  
Teikiama CVP IS priemonėmis

2026-05-29 Nr. VP-S-84

## INFORMACIJA APIE PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMĄ IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĘSIMĄ

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – Perkančioji organizacija) CVP IS priemonėmis vykdo supaprastintą viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „100 arų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės ir 831 m<sup>2</sup> sandėliavimo paskirties pastato, skirto atliekų, tinkamų paruošti pakartotiniam panaudojimui, surinkimui, statyba ir įrengimas Algirdo g.“ (pirkimo Nr. 7955097).

Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija gavo paklausimą, į kurį teikia atsakymą.

1. Techninio projekto konstrukcinės dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodytą GP-1 polių 52 vnt., tačiau brėžinyje jų yra 62 vnt. Prašom patikslinti polių kiekį taip patikslinkite ar teisingai nurodytas betono ir armatūros kiekis.

**Atsakymas.** Patikslinama, kad GP-1 polių kiekis yra 62 vnt. Atitinkami medžiagų kiekiai:

- armatūra S500 – 3494 kg;
- betonas C25/30 XC2 – 19,20 m<sup>3</sup>.

2. Architektūrinės dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje 3.2 pozicijoje bei techninėje specifikacijoje numatytos šlifuito betono grindys, o pirmo aukšto technologijos plane bei vidaus apdailos kiekių lentelėje numatytos epoksidinės dangos. Prašome patikslinti kokios grindys turi būti numatytos.

**Atsakymas.** Patikslinama, kad turi būti numatytos šlifuito betono grindys.

Tiekėjai, rengdami pasiūlymus, turi vadovautis šiame paaiškinime pateiktais patikslinimais.

Atsižvelgiant į tai, kad paklausimas dėl pirkimo dokumentų buvo gautas 2026-05-27, o pirkimo dokumentų paaiškinimas pateikiamas vėliau nei pirkimo sąlygose nustatytas terminas, vadovaujantis pirkimo sąlygų nuostatomis pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026-06-09, 09:00 val.

Komisijos pirmininkas

Juozas Šlepetis