



CVP IS tiekėjams

 Nr. _____
 Į _____ Nr. _____

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ TIKSLINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO

Vykdamas supaprastintą atviro konkurso „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone darbų pirkimas“ (toliau – Konkursas) 2026-05-29, 11:32 val. Tiekėjas CVP IS priemonėmis pateikė klausimą / prašymą:

TIEKĖJO KLAUSIMAS / PRAŠYMAS:

Prašome panaikinti specialiųjų pirkimo sąlygų 7.7.11 punkto reikalavimą, nes šis punkte yra išdėstyti reikalavimai nuotekų siurblinėms elektrotechnikos automatikos daliai. Be to būsiamas rangovas be savininko įgaliojimo ir nežinodamas konkrečios darbų vietos (adreso) negali išsiimti energijos skirstymo operatoriaus AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - ESO) prijungimo sąlygų siekiant gauti informaciją apie prisijungimą prie elektros įrenginių statybos darbų vykdymo laikotarpiui.

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS:

Paaškiname, kad Konkurso SPS 7.7.11 punkte nurodyta sąlyga „7.7.11. dokumentai nurodyti SPS 2 priedo 7 punkte;“ yra nuoroda į Konkurso SPS 2 priedo „Techninė specifikacija“ (toliau – TS) 7 punktą „7. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMŲ DOKUMENTAI“.

Konkurso SPS 7.7.11 punktas nebus naikinamas.

Komisija atsižvelgdama į klausimo / prašymo turinį, bei vadovaudamasi BPS 25 punktu, savo iniciatyva tikslina Konkurso SPS TS 6 punkto „REIKALAVIMAI DARBŲ VYKDYMUI“ 7.2.1 papunktį, ir išdėsto jį nauja redakcija:

BUVO:

7.2.1. Elektros automatikos dalies techninė užduotis

Tiekėjas (Vykdytojas) turi suprojektuoti nuotekų siurblinės automatinę bei elektrinę dalis, numatant dyzelinio elektros generatoriaus pajungimo galimybę dingus elektros tiekimui, du vienfazius kištukinius lizdus ir vieną trifazį kištukinį lizdą, numatyti hidrostatinį lygio jutiklį su valdikliu dviejų siurblių valdymui, dvi lygio plūdes (avariniam aukštam ir avariniam žemam lygiui, avariniam siurblių valdymui), kontaktorius ir variklinius automatus – siurblių valdymui ir variklių apsaugai.

Tiekėjas (Vykdytojas) turi įrengti siurblinės teritorijos apšvietimą panaudojant parkinio tipo LED šviestuvus.

Pastaba: reikalinga jei nuotekų siurblinė montuojama neapšviestoje teritorijoje.

Siurblinės elektros įrenginių prijungimui prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) skirstomojo elektros tinklo, pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, parengti elektros

įrenginių prijungimo prie ESO skirstomųjų elektros tinklų techninį projektą bei projektinę sąmatą, vadovaujantis ESO išduotomis prijungimo sąlygomis.

Siurblinė turi veikti pilnai automatinio režimu, numatant galimybę valdyti vietiniu / rankiniu būdu iš valdymo skydo. Duomenys nebus perduodami GPRS tinklo pagalba.

Atliekant techninį darbo projektą derinti su Perkančiojo subjekto/Užsakovo ETPV skyriaus specialistais.

TURI BŪTI:

7.2.1. Elektros automatikos dalies techninė užduotis

Tiekėjas (Vykdytojas) turi suprojektuoti nuotekų siurblinės automatinę bei elektrinę dalis, numatant dyzelinio elektros generatoriaus pajungimo galimybę dingus elektros tiekimui, du vienfazius kištukinius lizdus ir vieną trifazį kištukinį lizdą, numatyti hidrostatinį lygio jutiklį su valdikliu dviejų siurblių valdymui, dvi lygio plūdes (avariniam aukštam ir avariniam žemam lygiui, avariniam siurblių valdymui), kontaktorius ir variklinius automatus – siurblių valdymui ir variklių apsaugai.

Tiekėjas (Vykdytojas) turi įrengti siurblinės teritorijos apšvietimą panaudojant parkinio tipo LED šviestuvus.

Pastaba: reikalinga jei nuotekų siurblinė montuojama neapšviestoje teritorijoje.

Siurblinės elektros įrenginių prijungimui prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) skirstomojo elektros tinklo, pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, elektros įrenginių prijungimo prie ESO skirstomųjų elektros tinklų dalies techninio darbo projektu ir jo sprendinių įgyvendinimu bei apmokėjimu rūpinasi Perkantysis subjektas.

Siurblinė turi veikti pilnai automatinio režimu, numatant galimybę valdyti vietiniu / rankiniu būdu iš valdymo skydo.

Duomenys nebus perduodami GPRS tinklo pagalba.

Atliekant techninį darbo projektą derinti su Perkančiojo subjekto/Užsakovo ETPV skyriaus specialistais.

Informuojame, kad yra nukeliamas pasiūlymo pateikimo terminas, apie kurio pakeitimą bus paskelbta skelbime. Atitinkamai bus nukeltas ir pradinio susipažinimo su pasiūlymais terminas. Apie pirkimo procedūros terminų pakeitimus tiekėjai bus informuoti CVP IS skelbimu dėl pakeitimų ar papildomos informacijos.

Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitus aukščiau paminėtiems terminams, keičiasi ir prašymo paaiškinti, patikslinti pirkimo dokumentus data. Informuojame, kad paskutinė diena, kada tiekėjai gali prašyti paaiškinti, patikslinti pirkimo dokumentus yra **2026-06-04, 8:00 val.**

Rengiant pasiūlymus Tiekėjai turi vadovautis šiuo raštu ir nauja Konkurso SPS 2 priedo „Techninė specifikacija“ redakcija. Nauja Konkurso SPS 2 priedo „Techninė specifikacija“ redakcija nedelsiant bus patalpinta CVP IS prie pirkimo dokumentų.

Komisijos pirmininkas

Povilas Gelažius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Šiaulių vandenys“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo dokumentų tikslinimo ir pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-06-01 Nr. S-1491
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	