



PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams

2026-06-01 Nr. IS–2646(26.3)

Siunčiama per CVP IS

DĖL TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR RANGOS DARBAI PAGAL TECHINĮ PROJEKTĄ „KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO RESPUBLIKOS G. 40, PANEVĖŽYJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (STASIO EIDRIGEVIČIAUS MENŲ CENTRO II ETAPAS)“, VYKDOMO ATVIRO KONKURSO BŪDU, SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

Pranešame, kad Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), atsakydama į tiekėjo paklausimą, gautą tarptautiniame viešajame pirkime „Kultūros paskirties pastato Respublikos g. 40, Panevėžyje rekonstravimo projektas (Stasio Eidrigėvičiaus menų centro II etapas)“, vykdomame atviro konkurso būdu, pirkimo sąlygas paaiškina taip:

1. Klausimas: „ER dalis ... nėra komutacinių panelių 15HU spintoje. Kaip numatytas kabelių sujungimas su aktyvine įranga? (mūsų nuomone turi būti bent 4vnt 24XRJ45 6cat UTP komutacinės panelės).“

Atsakymas: „Paaiškiname, kad numatytas sujungimas tiesiai į komutatorius, tačiau eksploatacijai reiktų įrengti komutacines paneles. Turi būti bent 4 vnt. 24XRJ45 6cat UTP komutacinės panelės.“

2. Klausimas: „ER dalis ... projekte yra tik 6 vnt. komutacinių kabelių. Kaip numatytas kabelių sujungimas su aktyvine įranga? (mūsų nuomone turi būti 80vnt 6cat UTP 1-2m komutacinių kabelių).“

Atsakymas: „Paaiškiname, kad taip, įrengiant komutacines paneles reikia papildomų komutacinių kabelių. Turi būti 80 vnt. 6cat UTP 1-2 m komutacinių kabelių.“

3. Klausimas: „AS dalis ... vaizdo stebėjimo sistemai yra numatyta 36 portų PoE+ įrašymo įrenginys, tokio rinkoje nėra. Mūsų nuomone TP sprendinys yra klaidingas. AS dalis ... vaizdo sistema mūsų nuomone turi būti apjungta su 2 vnt. PoE 24 portų switchais ir 64portų įrašymo įrenginiu.“

Atsakymas: „Paaiškiname, kad 36 portų PoE+ NVR sprendinys nėra tinkamas. Vaizdo stebėjimo sistemai turi būti numatyta 64 kanalų NVR įrašymo įrenginys ir atskiri PoE komutatoriai: arba 2 vnt. 24 portų PoE komutatorių, arba 1 vnt. 48 portų PoE komutatorius.“

4. Klausimas: „AS dalis ... vaizdo sistemai nėra komutacinių panelių 15HU spintoje. Kaip numatyta kabelių sujungimas su aktyvine įranga? (mūsų nuomone turi būti bent 2 vnt. 24XRJ45 6cat UTP komutacinės panelės).“

Atsakymas: „Paaiškiname, kad taip, reikalingos komutacinės panelės. Turi būti bent 2 vnt. 24XRJ45 6cat UTP komutacinės panelės.“

5. Klausimas: „AS dalis ... vaizdo sistemai projekte nėra komutacinių kabelių. Kaip numatyta kabelių sujungimas su aktyvine įranga? (mūsų nuomone turi būti 35vnt 6cat UTP 1-2m komutacinių kabelių).“

Atsakymas: „Paaiškiname, kad taip, reikia numatyti 35 vnt. Cat.6 UTP 1–2 m komutacinių kabelių.“

6. Klausimas: „AS dalis ... vaizdo sistemai yra numatyta UPS'as, kuris sutrikus elektros tiekimui turi palaikyti 1 val. – kas yra neįmanoma. TP nėra įrenginio parametrai. Prašome patikslinti TP galimumus, kiek ??? VA ir kiek W?“

Atsakymas: „Paaiškiname, kad reikalingas UPS 2000 VA / 1600 W, autonomija ne mažiau kaip 1 val. prie 700 W apkrovos.“

7. Klausimas: „AS dalis ... vaizdo sistema pagal projektą turi būti integruota į esamą kompiuterį ir apjungta su jau esama DAHUA sistema. DAHUA yra Kinijos gamintojas. Dabar pagal įstatymus nebegalima naudoti Kinijos gamintojų. Prašome patikslinti sistemų apjungimo-integravimo sprendimą.“

Atsakymas: „Paaiškiname, kad atsižvelgiant į tai, kad projekte buvo numatyta naujai diegiamos vaizdo stebėjimo sistemos integracija su esama DAHUA gamintojo sistema, o šio gamintojo įrangos naudojimas nebeatitinka šiuo metu taikomų teisinių reikalavimų, tikslinamas vaizdo stebėjimo sistemos techninis sprendinys.

Vietoje projekte numatyto Skaitmeninio vaizdo stebėjimo sistemos įrašymo įrenginio, 36 x RJ45 portų, su PoE/PoE+, 1 kompl., numatyti:

- Vaizdo įrašymo įrenginį, 64 vaizdo kanalų, palaikantį iki 8 kietųjų diskų – 2 vnt. (1 vnt. esamai sistemai ir 1 vnt. naujai sistemai), užtikrinant jų tarpusavio integraciją į bendrą vaizdo stebėjimo sistemą;
- Tinklo komutatorių 24 x RJ45 su PoE funkcija – 2 vnt. (naujai sistemai).

Pažymime, kad šiuo patikslinimu nekeičiama vaizdo stebėjimo sistemos paskirtis ir siekiamas funkcinis rezultatas. Tiekėjas pasiūlymo kainą turi formuoti įvertinęs šiame paaiškinyje pateiktą patikslintą techninį sprendinį.“

8. Klausimas: „AS dalis ... ar įrengiama apsauginė signalizacija ir įeigos kontrolė turi būti pilnai integruota į jau esamą sistemą su bendru valdymu ir grafine vizualizacija kompiuteryje (esanti sistema yra valdoma ir turi grafinę vizualizaciją kompiuteryje).“

Atsakymas: „Paaiškiname, kad taip, įrengiama apsauginė signalizacija ir įeigos kontrolės sistema turi būti visiškai integruota į esamą sistemą, užtikrinant bendrą valdymą ir grafinę vizualizaciją kompiuteryje.“

9. Klausimas: „GSS dalis ... ar įrengiama gaisro signalizacija turi būti pilnai integruota į jau esamą sistemą su bendru valdymu ir grafine vizualizacija kompiuteryje (esanti sistema yra valdoma ir turi grafinę vizualizaciją kompiuteryje).“

Atsakymas: „Paaiškiname, kad taip, įrengiama gaisro signalizacijos sistema turi būti pilnai integruota į esamą sistemą, užtikrinant bendrą valdymą ir grafinę vizualizaciją kompiuteryje.“

Taip pat informuojame, kad Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 6 dalimi, 40 straipsnio 4 dalimi nutarė pasiūlymų priėmimo terminą pratęsti ir skelbimą apie pirkimą patikslinti taip: **„Pasiūlymų priėmimo terminas: 16/06/2026“ 14:00 val.**

Paaiškiname, kad Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Pirkimo informacijoje nurodyto Prašymo pateikti paaiškinimo terminą (2026-05-17) pakeisti (techniškai), jam suėjus, nėra galimybės. Tiekėjai turi vadovautis Specialiųjų pirkimų sąlygų 1 priede „Terminai“ numatyta sąlyga: „Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: **10 (dešimt) dienų** iki pasiūlymų pateikimo termino dienos“.

Šis pirkimo sąlygų paaiškinimas / patikslinimas skelbiamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje prie pirkimo dokumentų („Pirkimo dokumentai“).

Skyriaus vedėja

Jolanta Valužienė

Originalas nebus siunčiamas

Jurgita Plesnevičienė, tel. (0 45) 504 476, el. p. jurgita.plesnevicienne@panevezys.lt