

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

Pranešame, kad gauti klausimai Sandėlio statybos Jonavos TP projektinių pasiūlymų parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugų pirkime (toliau – Pirkimas), į kuriuos pateikiami atsakymai:

1) KLAUSIMAS: Matome, kad techninėje užduotyje yra apibrėžta projektuojamo pastato paskirtis, pagrindiniai konstrukciniai, technologiniai ir inžineriniai reikalavimai, taip pat numatyta gaisrinės saugos dalies parengimo apimtis.

Techninėje užduotyje nurodyta, kad projektuojamas naujas sandėlis Jonavos TP teritorijoje, taip pat pateikti reikalavimai dėl konstrukcijų, technologinės dalies, įskaitant tiltinį kraną, bei kitų projekto dalių. Vis dėlto pirkimo dokumentuose nepastebėjome aiškiai įvardytos informacijos, kokios konkrečiai medžiagos, gaminiai ar įranga numatomi sandėliuoti projektuojamame pastate. Mūsų vertinimu, ši informacija yra reikšminga rengiant gaisrinės saugos dalį, kadangi nuo sandėliuojamų medžiagų pobūdžio gali priklausyti gaisrinės saugos sprendiniai, taip pat gaisro apkrovos kategorijos ir kitų susijusių parametru nustatymas.

Atsižvelgdami į tai, maloniai prašytume patikslinti:

1.1.) KLAUSIMAS: Kokio pobūdžio medžiagas, gaminius, įrangą ar atsargines dalis numatoma sandėliuoti projektuojamame pastate?

ATSAKYMAS: Sandėlyje numatoma laikyti elektros perdavimo tinklo įrenginius, kabelius ir laidus būgnuose bei kitas medžiagas skirtas elektros perdavimo tinklui.

1.2.) KLAUSIMAS: Ar numatoma sandėliuoti degias, pavojingas, chemines ar kitas specialių gaisrinės saugos sprendinių reikalaujančias medžiagas?

ATSAKYMAS: Nenumatoma sandėliuoti specialių gaisrinės saugos sprendinių reikalaujančias medžiagas. Įrenginiai ir kitos medžiagos bus laikomos ant medinių padėklų.

1.3.) KLAUSIMAS: Jei šiuo metu sandėliuojamų medžiagų nomenklatūra dar nėra galutinai nustatyta, kokiomis projektinėmis prielaidomis tiekėjai turėtų vadovautis rengdami pasiūlymą ir vertindami gaisrinės saugos dalies apimtį.

ATSAKYMAS: Šiuo metu nėra žinomas tikslus sandėliuojamų įrenginių ir medžiagų kiekis bei tipas. Prašome vadovautis 1.1 atsakymu į Jūsų pateiktą klausimą.

Taip pat, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 15.1 punktu, Pasiūlymų pateikimo terminas yra pratęsiamas iki 2026 m. birželio 8 d. 13:00 val. (Lietuvos laiku)