



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO NR. 7912738

Dėkojame už dalyvavimą Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos (toliau – perkančioji organizacija) vykdomame tarptautinės vertės pirkime „P-2026/14811, Saulės elektrinė su akumuliatoriais“ atviro konkurso būdu (toliau – pirkimas).

Perkančioji organizacija atsako į CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktus klausimus pateikusiam tiekėjui, kartu siunčiant šią informaciją ir visiems kitiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, o taip pat paskelbiant CVP IS prie pirkimo dokumentų viešai:

1 klausimas: „Turime Jūsų komentarą: Adresu Dariaus ir Girėno g. 4, Gargždai yra 5 įvadai (pridedama), kurie ESO traktuojami kaip atskiri objektai, todėl ESO prijungimo sąlygų kaip bendro objekto šiuo atveju nereikia, nes galia bus skirstoma per atskirus įvadus. ESO sąlygos reikalingos tik tiek, kiek tai susiję su kibernetinio saugumo ir kaupiklių valdymo reikalavimais (TSPI), todėl jų įgyvendinimo poreikis taikomas būtent šiai daliai. Ar teisingai suprantame, kad saulės elektrinė bus skaidoma į atskiras elektrines ir pajungiama per penkis turimus įvadus?“

1 atsakymas: Taip, elektrinė bus skaidoma ir jungiama per esamus įvadus, tačiau nebūtinai per visus penkis. Esant 0 atidavimo į tinklą sprendiniui, rangovas, įvertinęs objektų apkrovas ir vartojimo profilį, parinks optimaliausius įvadus prijungimui.

2 klausimas: „Keitiklių montavimas pagal 4.2. techninės specifikacijos punktą numatyti pastato viduje. Prašome panaikinti arba patikslinti sąlygų punktą Nr. 16 (keitiklių reikalavimai), kuris yra perteklinis.“

2 atsakymas: Reikalavimas nekeičiamas. Keitiklių montavimas numatytas pastato viduje, todėl Techninės specifikacijos 4.2 punkte ir sąlygų punkte Nr. 16 nustatyti reikalavimai laikomi pagrįstais.

3 klausimas: „Nurodomas leistinas modulio svoris įvardintas ne daugiau nei 24,8 kg (modulių tech. Specifikacijos punktas Nr.16). Reikalavimas bendrai stogo apkrovai

numatytas ne didesnis nei 40 kg/m². Prašome panaikinti reikalavimų modulių svoriui paliekant numatytą bendrą elektrinės apkrovą pastato stogui.“

3 atsakymas: Modulių svorio reikalavimas nėra perteklinis, nes jis padeda riboti modulių matmenis ir užtikrina jų mechaninį atsparumą. Per dideli moduliai esant sniego ir vėjo apkrovoms gali patirti didesnius įlinkius, todėl didėja pažeidimų rizika. Bendra stogo apkrova (iki 40 kg/m²) išlieka pagrindinis ribojantis kriterijus.

Viešojo pirkimo komisija

Monika Petkė, tel. (8 674) 88298, el. p. monika.petke@klaipedos-r.lt

DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo Nr. 7912738
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-06-02 Nr. (18.25 E) VŠ1-854
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Monika Petkė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-02 09:25
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2026-03-10 15:33 - 2027-03-10 15:33
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260530.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-06-02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-06-02 nuorašą suformavo Monika Petkė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-06-02 Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“