

Elektroninio dokumento nuorašas

ŽILVIČIŲ G., BUTKELIŲ K., TAURAGĖS R. (TR7226) KAPITALINIS REMONTAS

(VIEŠOJO PIRKIMO ID 599946)

Tiekėjams

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO

2025 m.

d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) informuoja, kad vykdant viešąjį pirkimą „Žilvičių g., Butkelių k., Tauragės r. (TR7226) kapitalinis remontas“ (toliau – Pirkimas) CVP IS priemonėmis gauti tiekėjų klausimai.

Išnagrinėjus gautus klausimus, Perkančioji organizacija teikia atsakymus į juos (klausimų kalba netaisyta):

Klausimas. 2025-01-17 rašte Nr. VPP-8 į prašymą pateikti pakoreguotus žemės darbus, kadangi atsiras papildomi kasimo darbai, atsakyme pateiktas tik anksčiau nurodytas plotas kvadratiniais metrais, tačiau nėra pateiktas pakoreguotas kiekis kubiniais metrais. Kadangi viešųjų pirkimo įstatyme 35 straipsnio 4 punkte reglamentuojama, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia, prašome pateikti II gr. grunto kasimo 0,65 m³ k.t. ekskavatoriais, pakrovimo į autosavivarčius ir transportavimo į išlykį iki 15 km atstumu darbų kiekį kubiniais metrais.

Atsakymas: Perkančioji organizacija informuoja, kad padaryta techninė klaida nurodant mato vnt. Patikslinama projekto 2-SD sąnaudų kiekio žiniaraščio lentelė 2.2 papunktis ir išdėstomas taip:

„Eil. Nr.“	Darbų pavadinimas	Mato, vnt.	Kiekis
2.2.	II gr. grunto kasimas 0,65 m ³ k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir transportavimas į išlykį iki 15 km atstumu	m ³	1915“

Klausimas. Pirmuose atsakymuose 2025-01-17 nurodėte, kad dėl pasikeitimų, filtruojančios geotekstilės dengiamas plotas keičiasi iš 802m² į 884m². Tačiau antruose šios dienos atsakymuose 2-SD-40.pdf, nurodytas senas filtruojančios geotekstilės dengiamo plotas (802m²). Prašau patikslinkite reikalingą Filtruojančios geotekstilės kiekį.

Atsakymas: Vadovautis rašte 2025-01-17 Nr. VPP-7 nurodytu filtruojančios geotekstilės dengiamo ploto patikslintu kiekiu 884 m²:

„Eil. Nr.“	Darbų pavadinimas	Mato, vnt.	Kiekis
3.2.	Filtruojančios geotekstilės dengiamas plotas	m ²	884“.

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė

Agnė Gendrolienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešųjų pirkimų skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-17 Nr. VPP-9
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius- Specialistė Agnė Gendrolienė 2025-01-17
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
