

Pirkimo dalyviui

(siunčiama CVP IS priemonėmis)

2026-06-02

CVP IS pirkimo numeris/ID	7966843
Pirkimo tipas ir būdas	Supaprastintas pirkimas. Atviras konkursas.
Pirkimo objekto dalis	-
Pirkimo pavadinimas	Vandens gerinimo įrenginių Antakalnio g. 57, Vilniuje projektavimo ir statybos darbai

**toliau bendrai – Pirkimas.*

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO/PATIKSLINIMO

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“ teikia atsakymus į tiekėjų paklausimus (žr. pridedamą pirkimo sąlygų paaiškinimų/patikslinimų suvestinę).

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

Atsižvelgiant į tai, kad atsakymai į klausimus teikiami vėliau negu likus 4 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo datos, nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas.

Informaciją apie pakeistą pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama CVP IS.

PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMŲ/PATIKSLINIMŲ SUVESTINĖ

Eil. Nr.	Paiškinimo data	Dokumentas	Prašymas*	Atsakymai
1.	2026-05-28	Techninė specifikacija	<p>Pagal darbų pirkimo techninės specifikacijos 3.2.9. punktą yra minima, kad Rangovas turi gauti AB „ESO“ technines sąlygas elektros energijos tiekimui su reikiamu leistinu naudoti galingumu ir įvykdyti jų reikalavimus.</p> <p>Taip pat toliau 3.2.13.4. punkte minima Atlikti elektros tiekimo ir automatikos įrenginių sumontavimą. Visi darbai AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) tinklo dalyje (su automatizuotais komercinės elektros energijos apskaitos prietaisais) bus apmokami Užsakovo ir neįeina į šio pirkimo apimtį.</p> <p>Prašome patikslinimo, ar Rangovas atsakingas už ESO technines sąlygas elektros energijos tiekimui su reikiamu leistinu naudoti galingumu ir įvykdyti jų reikalavimus tai yra paruošti tik projektą ir jį suderinti, o visus kitus fizinius darbus iki KAS (komercinio</p>	<p>Rangovas bus atsakingas už ESO dalies projektavimo darbus, t. y. ESO techninių sąlygų gavimą ir ESO dalies projekto parengimą bei suderinimą su visomis suinteresuotomis šalimis. ESO dalies statybos darbus atliks ESO rangovas, o juos apmokės Užsakovas.</p>



Vilniaus vandenys

Eil. Nr.	Paiškinimo data	Dokumentas	Prašymas*	Atsakymai
			apskaitos skydo) kas bus suprojektuota apsiims ir apmokės Užsakovas?	
2.	2026-05-28	Techninė specifikacija	3.2.13.1.33 punkte yra minimas vandens-oro maišytuvas, ar vietoje maišytuvo galima naudoti slėginį aeratorių?	Vietoje maišytuvo galima naudoti slėginį aeratorių.
3.	2026-05-28	Techninė specifikacija	3.2.13.1.31. punkte minima, kad reikia įrengti ne mažiau kaip 2 filtrus (po 5 m ³ /h našumo). Ar Rangovas teisingai supranta, kad galima naudoti ir daugiau slėginių filtrų, bet mažesnio našumo, kaip pavyzdžiui 4 filtrai po 2,5 m ³ /h, ir pan?	Galima naudoti ir daugiau slėginių filtrų. Svarbu, kad bendras jų našumas būtų ne mažiau kaip 10 m ³ /h ir jie visi tilptų bei būtų užtikrintas jų aptarnavimas numatytos teritorijos projektuojamam pastate.
4.	2026-05-28	Techninė specifikacija	4.) 3.2.13.1.21 punkte yra minimas seifiukas. Prašome pateikti seifiuko technines charakteristikas, kad Rangovas galėtų tinkamai įvertinti darbų apimtį.	Ant sienos montuojamas sieninis raktų seifas: <ul style="list-style-type: none">• preliminarus ilgis x plotis x aukštis: 14,5x10,5x4 cm;• medžiaga: plastikas, plienas;• užrakto mechanizmas – skaičių kodo kombinacija.
5.	2026-06-02	DKŽ	Užsakovo TS Priedas Nr. 3 Darbų kainų žiniaraštis, pastebėtos keletą klaidų. 4.1 punkte filtrai nurodyti 10 m ³ /d, o pagal pirkimus turi būti 10 m ³ /h. 6.1. punkte minima 1,8 m aukščio tvora, o pagal pirkimus turi būti 2,5 m aukščio tvora.	Teikiame pakoreguotą TS Priedas Nr. 3 Darbų kainų žiniaraštis (<i>pridedama aktuali redakcija</i>).



Eil. Nr.	Paiškinimo data	Dokumentas	Prašymas*	Atsakymai
			Prašome pateikti teisingą Darbų kainų žiniaraštį.	
6.	2026-06-02	DKŽ	<p>Pamatėme Darbų kainų žiniaraščio klaidų.</p> <p>Užsakovo TS Priedas Nr. 3 Darbų kainų žiniaraštis, pastebėtos dar keletas klaidų. Prašome, kad Užsakovas peržiūrėtų lentelę, nes joje sumavimas yra netaisyklingas kaip PVZ. 6.1 punkte nurodyta daug sutvarkymo darbų, jie lygtais išskaidyti 6.1.1-6.1.3 punktuose, bet ten nėra pilnas išskaidymas, nėra tvoros. O 6,1 punktas nesisumuoja į bendrą skaičiavimą. Rangovas nenori apsiimti atsakomybės asmeniškai tvarkyti EXEL lentelę, kad jų atitiktų pirkimus, bet matome, kad joje yra klaidų. Prašome pateikite sutvarkytą EXEL lentelę, nes Rangovas negali tinkamai užpildyti darbų vertes.</p>	<p>Teikiame pakoreguotą TS Priedą Nr. 3 Darbų kainų žiniaraštis (<i>pridedama aktuali redakcija</i>), kuriame yra įtrauktas papildomas 6.1.4. punktas.</p> <p>6.1. punktas neturi sumuotis į bendrą skaičiavimą, taip pat kaip ir 2.1., 3.1., 4.1., ir 5.1. punktai, nes šie punktai yra išskaidyti į papunkčius, kuriuose ir reikia nurodyti kainas.</p>

*Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas. Dėl galimų vertimo netikslumų, pirmenybė teikiama lietuvių kalbai.

PRIDEDAMA:

TS Priedas Nr. 3. Darbų kainų žiniaraštis, aktuali redakcija.

UAB „Vilniaus vandenys“
Spaudos g. 8-1
05132 Vilnius

Tel. 19118
info@vv.lt
www.vv.lt

Įmonės kodas 120545849
PVM kodas LT205458414
Registru centras Registro tvarkytojas

