

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO Nr. 3

Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) dėl viešojo pirkimo „**Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė-Rusnė ruožo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas**“ (pirkimo numeris Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje - 533875) (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia tiekėjo (-ų) klausimą (-us) ir atsakymą (-us) į jį (-uos):

Eil. Nr.	Klausimas ¹	Atsakymas ²
1.	<p>DKŽ 3:</p> <p>Prašome paaiškinti kokie betoniniai gaminiai įskaičiuoti į šį kiekį, ar kiekis teisingas:</p> <p>1. Paruošiamieji darbai 1.6 Betoninių gaminių pakrovimas ir išvežimas (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) m³ 650</p>	<p>DKŽ Nr.1 (S-02 1 etapas) 1.4 ir 1.5 poz. patikslintos, 1.6 poz. panaikinta. DKŽ Nr.2 (S-02 2 etapas) 1.5 poz. patikslinta, 1.6 poz. panaikinta. DKŽ Nr.3 (S-02 3 etapas) 1.6 poz. patikslinta, 1.7 poz. panaikinta.</p>
2.	<p>DKŽ NR.4:</p> <p>Prašome pateikti TS su matmenimis, detalėmis šaligatvio dangos granitinių bortelių įrengimui:</p> <p>3. Perdangos elementai 3.27 Šaligatvio dangos granitinių bortelių įrengimas m 120</p>	<p>Granitinis bortelis numatytas aplink arkos nišas, bortelis b=130mm, h=60mm, ilgis pagal esamų nišų išmatavimus. Dangos įrengimas pateiktas B-11 brėžinyje.</p>

PRIDEDAMI DOKUMENTAI:

2.11 SPS Priedas Nr. 11 DKŽ (01.20)

¹ Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

² Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.