

Suinteresuotiems tiekėjams
(CVP IS priemonėmis)

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO/PATIKSLINIMO

AB „Miesto gijos“ (toliau - **Perkantysis subjektas**) skelbiamų derybų būdu vykdo tarptautinį pirkimą „**E-2 akumuliacinės talpos projektavimo ir įrengimo darbai**“, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – **CVP IS**) pirkimo ID 7810683 (toliau – **Pirkimas**).

Perkantysis subjektas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų prašymus dėl Pirkimo sąlygų paaiškinimo/patikslinimo.

Perkantysis subjektas, vadovaudamasis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 3.1. punktu „*Pirkimo dokumentai tiekėjų iniciatyva gali būti paaiškinami/patikslinami jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į Perkantįjį subjektą.*“, atsako į prašymuose pateiktus klausimus (pateikta toliau lentelėje):

Eil. Nr.	Tiekėjų užduoti klausimai/prašymai	Perkančiojo subjekto atsakymas
1.	Pirkimo dokumentuose pateikti priedai. Prieduose „Priedas Nr. 11 – VŠK II 6 kV sekcijų S7 6 ir S8 6 schema“ nurodyti nauji narveliai: 2 vnt. 500 kW (6 kV) bei 2 vnt. 200 kW (6 kV). Tuo tarpu pagal „Priedą Nr. 1 – E 2 akumuliacinės talpos konceptas“ numatyta, kad sistemoje turi būti 5 siurbliai: 2 vnt. pakrovimo/iškrovimo siurbliai (karšta pusė), 2 vnt. pakrovimo/iškrovimo siurbliai (šalta pusė), 1 vnt. pamaišymo siurblys G = 270 t/h. Atkreipiame dėmesį, kad „Priede Nr. 11 – VŠK II 6 kV sekcijų S7 6 ir S8 6 schemoje“ nėra numatytas penktojo siurblio (pamaišymo) maitinimas. Prašome patikslinti šio siurblio maitinimo sprendinius.	Pamaišymo siurblio pajungimas galimas nuo S8 6 sekcijos, statant papildomą narvelį.
2.	Pirkimo dokumentuose nėra nurodyta, iš kur turi būti užmaitinami pagalbiniai įrenginiai, įskaitant ARĮ skydą (reikalinga įtampa – 400 V AC). Prašome nurodyti: įvadų užmaitinimo vietas; galimus prijungimo taškus ir šaltinius.	Maitinimas galimas iš sekcijų VSk-3 0,4 ir VSK4 0,4.

3.	Prašome pateikti aktualią „Priedo Nr. 11 – VŠK II 6 kV sekcijų S7 6 ir S8 6“ informaciją: esamų narvelių specifikacijas, įrangos gamintoją, kad būtų galima parengti pasiūlymą įrangos praplėtimui.	Gamintojas ELGA. Narvelio tipas USN.
----	---	--------------------------------------

Vadovaujantis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 3.6. punktu, bet kuris paaiškinimas/patikslinimas yra laikomas neatskiriama pirkimo dokumentų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Paraiškos turi būti pateiktos iki 2026-06-11 12:00 val.

Pagarbiai,
Pirkimo komisija