



VIEŠOJI ĮSTAIGA „PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS“

PATVIRTINTA

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų
komisijos 2026-06-04 protokolu Nr. BNMS-1

**TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „BATERIJOS NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAMS“
ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
Versija Nr. 1**

TURINYS

1. Bendra informacija	2
2. Pirkimo objektas.....	2
3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	3
4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai.....	3
5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu.....	3
6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4
7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	5
8. Elektroninis aukcionas	5
9. Pasiūlymų vertinimas.....	5
10.Sutarties sudarymas.....	5
Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	6
Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	9
Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	15
Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	26
Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	27
Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	28
Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	38
Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo/subtiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“	40
Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“	41
Pirkimo sąlygų 10 priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“	42
Pirkimo sąlygų 11 priedas „Sutarties projektas“	43

1. Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“, juridinio asmens kodas 300149794, adresas Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilnius, darbo laikas I-IV: 8.00 - 17.00, V: 8.00 - 15.45. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes perkamo objekto negalima įsigyti naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu.

1.3. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.4. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.3. p. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ ir sutarties vykdymo sąlygose.

1.6. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

1.7. Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

1.8. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.9. **Pirkimo metu bus atliekama patikra Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka, dalyvis turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus.**

1.10. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

2.1 Perkančioji organizacija numato įsigyti baterijas nepertraukiamojo maitinimo šaltiniams: baterijas nepertraukiamo maitinimo šaltiniui (BAT-1), baterijas nepertraukiamo maitinimo šaltiniui (BAT-2) ir BAT-2 pakeitimo įrenginiuose darbus. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti nurodyto maksimalaus kiekio. Pradinės sutarties vertė bus lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų prekių kiekį iš laimėjusio tiekėjo pasiūlyto į kainio (-ių) be PVM. Pasiūlymai viršijantys šią sumą bus atmetami kaip nepriimtini, kadangi viršija pirkimo dokumentais pirkimui numatytas lėšas.

2.2 Pirkimo objektas skaidomas į dvi dalis:

1 pirkimo objekto dalis – baterijos nepertraukiamo maitinimo šaltiniui (BAT-1). 1 pirkimo objekto dalies maksimali lėšų suma yra ne daugiau kaip 1 328 600,00 be PVM.

2 pirkimo objekto dalis – baterijos nepertraukiamo maitinimo šaltiniui (BAT-2) ir BAT-2 pakeitimo įrenginiuose darbai. 2 pirkimo objekto dalies maksimali lėšų suma yra ne daugiau kaip 71.400,00 Eur be PVM.

2.3 Pirkimo objekto dalių apimtys ir dalykas, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Perkančioji organizacija sudarys atskiras sutartis dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas. Tiekėjai gali pateikti perkančiajai organizacijai po vieną pasiūlymą dėl vienos, kelių ar visų pirkimo objekto dalių.

2.4 Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5 Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės

specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

- 3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.
- 3.2. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekejų, ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (išskyrus kvazisubtiekejus), pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

4.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos kartu su 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (su visais pakeitimais) nuostatomis. **Kartu su pasiūlymu tiekėjas, tiekėjo pasitelktas subtiektas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi (išskyrus kvazisubtiekėją), turi pateikti atskirą užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties pirmiau nurodytų reglamentų nuostatomis, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 8/9 priede.** Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties reglamentų nuostatomis, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Perkančioji organizacija nustatiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiektas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina pirmiau nurodytuose reglamentuose nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

5.3. Perkančioji organizacija, įvertinusi visus galinčius kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnius numato, kad šiame pirkime negali dalyvauti tiekėjai, jų subtiektai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kurie nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiektas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje VPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.

5.4. Perkančioji organizacija laiko, kad pirkimo objektas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis atitinka VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 1 ir (ar) 2 punkte numatytas sąlygas. **Tiekėjas, tiekėjo pasitelktas subtiektas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi (išskyrus kvazisubtiekėją) kartu su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede.** Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusių tiekėjų reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje numatytus dokumentus (*juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, užpildytą Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo 6 priedą (šį priedą pildymui pateiks perkančioji organizacija)*). Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu turi teisę pareikalauti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, nurodytų VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje.

Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams nurodytas reikalavimas nėra taikomas.

5.5. Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip nurodyta VPĮ 37 straipsnio 8 dalyje. Perkančioji organizacija nustačiusi ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėją kreipsis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl numatomo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams. Perkančioji organizacija prašys tiekėjo pateikti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos prašomus dokumentus.

5.6. Perkančioji organizacija laiko, kad tiekėjas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui kai sandorio pagrindu susidarytų aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1 punkte. Perkančioji organizacija nustačiusi ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėją kreipsis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl numatomo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams. Perkančioji organizacija prašys tiekėjo pateikti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos prašomus dokumentus.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

6.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą.

6.1.2. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

6.1.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

6.1.4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

6.1.5. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

6.1.6. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

6.1.7. prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams lentelė, užpildyta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedą;

6.1.8. dokumentacija: 1) Baterijų BAT-1 techninė specifikacija, 2) Baterijų BAT-1 diegimo instrukcija, 3) Baterijų BAT-1 vartotojo vadovas, 4) Baterijų BAT-1 techninės specifikacijos 22 – 29 punktuose išvardintų baterijų valdymo modulio (BMS) apsaugų darbo algoritmo aprašymas, 5) Baterijų BAT-1 suderinamumą su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu CE+T Sierra 10 48/230 įrodantis dokumentas, 6) Baterijų BAT-1 garantijos deklaracija (kartu su pagrindžiančiais dokumentais), kad pristatytoms prekėms bus suteikta garantija, atitinkanti pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nustatytus garantijos paslaugų reikalavimus; 7) Baterijų BAT-2 techninė specifikacija; 8) Baterijų BAT-2 garantijos deklaracija (kartu su pagrindžiančiais dokumentais), kad pristatytoms prekėms bus suteikta garantija, atitinkanti pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nustatytus garantijos paslaugų reikalavimus.

6.1.9. užpildytos deklaracijos (specialiųjų pirkimo sąlygų 8/9/ ir 10 priedai).

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

6.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą ARBA kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai. Siūlomų baterijų nepertraukiamo maitinimo šaltiniams dokumentacija, nurodyta 6.1.8 p., gali būti pateikiami anglų kalba.

6.4. Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1 Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

8. Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

9. Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija 1 pirkimo objekto dalies ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį, 2 pirkimo objekto dalies – pagal kainą. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių.

10. Sutarties sudarymas

10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties projektas pateikiamas Pirkimo sąlygų 11 priede.

Eil.Nr.	VEIKSMAS	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku)	PASTABOS
1.	Pasiūlymų pateikimo terminas	nurodytas skelbime	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.
2.	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos	
3.	Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:	10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos	
4.	Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip:	6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos	
5.	Objekto apžiūra bus vykdoma:	NETAIKOMA	
6.	Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo	NETAIKOMA	
7.	Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius	NETAIKOMA	
8.	Pasiūlymo galiojimo terminas ne trumpesnis kaip	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos	
9.	Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per	NETAIKOMA	
10.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per	NETAIKOMA	
11.	Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos	

12.	Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos	
13.	Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per	15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos	
14.	Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per	10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis.	
15.	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos	
16.	Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams.	

	ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia)		
17.	Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po	10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų.	
18.	Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą	VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai.	

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PIRMA PIRKIMO OBJEKTO DALIS

PERKAMŲ PREKIŲ PRELIMINARŪS KIEKIAI

1. Pirkimo objektas: Baterijos nepertraukiamo maitinimo šaltiniams (BAT-1).
2. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti nurodyto maksimalaus kiekio. Maksimali pirmos pirkimo dalies pirkimui skirta lėšų suma 1 328 600,00 Eur be PVM. Pradinės sutarties vertė bus lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų prekių kiekį iš laimėjusio tiekėjo pasiūlyto įkainio (-ių) be PVM.
3. Prekių pristatymo vieta: DDP Vilniaus m. (pagal Incoterms 2020).
4. Užsakymai bus atliekami pagal poreikį per 36 mėnesius. Minimalus bendras perkamas kiekis ir maksimalus bendras perkamas kiekis nurodyti lentelėje žemiau.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Minimalus kiekis	Maksimalus kiekis	Mato vnt.
1.	Baterija nepertraukiamo maitinimo šaltiniui (BAT-1)	160	1527	vnt.

5. Prekių pristatymo terminas: ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo. Vienu užsakymu planuojama užsakyti ne mažiau 40 vnt. ir ne daugiau 700 vnt. baterijų.

PERKAMŲ PREKIŲ REIKALAUJAMOS TECHNINĖS SAVYBĖS**Baterijos nepertraukiamo maitinimo šaltiniui (BAT-1)**

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama reikšmė
Bendrieji reikalavimai:		
1.	Tipas	Ličio geležies fosfato (LFP);
2.	Suderinamumas	Baterija turi būti pilnai suderinama elektrinėmis charakteristikomis ir valdymo sąsajų bei protokolų charakteristikomis su Perkančiosios organizacijos eksploatuojamais maitinimo įrenginiais CE+T Sierra 10 - 48/230; Baterijos turi būti pilnai su jais suderinamos mechaniškai ir elektriniais parametrais, neperdarant jokių originalių jungimo kabelių, tvirtinimo elementų ar kitų originalių nepertraukiamo maitinimo šaltinio ir/arba baterijos detalių, nustatymų ir/ar programinės įrangos;

		Suderinamumas turi būti patvirtintas maitinimo įrenginių gamintojo pateiktu suderinamų baterijų sąrašu arba baterijų gamintojo pateiktu suderinamų maitinimo įrenginių sąrašu, gamintojo deklaracija ar lygiaverčiu dokumentu;
3.	Tvirtinimas	Baterijos korpusas turi būti skirtas tvirtinimui į 19" spintą. Turi būti sukomplektuota tinkamais laikikliais (bėgeliais) tvirtinimui 19" spintoje.
4.	Korpuso plotis be tvirtinimo elementų	ne daugiau 449 mm;
5.	Korpuso gylis	ne daugiau 550 mm;
6.	Korpuso aukštis	ne daugiau kaip 134 mm (3 U);
7.	Baterijos masė	Ne daugiau kaip 40 kg;
8.	Įkrovimo temperatūros diapazonas	ne blogiau kaip nuo 0 iki +50 ° C;
9.	Iškrovimo temperatūros diapazonas	ne blogiau kaip nuo -20 iki +50 ° C;
10.	Saugojimo temperatūros diapazonas	ne blogiau kaip nuo -20 iki + 55 ° C;
11.	Ciklų skaičius	ne mažiau 7500 (@ 25 ° C, 80% iškrovimo gylis);
12.	Celių kokybė	Baterijos turi būti pagamintos iš ne žemesnės kaip A klasės celių;
13.	Suplanuota gyvavimo trukmė	ne mažiau 15 metų;
14.	Garantijos trukmė	ne mažiau 60 mėn.;
15.	Garantinio pakeitimo trukmė	Dėl gamybos ir/ar medžiagų defekto sugedusi prekė turi būti pakeista per 14 kalendorinių dienų;
16.	Garantijos sertifikatas	turi būti pateiktas su pasiūlymu;
17.	Aparatinė sąsaja valdymui ir kontrolei	RS485-Modbus/CAN arba lygiavertė.
Elektriniai parametrai:		
18.	Baterijos nominali talpa	Ne mažiau 100 Ah;
19.	Nominali įtampa	48 V;
20.	Maksimali įkrovimo srovė	ne mažiau 0,4 C (C yra baterijos talpa, išreikšta Ah);
21.	Maksimali iškrovimo srovė	ne mažiau 0,8 C.
Reikalavimai baterijų valdymo moduliui (BMS)		
22.	Apsauga nuo trumpo jungimo	turi būti;
23.	Apsauga nuo per didelės srovės	turi būti;
24.	Apsauga nuo per didelės įtampos	turi būti;

25.	Apsauga nuo per aukštos aplinkos temperatūros	turi būti;
26.	Apsauga nuo per žemos aplinkos temperatūros	turi būti;
27.	Apsauga nuo per aukštos BMS temperatūros	turi būti;
28.	Apsauga nuo per aukštos LFP celių temperatūros	turi būti;
29.	Apsauga nuo per žemos LFP celių temperatūros	turi būti;
30.	Programinė įranga BMS darbo stebėjimui ir valdymui	Tiekėjas privalo pateikti per 1 mėn. nuo tiekimo sutarties pasirašymo;
31.	Aprašymai	Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti šios techninės specifikacijos 22 – 29 punktuose išvardintų baterijų valdymo modulio (BMS) apsaugų darbo algoritmo aprašymą ir programinės įrangos aprašymą;
32.	Valdymo protokolų aprašymai	Perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjas privalo pateikti detalų BMS naudojamo protokolo aprašymą.
Atitiktis standartams:		
33.	Saugumo standartai	IEC/EN 62619, IEC 62368-1 arba lygiaverčiai;
34.	Aplinkosauga	Atitiktis Europos Sąjungos direktyvai 2011/65/UE (RoHS) arba lygiavertei;
35.	Elektromagnetinis suderinamumas	Atitiktis IEC EN 300 386 arba lygiaverčiam standartui; Atitiktis EMC Directive 2014/30/EU arba lygiavertei.
Jėgos kabeliai baterijų prijungimui prie nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginio:		
36.	Laidininko medžiaga	varis;
37.	Laidininko skerspjūvio plotas	ne mažiau 25 mm ² ;
38.	Gnybtų tipas	tinkamas prijungimui prie nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginio ir baterijų; Nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginio gnybtų tipas: varžtinis M6;
39.	Izoliacijos spalva	„+“ ir „-“ poliškumo kabelių spalvos turi būti skirtingos, atitinkančios standarto ETSI ES 203 408 arba lygiaverčio reikalavimus;
40.	Žymėjimas	Kabeliai ties gnybtais prijungimui prie nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginio turi būti paženklinėti juodais užrašais baltame fone „+“ ir „-“;
41.	Izoliacijos atsparumas temperatūrai	ne mažesniame diapazone kaip nuo -25 iki +90 ° C;
42.	Kabelių komplektacija	Kiekviena baterija turi būti sukomplektuota komplektu ne mažesnio nei 1,2 m ilgio jėgos kabelių baterijų prijungimui prie nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginio.

Jėgos kabeliai baterijų lygiagrečiam sujungimui:		
43.	Laidininko medžiaga	varis;
44.	Laidininko skerspjūvio plotas	ne mažiau 25 mm ² ;
45.	Gnybtų tipas	tinkamas prijungimui prie baterijų;
46.	Izoliacijos spalva	„+“ ir „-“ poliškumo kabelių spalvos turi būti skirtingos, atitinkančios standarto ETSI ES 203 408 arba lygiaverčio reikalavimus;
47.	Izoliacijos atsparumas temperatūrai	ne mažesniame diapazone kaip nuo -25 iki +90 ° C;
48.	Kabelių ilgis	tinkamas sujungti tarpusavyje vieną virš kitos su 1U tarpu 19" spintoje sumontuotas baterijas;
49.	Kabelių komplektacija	Kiekviena baterija turi būti sukomplektuota komplektu jėgos kabelių baterijų lygiagrečiam sujungimui.
Valdymo ir signaliniai kabeliai:		
50.	Kabelių komplektacija	Kiekviena baterija turi būti sukomplektuota valdymo ir signalinių kabelių komplektu sujungimui su nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginiu ir baterijų lygiagrečiam sujungimui, ir, jei reikia, duomenų šynų apkrovos rezistoriais.

II. ANTRA PIRKIMO OBJEKTO DALIS

PERKAMŲ PREKIŲ IR DARBŲ PRELIMINARŪS KIEKIAI

1. Pirkimo objektas: Baterijos nepertraukiamo maitinimo šaltiniams (BAT-2) ir jų pakeitimo įrenginiuose darbai.
2. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti nurodyto maksimalaus kiekio. Maksimali antros pirkimo dalies pirkimui skirta lėšų suma 71 400,00 Eur be PVM. Pradinės sutarties vertė bus lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų prekių ir darbų kiekį iš laimėjusio tiekėjo pasiūlyto įkainio (-ių) be PVM.
3. BAT-2 pristatymo vieta - DDP Vilniaus m. (pagal Incoterms 2020). Tiekėjas privalo užtikrinti pristatytų prekių saugojimą savo sandėliuose.
4. BAT-2 pakeitimo įrenginiuose darbų vieta - visa Lietuvos Respublikos teritorija (konkretūs adresai bus nurodyti perkančiosios organizacijos pateikiamuose užsakymuose).
5. Užsakymai bus atliekami pagal poreikį per 36 mėnesius. Minimalus bendras perkamas kiekis ir maksimalus bendras perkamas kiekis nurodyti lentelėje žemiau.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Minimalus kiekis	Maksimalus kiekis	Mato vnt.
1.	Baterija nepertraukiamo maitinimo šaltiniui (BAT-2)	560	1400	vnt.
2.	Baterijų BAT-2 pakeitimo darbai nepertraukiamo maitinimo šaltiniuose	560	1400	vnt.

6. Bus teikiami atskiri užsakymai Prekių pristatymui ir jų pakeitimui įrenginiuose, pagal kuriuos:
- 6.1. Baterijų nepertraukiamo maitinimo šaltiniams BAT-2 pristatymo terminas – per 14 kalendorinių dienų nuo perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo dienos. Baterijų pristatymo vieta – DDP Vilniaus m. (pagal Incoterms 2020). Tiekėjas privalo užtikrinti pristatytų baterijų saugojimą savo sandėliuose. Tiekėjas turi savo jėgomis ir kaštais pristatyti baterijas iš savo sandėliavimo vietos į perkančiosios organizacijos nurodytas baterijų pakeitimo vietas.
- 6.2. Baterijų nepertraukiamo maitinimo šaltiniams BAT-2 pakeitimo įrenginiuose terminas – per 14 dienų nuo perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo dienos.
- 6.3. Vienu užsakymu planuojama užsakyti vidutiniškai apie 112 vnt. baterijų ir pakeitimo įrenginiuose darbų.

PERKAMŲ PREKIŲ IR DARBŲ REIKALAUJAMOS TECHNINĖS SAVYBĖS

Baterija nepertraukiamo maitinimo šaltiniui (BAT-2) su pakeitimo įrenginiuose darbais

Baterija nepertraukiamo maitinimo šaltiniui (BAT-2)

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama reikšmė
1	Tipas	VRLA AGM 12V;
2	Suderinamumas	Baterijos skirtos nepertraukiamo maitinimo šaltiniams ir jų papildomiems blokams APC SUA3000XLI, SUA48XLBP. Baterijos turi būti pilnai su jais suderinamos mechaniškai ir elektriniais parametrais, neperdarant jokių originalių jungimo kabelių, tvirtinimo elementų ar kitų originalių nepertraukiamo maitinimo šaltinio ir/arba baterijos detalių, nustatymų ir/ar programinės įrangos;
3	Nominali įtampa	12 V;
4	Nominali talpa	Ne mažesnė kaip 18 Ah;
5	Savaiminė iškrova	Ne didesnė kaip 3,3 % per mėnesį;
6	Vidinė varža	Ne daugiau kaip 15 mΩ;
7	Maksimali iškrovimo srovė	Ne mažesnė kaip 260 A (5 s);
8	Projektinis tarnavimo laikas	Ne mažiau kaip 10 metų (prie 20°C);
9	Garantijos trukmė:	ne mažiau 24 mėn.;
10	Garantijos sertifikatas	turi būti;
11	Darbo temperatūra (įkrovimas ir iškrovimas)	Ne mažesniame intervale kaip nuo -20 °C iki 50 °C;
12	Sandėliavimo temperatūra	Ne mažesniame intervale kaip nuo -20 °C iki 50 °C;
13	Matmenys	Ilgis: 181 ± 1 mm, plotis: 77 ± 1 mm, aukštis: 167 ± 1 mm (be jungčių);

14	Jungčių tipas	Akumuliatoriaus gnybtai turi būti pritaikyti jungimui su M5 tvirtinimo varžtais (vidinis sriegis arba kiaurymė M5 varžtui);
15	Standartai	Turi atitikti IEC 60896 – 21/22, EN 50272 – 2, EUROBAT arba lygiaverčius.

Baterijų BAT-2 pakeitimo įrenginiuose darbai

1.1. Tiekėjas pagal perkančiosios organizacijos pateiktą užsakymą turi pakeisti esamas nepertraukiamo maitinimo šaltinių baterijas BAT-2 naujomis. Užsakyme nurodomas konkretus užsakomas keičiamų baterijų kiekis ir adresai Lietuvos Respublikos teritorijoje (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus apskrityse), kuriose sumontuoti nepertraukiamo maitinimo šaltiniai ir papildomi baterijų blokai.

1.2. Baterijos keičiamos nepertraukiamo maitinimo šaltinių darbo vietose.

1.3. Tiekėjas turi savo jėgomis ir kaštais pristatyti baterijas BAT-2 iš savo sandėliavimo vietos į Perkančiosios organizacijos nurodytas nepertraukiamo maitinimo šaltinių darbo vietas.

1.4. Keičiant baterijas privaloma laikytis nepertraukiamo maitinimo šaltinių gamintojų ir baterijų gamintojų reikalavimų.

1.5. Pakeistas baterijas tiekėjas savo sąskaita privalo utilizuoti teisės aktų nustatyta tvarka.

1.6. Vykdamas užsakytus darbus arba atskirai derinant užsakymo įvykdymo laikus, tiekėjas privalo atsižvelgti į perkančiosios organizacijos ir (arba) jos klientų nurodymus dėl galimo perkančiosios organizacijos teikiamų paslaugų sustabdymo (nutraukimo). **Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą įvertina, kad baterijų pakeitimo įrenginiuose darbai, dėl kurių reikia sustabdyti (nutraukti) perkančiosios organizacijos paslaugų teikimą perkančiosios organizacijos klientams, perkančiosios organizacijos nurodymu privalės būti vykdomi naktį ir (ar) poilsio dienomis.**

1.7. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis darbų saugos technikos taisyklėmis, elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis (EIT), priešgaisrinės saugos reikalavimais ir kitais šiuos darbus reglamentuojančiais teisės aktais.

1.8. Tiekėjas visiškai atsako už Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bei Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių darbų saugą, reikalavimų vykdymą.

2. Bendrieji reikalavimai

2.1. Visi darbai turi tenkinti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius teisės aktus.

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi (išskyrus kvazisubtiekėjus) ir subtiekėjui.

Eil. Nr.	Tiekėjo pašalinimo pagrindai	VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai
1.	<p>Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:</p> <p>1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;</p> <p>2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;</p> <p>3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką,</p>	<p>VPĮ 46 straipsnio 1 dalis</p> <p>EBVPD III dalies A1-A6 punktai</p> <p>EBVPD III dalies D1 punktas</p>	<p>Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:</p> <ul style="list-style-type: none"> išrašo iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. <p>Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:</p> <ul style="list-style-type: none"> atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento¹. <p>Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki <i>tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.</i></p>

¹ Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- a) priesaikos deklaracija;
- b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

<p>kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsiamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;</p> <p>4) nusikalstamą bankrotą;</p> <p>5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;</p> <p>6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;</p> <p>7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;</p> <p>8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.</p> <p>Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:</p> <p>1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;</p> <p>2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar</p>		<p>Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.</p>
--	--	---

	<p>priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;</p> <p>3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.</p>		
2.	<p>Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.</p>	<p>VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis</p> <p>EBVPD III dalies D2 punktas</p>	<p>Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.</p>
3.	<p>Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2</p>	<p>VPĮ 46 straipsnio 3 dalis</p> <p>EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai</p>	<p>Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:</p> <p>1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) • arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, • arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka

<p>dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą.</p> <p>Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:</p> <p>1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;</p> <p>2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:</p> <p>1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau</p>	<p>išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.</p> <p>Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento². <p>Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki <i>tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.</i> Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.</p> <p>Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.</p> <p>2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:</p> <p>2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.</p> <p>Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio</p>
---	--

² Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- a) *priesaikos deklaracija;*
- b) *oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.*

	<p>įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;</p> <p>2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);</p> <p>3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.</p>		<p>asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.</p> <p>2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.</p> <p>Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento³. <p>Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki <i>tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.</i> Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.</p> <p>Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.</p>
4.	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais	VPĮ 46 straipsnio 4	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

³ Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- a) priesaikos deklaracija;
- b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

	siekama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.	dalis 1 punktas EBVPD III dalis C10 punktas	
5.	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatom.	VPĮ 46 straipsnio 4 dalis 2 punktas EBVPD III dalis C12 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
6.	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.	VPĮ 46 straipsnio 4 dalis 3 punktas EBVPD III dalis C13 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
7.	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių	VPĮ 46 straipsnio 4 dalis 4 punktas EBVPD III dalis C15 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekejau-sarasas-3/

	<p>procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų.</p> <p>Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.</p>		
8.	<p>Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą</p>	<p>VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas</p>	<p>Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.</p>

	pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.	EBVPD III dalies C15 punktas	
9.	Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas,	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekėjai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/

	<p>kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija.</p> <p>Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.</p>		
10.	<p>Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.</p>	<p>VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis</p> <p>EBVPD III dalies C11 punktas</p>	<p>Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/</p>
11.	<p>Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiektėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų</p>	<p>VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis</p>	<p>Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.</p> <p>Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje</p>

	Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40 ¹ straipsnio 1 dalyje.	EBVPD III dalies C11 punktas	adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.
12.	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją.
13.	Tiekėjas yra pažeidęs bent vieną iš VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiais tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.	VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C1, C2, C3 punktai	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
14.	Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai	VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C4, C5, C6, C7, C8, C9 punktai	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/ . Prireikus, perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki <i>tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios</i>

	<p>sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši.</p> <p>Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, perkančioji organizacija nepašalins tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti sutartį.</p>		<p><i>organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.</i></p> <p>Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.</p>
15.	<p>Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą (išskyrus VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkte nurodytą pažeidimą), dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu ir šį pažeidimą gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.</p>	<p>VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 3 punktas</p> <p>EBVPD III dalies C11 punktas</p>	<p>Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD.</p>

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1. Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.
2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“

PASIŪLYMAS
PIRKIME „BATERIJOS NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAMS“

_____ Nr. _____
(Data)

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS „BATERIJA NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIUI (BAT-1)“

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/paslaugų/prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi darbai/paslaugos/prekės	Partnerio darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, proc.	
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekejus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekejus.

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi darbai/paslaugos/prekės	Pirkimo darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus, proc.
Subtiekejai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitikimą			
Viso:			
Kiti žinomi subtiekejai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitikties			
Viso:			

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;
 - Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Perkamo objekto pavadinimas	Maksimalus kiekis	Mato Vnt.	1 mato vnt. kaina, EUR be PVM	Bendra kaina, EUR be PVM
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
1.	Baterijos nepertraukiamo maitinimo šaltiniui (BAT-1) <i>/Nurodyti: baterijų gamintoją (-jus) ir modelį (-us) _____; Pateikti nuorodas į technines specifikacijas arba pateikti pdf byloje _____./</i>	1527	vnt.	<i>(užpildyti)</i>	<i>(užpildyti)</i>
Bendra kaina EUR be PVM					<i>(užpildyti)</i>

	PVM	(užpildyti)
	Bendra kaina EUR su PVM	(užpildyti)

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) Eur (suma žodžiais) iš jų ... proc. PVM..... Eur (suma žodžiais).

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Mes siūlome šiuos parametrus pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus:

Vertinimo kriterijai	Siūlomas parametras
Antras kriterijus – baterijos BAT-1 korpuso aukštis, mm (T).	/Nurodyti baterijų BAT-1 korpuso aukštį, mm/: Nurodoma skaitinė reikšmė

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta dokumentacija:

1. Baterijų BAT-1 techninė specifikacija,
2. Baterijų BAT-1 diegimo instrukcija,
3. Baterijų BAT-1 vartotojo vadovas.
4. Baterijų BAT-1 techninės specifikacijos 22 – 29 punktuose išvardintų baterijų valdymo modulio (BMS) apsaugų darbo algoritmo aprašymas.
5. BAT-1 suderinamumą su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu CE+T Sierra 10 48/230 įrodantis dokumentas.
6. Baterijų BAT-1 Garantijos deklaracija (kartu su pagrindžiančiais dokumentais), kad pristatytoms prekėms bus suteikta garantija, atitinkanti pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nustatytus garantijos paslaugų reikalavimus.

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ:

Baterija nepertraukiamo maitinimo šaltiniui (BAT-1)

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama reikšmė	Atitiktis Taip/Ne arba reikšmė
Bendrieji reikalavimai:			
1.	Tipas	Ličio geležies fosfato (LFP);	
2.	Suderinamumas	Baterija turi būti pilnai suderinama elektrinėmis charakteristikomis ir valdymo sąsajų bei protokolų charakteristikomis su Perkančiosios organizacijos eksploatuojamais maitinimo įrenginiais CE+T Sierra 10 - 48/230; Baterijos turi būti pilnai su jais suderinamos mechaniškai ir elektriniais parametrais, neperdarant jokių originalių jungimo kabelių, tvirtinimo elementų ar kitų originalių nepertraukiamo maitinimo šaltinio ir/arba baterijos detalių, nustatymų ir/ar programinės įrangos;	

		Suderinamumas turi būti patvirtintas maitinimo įrenginių gamintojo pateiktu suderinamų baterijų sąrašu arba baterijų gamintojo pateiktu suderinamų maitinimo įrenginių sąrašu, gamintojo deklaracija ar lygiaverčiu dokumentu;	
3.	Tvirtinimas	Baterijos korpusas turi būti skirtas tvirtinimui į 19" spintą. Turi būti sukomplektuota tinkamais laikikliais (bėgeliais) tvirtinimui 19" spintoje.	
4.	Korpuso plotis be tvirtinimo elementų	ne daugiau 449 mm;	
5.	Korpuso gylis	ne daugiau 550 mm;	
6.	Korpuso aukštis	ne daugiau kaip 134 mm (3 U); mažesnis aukštis numatytas kaip kainos ir kokybės vertinimo kriterijus.	
7.	Baterijos masė	Ne daugiau kaip 40 kg.	
8.	Įkrovimo temperatūros diapazonas	ne blogiau kaip nuo 0 iki +50 °C;	
9.	Iškrovimo temperatūros diapazonas	ne blogiau kaip nuo -20 iki +50 °C;	
10.	Saugojimo temperatūros diapazonas	ne blogiau kaip nuo -20 iki + 55 °C;	
11.	Ciklų skaičius	ne mažiau 7500 (@ 25 ° C, 80% iškrovimo gylis);	
12.	Celių kokybė	Baterijos turi būti pagamintos iš ne žemesnės kaip A klasės celių;	
13.	Suplanuota gyvavimo trukmė	ne mažiau 15 metų;	
14.	Garantijos trukmė	ne mažiau 60 mėn.;	
15.	Garantinio pakeitimo trukmė	Dėl gamybos ir/ar medžiagų defekto sugedusi prekė turi būti pakeista per 14 kalendorinių dienų.	
16.	Garantijos sertifikatas	turi būti pateiktas su pasiūlymu;	
17.	Aparatinė sąsaja valdymui ir kontrolei	RS485-Modbus/CAN arba lygiavertė.	
Elektriniai parametrai:			
18.	Baterijos nominali talpa	Ne mažiau 100 Ah;	
19.	Nominali įtampa	48 V;	
20.	Maksimali įkrovimo srovė	ne mažiau 0,4 C (C yra baterijos talpa, išreikšta Ah);	
21.	Maksimali iškrovimo srovė	ne mažiau 0,8 C.	
Reikalavimai baterijų valdymo moduliui (BMS)			

22.	Apsauga nuo trumpo jungimo	turi būti;	
23.	Apsauga nuo per didelės srovės	turi būti;	
24.	Apsauga nuo per didelės įtampos	turi būti;	
25.	Apsauga nuo per aukštos aplinkos temperatūros	turi būti;	
26.	Apsauga nuo per žemos aplinkos temperatūros	turi būti;	
27.	Apsauga nuo per aukštos BMS temperatūros	turi būti;	
28.	Apsauga nuo per aukštos LFP celių temperatūros	turi būti;	
29.	Apsauga nuo per žemos LFP celių temperatūros	turi būti;	
30.	Programinė įranga BMS darbo stebėjimui ir valdymui	Tiekėjas privalo pateikti per 1 mėn. nuo tiekimo sutarties pasirašymo.	
31.	Aprašymai	Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti šios techninės specifikacijos 22 – 29 punktuose išvardintų baterijų valdymo modulio (BMS) apsaugų darbo algoritmo aprašymą ir programinės įrangos aprašymą.	
32.	Valdymo protokolų aprašymai	Perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjas privalo pateikti detalų BMS naudojamo protokolo aprašymą.	
Atitiktis standartams:			
33.	Saugumo standartai	IEC/EN 62619, IEC 62368-1 arba lygiaverčiai;	
34.	Aplinkosauga	Atitiktis Europos sąjungos direktyvai 2011/65/UE (RoHS) arba lygiavertei	
35.	Elektromagnetinis suderinamumas	Atitiktis IEC EN 300 386 arba lygiaverčiam standartui; Atitiktis EMC Directive 2014/30/EU arba lygiavertei.	
Jėgos kabeliai baterijų prijungimui prie nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginio:			
36.	Laidininko medžiaga	varis;	
37.	Laidininko skerspjūvio plotas	ne mažiau 25 mm ² ;	
38.	Gnybtų tipas	tinkamas prijungimui prie nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginio ir baterijų; Nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginio gnybtų tipas: varžtinis M6.	
39.	Izoliacijos spalva	„+“ ir „-“ poliškumo kabelių spalvos turi būti skirtingos, atitinkančios standarto ETSI ES 203 408 arba lygiaverčio reikalavimus;	
40.	Žymėjimas	Kabeliai ties gnybtais prijungimui prie nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginio turi būti paženklinėti juodais užrašais baltame fone „+“ ir „-“.	

41.	Izoliacijos atsparumas temperatūrai	ne mažesniame diapazone kaip nuo -25 iki +90 ° C;	
42.	Kabelių komplektacija	Kiekviena baterija turi būti sukomplektuota komplektu ne mažesnio nei 1,2 m ilgio jėgos kabelių baterijų prijungimui prie nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginio.	
Jėgos kabeliai baterijų lygiagrečiam sujungimui:			
43.	Laidininko medžiaga	varis;	
44.	Laidininko skerspjūvio plotas	ne mažiau 25 mm ² ;	
45.	Gnybtų tipas	tinkamas prijungimui prie baterijų;	
46.	Izoliacijos spalva	„+“ ir „-“ poliškumo kabelių spalvos turi būti skirtingos, atitinkančios standarto ETSI ES 203 408 arba lygiaverčio reikalavimus;	
47.	Izoliacijos atsparumas temperatūrai	ne mažesniame diapazone kaip nuo -25 iki +90 ° C;	
48.	Kabelių ilgis	tinkamas sujungti tarpusavyje vieną virš kitos su 1U tarpu 19“ spintoje sumontuotas baterijas;	
49.	Kabelių komplektacija	Kiekviena baterija turi būti sukomplektuota komplektu jėgos kabelių baterijų lygiagrečiam sujungimui.	
Valdymo ir signaliniai kabeliai:			
50.	Kabelių komplektacija	Kiekviena baterija turi būti sukomplektuota valdymo ir signalinių kabelių komplektu sujungimui su nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginiu ir baterijų lygiagrečiam sujungimui, ir, jei reikia, duomenų šynų apkrovos rezistoriais.	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

PASTABA. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS „BATERIJOS NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIUI (BAT-2) IR JŲ PAKEITIMO ĮRENGINIUOSE DARBAI“

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/paslaugų/prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi darbai/paslaugos/prekės	Partnerio darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, proc.
Viso:			

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekejus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekejus.

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi darbai/paslaugos/prekės	Pirkimo darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus, proc.
Subtiekejai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
Viso:			
Kiti žinomi subtiekejai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitiktis			
Viso:			

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;

- 2) Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.
3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes ir darbus:

Eil. Nr.	Perkamo objekto pavadinimas	Maksimalus kiekis	Mato Vnt.	1 mato vnt. kaina EUR be PVM	Bendra kaina EUR be PVM
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
2.	Baterijos nepertraukiamo maitinimo šaltiniui (BAT-2) <i>/Nurodyti: baterijų gamintoją (-jus) ir modelį (-us) _____; Pateikti nuorodas į technines specifikacijas arba pateikti pdf byloje _____./</i>	1400	vnt.	(užpildyti)	(užpildyti)
3.	Baterijų BAT-2 pakeitimo darbai nepertraukiamo maitinimo šaltiniuose	1400	Vnt.	(užpildyti)	(užpildyti)
Bendra kaina EUR be PVM					(užpildyti)
PVM					(užpildyti)
Bendra kaina EUR su PVM					(užpildyti)

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) Eur (suma žodžiais) iš jų ... proc. PVM.....
Eur (suma žodžiais).

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta dokumentacija:

1. Baterijų BAT-2 techninės specifikacijos,
2. Baterijų BAT-2 Garantijos deklaracija (kartu su pagrindžiančiais dokumentais), kad pristatytoms prekėms bus suteikta garantija, atitinkanti pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nustatytus garantijos paslaugų reikalavimus.

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ:

Baterija nepertraukiamo maitinimo šaltiniui (BAT-2)

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama reikšmė	Atitiktis Taip/Ne arba reikšmė
1	Tipas	VRLA AGM 12V	

2	Suderinamumas	Baterijos skirtos nepertraukiamo maitinimo šaltiniams ir jų papildomiems blokams APC SUA3000XLI, SUA48XLBP. Baterijos turi būti pilnai su jais suderinamos mechanškai ir elektriniais parametrais, neperdarant jokių originalių jungimo kabelių, tvirtinimo elementų ar kitų originalių nepertraukiamo maitinimo šaltinio ir/arba baterijos detalių, nustatymų ir/ar programinės įrangos.	
3	Nominali įtampa	12 V;	
4	Nominali talpa	Ne mažesnė kaip 18 Ah	
5	Savaiminė iškrova	Ne didesnė kaip 3,5% per mėnesį;	
6	Vidinė varža	Ne daugiau kaip 15 mΩ;	
7	Maksimali iškrovimo srovė	Ne mažesnė kaip 270 A (5 s);	
8	Projektinis tarnavimo laikas	Ne mažiau kaip 10 metų (prie 20°C)	
9	Garantijos trukmė:	ne mažiau 24 mėn.;	
10	Garantijos sertifikatas	turi būti;	
11	Darbo temperatūra (įkrovimas ir iškrovimas)	Ne mažesniame intervale kaip nuo -20 °C iki 50 °C;	
12	Sandėliavimo temperatūra	Ne mažesniame intervale kaip nuo -20 °C iki 50 °C;	
13	Matmenys	Ilgis: 181 ± 1 mm, plotis: 77 ± 1 mm, aukštis: 167 ± 1 mm (be jungčių);	
14	Jungčių tipas	Akumuliatoriaus gnybtai turi būti pritaikyti jungimui su M5 tvirtinimo varžtais (vidinis sriegis arba kiaurymė M5 varžtui);	
15	Standartai	Turi atitikti IEC 60896 – 21/22, EN 50272 – 2, EUROBAT arba lygiaverčius.	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

PASTABA. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIES PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

PIRMA PIRKIMO OBJEKTO DALIS (BAT-1)

1. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka vertindama pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų.

2. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

Vertinimo kriterijai	Lyginamasis svoris kainos ir kokybės įvertinime
1. Pirmas kriterijus – kaina (C).	X = 70
2. Antras kriterijus – baterijos BAT-1 korpuso aukštis, mm (T).	Y = 30

3. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant pirmo kriterijaus - tiekėjo pasiūlymo kainos C ir antro (T) kriterijaus balus:

$$S = C + T$$

Pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas taip: didžiausios nustatytos kainos (C_{SetMax}) ir pasiūlymo kainos eurais su PVM (C_p) skirtumas padalijamas iš didžiausios nustatytos kainos (C_{SetMax}) ir mažiausios nustatytos kainos (C_{SetMin}) skirtumo ir gautas santykis padauginamas iš kainos lyginamojo svorio (X):

$$C = X \times \left(\frac{(C_{SetMax} - C_p)}{(C_{SetMax} - C_{SetMin})} \right)$$

Mažiausia nustatyta kaina C_{SetMin} yra lygi 1 089 000,00 Eur su PVM, didžiausia nustatyta kaina C_{SetMax} yra lygi 1 607 606,00 Eur su PVM.

Kriterijaus C reikšmės turi būti pateikiamos ir vertinamos vienos šimtosios dalies (dviejų skaičių po kablelio) tikslumu.

Kriterijaus (T_1) „Baterijos BAT-1 korpuso aukštis, mm“ balas apskaičiuojamas tiekėjo siūlomo kriterijaus parametro reikšmę (A_p) padauginant iš lyginamojo svorio (Y_1).

$$T_1 = A_p \times Y$$

Tiekėjo siūlomo kriterijaus parametro reikšmė (A_p) nustatoma pagal Tiekėjo pasiūlytą BAT-1 korpuso aukštį (mm), nurodytą pasiūlymo formoje, priskiriant žemiau esančioje lentelėje įvardintas reikšmes:

Eil. Nr.	BAT-1 korpuso aukštis, mm	A_p
1.	Mažiau arba lygu 90,0	1
2.	Daugiau kaip 90,0	0

ANTRA PIRKIMO OBJEKTO DALIS (BAT-2) IR JŲ PAKEITIMAS ĮRENGINIUOSE

1. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka vertindama pagal kainos kriterijų.

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO/SUBTIEKĖJO DEKLARACIJA

Nr. _____
(Data)

(Sudarymo vieta)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo/subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas t.y.:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Patvirtinu, kad tiekėjui/subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją.

(Parašas)

(Vardas, pavardė, pareigos)

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

Nr. _____
(Data)

(Sudarymo vieta)

Aš,

(Tiekėjo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a)

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)
skelbtame

(Skelbimo data)

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta **Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje** 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.

(Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma)

(*tiekėjo pavadinimas*)

(*adresatas (perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)*)

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

20__ m. _____ d. Nr. _____

(*Sudarymo vieta*)

Aš, _____,
(*tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė*)
patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) _____,
(*tiekėjo pavadinimas*)

dalyvaujantis (-i) _____
(*perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas*)

vykdomame _____, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:
(*pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data*)

☒ tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. Paslaugų teikimas nebus vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

× tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekejai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekejai, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 4 dalimi perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiosios organizacijos nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

(*pareigos*)

(*parašas*)

(*vardas ir pavardė*)

Pateikiama atskiru dokumentu 11 priedas.