



Patalpų eksplikacija

| Eilės Nr. | Pavadinimas       | Plotas (m2) |
|-----------|-------------------|-------------|
| 1         | Garažas           | 18,68       |
| 2         | Garažas           | 18,68       |
| 3         | Garažas           | 18,68       |
| 4         | Garažas           | 18,68       |
| 5         | Garažas           | 18,68       |
| 5         | Garažas           | 18,68       |
| 6         | Pagalbinė patalpa | 17,15       |
| 7         | Garažas           | 64,02       |
|           |                   | 174,57      |

|                |  |                  |   |      |
|----------------|--|------------------|---|------|
| KVAL. DOK. NR. | UAB "Romas ir Virgis" Utenos a. 6, Utena                               |                  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Pagalbinio ūkio paskirties pastato Ignalinos r. sav., Ignalinos sen., Meironių k., Meiros g. 10 kapitalinio remonto, atliekant darbus avarinės būklės požymių pašalinimui, projektas |      |
|                | SPV V. Žalkauskas  |                  | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS<br>Garažas  |      |
| 6572           | SPV  | V. Žalkauskas    | DOKUMENTO PAVADINIMAS<br>Planas   |      |
| B-INr. 103162  | Projektavo   | N. Masiulionienė | Vidaus elektros tinklai   |      |
| KALBOS TRUMP   | STATYTOJASUSŲSAKOVAS   |                  | DOKUMENTO ŽYMUO   |      |
| LT             | Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija |                  | 3681-01-P-E-BR-2  |      |
|                |  |                  | LAPAS   | LAPŲ |
|                |  |                  | 1   | 1    |

Pastaba:

Vidaus elektros tinklai klojami p/e vamzdžiuose paslėptai elektros instaliacijai skirtose zonose.

Horizontalios zonos: 30 cm pločio, prasideda 15 cm nuo lubų ir 15cm arba 90 cm nuo grindų.

Vertikalios zonos: 20 cm pločio, prasideda 10 cm nuo langų, durų ar kitų angų krašto ir 10cm nuo kampų.

Vidaus instaliacijai naudojami kabeliai, kurių klasė ne žemesnė kaip Eca pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, pagal liepsnojantių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą, pagal rūgštumą

PS-1 Paskirstymo skydas -1 vnt.  
GS-1 Garažo skydas -6 vnt.  
AJS 6 patalpos apšvietimo - jėgos skydas -1 vnt.  
230V IP 54 kištukinis lizdas -14vnt.  
400V IP54 kištukinis lizdas -6 vnt.  
22W Paviršinis LED 22W šviestuvai IP 44 -4vnt.  
30W Paviršinis LED 30W šviestuvai IP 54, su judesio jutikliu -7vnt.  
36W Paviršinė LED 36W panelė IP 54 -14vnt.  
Vieno klavišo IP 54 jungiklis -5vnt.  
Dviejų klavišų IP 54 jungiklis -2vnt.