


Pastabos:

1. Pastatui rengiama III apsaugos klasės žaibosauga.
2. Žaibolaidis-aukščiausioje stogo vietoje nutiesiama 0,6m atstumu nuo stogo dangos 10mm skersmens cinkuota viela. Tvirtinama specialiais laikikliais kas 1m.
3. Įžeminimo laidininkai, nuleidžiami pastato sienomis naudojant 10mm vielą ir sieninius laikiklius tvirtinant laikiklius kas 1-1,2 m.
4. 1,3-1,5m aukštyje nuo žemės įrengiamos atskyrimo jungtys naudojamos žaibosaugos ir įžeminimo sistemai atjungti matuojant įžeminimo varžą. Žemyn nuo atskyrimo montavimo jungties, vedama viela Ø10 prie įžemintuvo elektrodo. Įžemintuvai įrengiami kalant vertikalius 1,5m ilgio 20mm diametro elektrodus kiekvienam nuleidimo taške.
5. Visi stogo apskardinimo elementai, metalinės kopetėlės ar metalinis lietvamzdis prijungiamas prie žaibosaugos sistemos. Taip pat prijungiami ir metaliniai elementai esantys prie pastato-kopetėčios, turėklai, didelių stoglangių metaliniai rėmai ir kt. bent vienoje vietoje prijungiamas prie įžeminimo sistemos.

KVAL. DOK. NR.		UAB "Romas ir Virgis"		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
		Utenio a. 6, Utena		Pagalbinio ūkio paskirties pastato Ignalinos r. sav., Ignalinos sen., Meironų k., Meiros g. 10 kapitalinio remonto, atliekant darbus avarinės būklės požymių pašalinimui, projektas		
6572	SPV	V. Žalkauskas	2021.05	Garažas		
B-1 Nr.103162		Projektavė N. Masiulionienė	2021.05	DOKUMENTO PAVADINIMAS		
KALBOS TRUMP	STATYTOJAS/ŪŽSAKOVAS			Stogo planas		LAIDA
				Žaibosauga		0
LT	Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
				3681-01-P-E-BR-3		1
						1