



## KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (+370 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

Tiekėjams  
Pateikiama CVP IS priemonėmis

2026-06- Nr.

### DĖL APKLAUSOS SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad į Kretingos rajono savivaldybės administraciją kreipėsi tiekėjai dėl mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu „Mokslo paskirties pastatuose Savanorių g. 56, Vilniaus g. 12, J. Pabrėžos g. 4, Kretinga apsauginių langų žaliuzių įrengimo darbai“ (toliau – Apklausa), su prašymu atsakyti į klausimus:

Eil. Nr.	Tiekėjų klausimai	Perkančiosios organizacijos atsakymai, pateikti vadovaujantis Pirkimo specialiųjų sąlygų 6 priedo „Terminai“ lentelės 3 eilute
1.	<p>Pas jus techninėje specifikacijoje nurodoma atsparumo saugumo klasė: Atsparumo klasė <math>\geq</math> RC3. Pagal šią klasę ir sertifikavimą, negali būti naudojamas 41mm arba didesnis ekstruduotas profilis, nes 41mm yra RC2 klasės ekstruduotas profilis, o jeigu reikalinga ne mažiau RC3, tai turi būti nemažiau 55mm ekstruduotas profilis, reikia tai pataisyti.</p> <p>Kitas momentas, jog žaliuzės RC2, RC3 arba didesnės saugumo klasės negali būti valdomos mechaniniu būdu, galimas tik automatinis valdymas pagal šį sertifikavimą. Mūsų patarimas, jeigu norite ekstruduotų 41 arba 55 mm profilių, bet valdymas mechaninis, tai turite ištrinti saugumo klasės reikalavimą, pasiūlysite tą patį saugumą atitinkančias žaliuzes su mechaniniu valdymu, kaip jūs ir pageidaujate, tik negalėsime pateikti RC2 arba RC3 sertifikato, nes jam yra būtinas automatinis valdymas.</p> <p>Kitaip tariant gausite tą patį saugumą ir norimą mechaninį valdymą, tik nebus sertifikato tam gaminiui pateikti.</p>	<p>Atkreipiame dėmesį, jog reikalavimuose nurodytas lamelės profilio aukštis <math>\geq</math> 41 mm (t.y ne mažiau 41 mm). Jei bus siūlomas 55 mm aukščio lamelės profilis, toks parametras reikalavimą atitiks.</p> <p>Pagal ES normatyvus priedangoms gali būti gaminamos tik rankinio valdymo žaliuzės, nes didelė tikimybė, kad elektros tiekimas karo ar krizės atveju gali nutrūkti. Dėl šios priežasties civilinės saugos specialistai rekomenduoja pirmenybę teikti mechaniniam (rankiniam) valdymui, kad žaliuzės būtų galima uždaryti ar atidaryti bet kokiomis sąlygomis.</p> <p>Informuojame, jog tiksliname Pirkimo sąlygų 2 priedo „Darbų aprašas“:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 punktą Konstrukcija <b>Dėžė</b> (apsauginis gaubtas) &lt;... forma – <b>pasirinktinis elementas, gali būti pusapvalė ir/ar kvadratinė</b>&gt;;</li> <li>- 6 punktą Atsparumo klasė – <b>pagamintos žaliuzės turi atitikti RC2 saugos klasės reikalavimus.</b></li> </ul> <p><b>Pastaba. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nenustatė reikalavimo pateikti sertifikata.</b></p>
2.	<p>Bendruose reikalavimuose rašote, kad žaliuzės profilio (lamelės) aukštis turi būti 41 mm, ekstruduotas, dėžė ekstruduota, kvadratinė, rankinis valdymas ir visa tai</p>	

<p>atitiktų RC3 saugos klasę. Nesuderinama. Dėžė ekstruduota nebūna kvadratinė, ji yra pusapvalė. Kitas dalykas - pagal RC3 klasės saugos reikalavimus ekstruduotas profilis turi būti 55 mm aukščio. Jei reikalingas būtent 41 mm aukščio profilis, tai žaliuzės pagamintos su juo atitiks tik RC2 saugos klasę. Ir galiausiai abi saugos klasės - tiek RC2, tiek RC3 negali būti rankinis valdymas. Tik varikliu. Pasirinkti galima valdymą pulteliu, klavišiniu jungikliu arba raktiniu jungikliu.</p> <p>Prašome patikslinti reikalavimus.</p>	
--	--

Rengiant pasiūlymus, prašome vadovautis Apklauso sąlygomis ir šiais patikslinimais.

Informuojame, jog Centrinė perkančioji organizacija, siekdama, jog tiekėjai galėtų pasirengti pirkimui ir parengti tinkamus pasiūlymus, priėmė sprendimą pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026 m. birželio 17 d. 14 val. 00 min.

Vadovaujantis Apklauso specialiųjų sąlygų 1 priedo "Terminai" 3 p. prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip iki 2026-06-12 (imtinai).

**Pasiūlymai priimami CVP IS priemonėmis iki 2026 m. birželio 17 d. 14 val. 00 min.**

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vaida Bačiulienė

Andrius Kasputis, (+370618) 48988, el.p. andrius.kasputis@kretinga.lt

Edita Beržanskienė, (+370616) 78318, el.p. edita.berzanskiene@kretinga.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl informacijos pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-06-08 Nr. (8.18 E) D3-4683
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaida Bačiulienė Direktorius pavaduotojas (-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-08 17:08
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-06-09 00:11
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-27 09:56 - 2027-12-27 09:56
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260605.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-06-09)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-06-09 nuorašą suformavo Edita Beržanskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-06-09 Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“