Oru aušinama vandeninė šaldymo mašina-
šilumos siurblys "Termocold" firmos
"MEX SEA 150 Z C B1"
Šaldymo galia 47kW,
su hidrauliniu moduliu
triukšmas 1m atstumu dB(A) 63
h-1687mm,(2067mm) svoris 540kg
freonas R410A
laisva erdvė iš šonų ne mažiau 300mm
el. galia 18,8kW, U-400V

akumuliacinė talpa 1000ltr, h-2,0m
Sargo būdelė
Pamatas 1mx1m
850
2061mm
779mm
2Ø65
2Ø65

sieninis kondicionierius 8,0kW šaldymo galios
"Midea" MSAGDU-24HRFN8-QRDOGW
kabinti 1,8m aukštyje

išorinė sieninio kondicionieriaus dalis 2,5kW šaldymo galios
Midea XTREME HEAT MOX201-09HFN8-QRD6GW
triukšmas 1m atstumu dB(A) 60
765x330x550(h) mm
el. galia -1,4kW

išorinė sieninio kondicionieriaus dalis 8kW šaldymo galios
"Midea" MOX401-24HFN8-QRDOGW
triukšmas 1m atstumu dB(A) 60
955x673x342mm
svoris 44kg, freonas R32
el. galia -3,1kW

išorinė kanalinio kondicionieriaus dalis 7kW šaldymo galios
"Midea" "MOX43OU-24HFN8-QRDOW"
890x342x673(h) mm,
el. galia -2,85kW
triukšmas 1m atstumu dB(A) 57

1-1 10D4p
1-2 10D4p
1-3
1-4 10D4p
1-5 10D4p
1-6 10D4p
1-7 10D4p
1-8 10D4p
1-10 10D4p
1-11 10D4p
1-12 10D4p
D-27
D-5

anga 600x300(h)mm
anga 600x300(h)mm
Ø3/8,5/8"
Ø3/8,5/8"
Ø1/4,3/8"
MRT patalpoje pats įrenginio tiekėjas įsirengs Faradėjaus narvą
EW30-C3
Ø200
Ø160
Ø160
oro šalinimas į bendrą vėdinimo sistemą
Ø160
oro tiekimas iš bendros vėdinimo sistemos
kanalinis kondicionierius "Midea"
7kW šaldymo galios, H-160Pa 1248m3/h

sieninis kondicionierius 2,5kW šaldymo galios
"Midea" MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA)
kabinti 1,8m aukštyje

alt.: -0.140
alt.: ±0.000
4.76%
Registratūra
Šios pertvaros 2,5 m aukščio

986
2850
3233
3860
2640
3275
5405
2105
1796
6500
4300
3740
2350
720
1100
771
600
800
1600
850
1540
1858
1585
3665
290.000
12370
5090

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

ORO TIEKIMO ORTAKIAI

ORO IŠTRAUKIMO ORTAKIAI

Ø1/4,3/8" FREONINIO KONDICIONIERIAUS VARINIAI VAMZDELIAI

VANDENINĖS ŠALČIO MAŠINOS VAMZDŽIAI

Atestato Nr.	UAB "VENTERMA" Įm.k. 303478962 , Draugystėsg. 19-351, Kaunas	PROJEKTO PAVADINIMAS "LSMU Kauno ligoninė", Josvainių g. 2, Kaunas. MAGNETINIO REZONANSO PATALPA.	
	Direktorius Arūnas Skunda	BRĖŽINYS MAGNETINIO REZONANSO PATALPOS IR TECHNINĖS PATALPOS VĖDINIMAS IR VĖSINIMAS M1:50	Laida 0
	IDV. VEIKLOS PAŽYMĖJIMAS Nr. 457314		
9243	ŠV PDV L. Giedraitienė		
LT	Užsakovas: "LSMU Kauno ligoninė",	ŽYMUO 2023 -11-08-TDP-V-BR.1	Lapas 1 / Lapų 1