

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO Nr. 4

Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) dėl viešojo pirkimo „**Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė-Rusnė ruožo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas**“ (pirkimo numeris Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje – 533875) (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia tiekėjo (-ų) klausimą (-us) ir atsakymą (-us) į jį (-uos):

Eil. Nr.	Klausimas ¹	Atsakymas ²		
DKŽ Nr.3 Susisieikimo dalis.				
1.	Galimai 10 skyriaus darbų aprašymas neteisingas, prašome patikslinti.	DKŽ Nr.2 (S-02 2 etapas) 10 skyriaus darbų aprašymas patikslintas		
2.	2.9 pozicijoje numatyta dirvožemio atvežimas iš sandėliavimo aikštelės 19,1 m ³ . Tačiau išnagrinėjus aukštesnes 2.1-2.3 poz. Matome, kad dirvožemio nebelieka, nes jis išsiveža į išlykį. Prašome patikslinti 2.1, 2.2, 2.3 ir 2.9 pozicijas. DKŽ Nr. 6 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis.	DKŽ Nr.1 (S-02 1 etapas) 2.1 poz. patikslinta 2.2 ir 2.3 poz. panaikintos DKŽ Nr.2 (S-02 2 etapas) 2.1 poz. patikslinta, 2.2-2.4 poz. panaikintos		
3.	Prašome patikslinti 3.3 pozicijos mato vienetą ir kiekį, nurodant kiekį m ² arba m ³ . Pateikite TS.	VN-04 SKŽ 3.3. poz. patikslinta, nurodant mato vienetą – m ² . VN-04 TS papildytos reikalavimais akmenų metinio įrengimui. DKŽ Nr.6 (VN-04) 3.3 poz. Patikslinta.		
3. Kiti darbai		3.3 Šlaito tvirtinimas akmenų metiniu	kompl.	1
DKŽ Nr.4-Konstrukcijų dalis. Tiltas per Šyšą 0,041 km.				
4.	1.4 poz. numatyta išardyti skaldos/žvyro pagrindą, 0 1.5 poz., toks pats kiekis numatyta įvertinti kaip grįžtama medžiaga, bet įvardinta išardytas asfaltas. Prašome patikslinti.	DKŽ Nr.4 (Sk-03.01) 1.5 pozicija patikslinta.		
1. Paruošiamieji darbai	1.4	Skaldos/žvyro pagrindų po kelio ir šaligatvio danga pašalinimas ir išvežimas	m ³	5
1. Paruošiamieji darbai	1.5	Grįžtamosios medžiagos (išardytas asfaltas), įkainis 6 Eur/m ³ (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklų)	m ³	5

¹ Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

² Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

Eil. Nr.	Klausimas ¹	Atsakymas ²				
5.	DKŽ nenumatyta pastolių įrengimas/demontavimas. Prašome papildyti žiniaraščius.	Pastolių įrengimą/demontavimą rangovas įsivertina tose pačiose eilutėse, kur pateikti darbai kuriems reikalingi pastoliai.				
6.	Plokštelių gamybai reikia "išneštų" plokštelių vaizdo. Plokštelė turi būti pavaizduota viena kaip atskiras gaminy su savo kiaurymėm, su matmenimis ir pan. prašome pateikti Dxf formatu .	Gamyklinius brėžinius rengia statybos produktų gamintojas.				
7.	Prašome detalizuoti šią poziciją	Tvirtinimo detalė detalizuota SK-03.01-B-11 brėžinyje.				
3. Perdangos elementai		3.15 Hidroizoliacijos tvirtinimo detalių įrengimas	vnt.	360		
8.	Surenkamų g/b pereinamųjų plokščių įrengimui DKŽ exel nenumatyta armavimas 3774 kg, prašome papildyti žiniaraštį.	Pereinamųjų plokščių kiekiai detalizuoti SK-03.01 dalies SKŽ 4.4 poz. ir B-15 brėžinyje.				
4.3.	Pereinamosios plokštės L=6000 mm, H=350 mm:		vnt.	10		
4.3.1.	betonas C30/37 XC2 XF2		m ³	20		
4.3.2.	armatūra B500B		kg	3774		
4.3.3.	betonas sumonolitininimui C30/37 XC2 XF3		m ³	1		
4.3.4.	armatūra sumonolitininimui B500B		kg	16		
9.	Gulekšnių įrengimui DKŽ exel nenumatyta armavimas 412 kg, prašome papildyti žiniaraštį.	Gulekšnių kiekiai detalizuoti SK-03.01 dalies SKŽ 4.3 poz. ir B-16 brėžinyje.				
Poz., eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos		Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastaba
4.4.	Gulekšniai:			vnt.	2	
4.4.1.	betonas C30/37 XC2 XF2			m ³	3	
4.4.2.	armatūra B500B			kg	412	
10.	Bendriniai klausimai visiems statiniams. DKŽ exel yra grįžtamų medžiagų pozicijos, kurios turi būti įvertintos su minuso ženklu, tačiau vertės neįrašytos. Prašome užpildyti grįžtamųjų medžiagų pozicijų vertes exel DKŽ, kadangi iš praktikos žinome, kad šias pozicijas pildo Užsakovas	Grįžtamųjų medžiagų pozicijos užpildytos.				

PRIDEDAMI DOKUMENTAI:

2.11 SPS Priedas Nr. 11 DKŽ (01.20 (2)).