

## DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO Nr. 5

Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) dėl viešojo pirkimo „**Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė-Rusnė ruožo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas**“ (pirkimo numeris Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje – 533875) (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia tiekėjo (-ų) klausimą (-us) ir atsakymą (-us) į jį (-uos):

Eil. Nr.	Klausimas <sup>1</sup>	Atsakymas <sup>2</sup>
1.	Projekte (konstrukcijų dalis, tiltas per Šyšą 0,041 km) numatyta betonas C35/45 ir C30/37.  Pagal projekte nurodytus betono parametrus, galimai žemiausia betono klasė turėtų būti C35/45. Su C30/37 projekte numatytų parametrų išgauti negalima. Prašome patikslinti betono markes.	Konstrukcijų dalis, tiltas per Šyšą 0,041 km (SK-03.01). Patikslinta betono markės - <b>C30/37 XC3 XF3</b> Pridedame: Aiškinamasis raštas 17 skyrius ir SKŽ 3.5.3; 3.5.4; 3.6.1; 3.6.3; 5.1; 5.1.1 poz.
2.	Ant kokio betono pagrindo klojami kelio ir vejos bortai ? Nurodykite betono markę.	S-02 dalies techninių specifikacijų 5.4.4.2 skyriuje yra pateikta betono klasė – C12/15 ir stipresnis.

Informuojame, kad pratęsimas Pasiūlymų pateikimo terminas. Pasiūlymus reikia pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis į elektroninių pasiūlymų dėžutę ne vėliau kaip iki **2025 m. sausio 28 d. 10.00 val.\*** intinai (Lietuvos Respublikos laiku).

PRIDEDAMI DOKUMENTAI:

- 206-00-TDP-SK-03.01\_AR;
- 206-00-TDP-SK-03.01\_SKZ.

<sup>1</sup> Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

<sup>2</sup> Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.