

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VARĖNOS VANDENYS“

Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 184626819. Žalioji g. 26, 65210 Varėna.
Tel. (+370 310) 31 663, e. p. info@varenosvandenys.lt

Teikiamas per CVP IS

2026-06-12 Nr. 1

Viešojo pirkimo komisija vykdydama supaprastinto riboto konkurso „Nuotekų valymo įrenginių statybos darbai Merkinės mst.“ darbų pirkimo procedūras, atsako į tiekėjų pateiktus klausimus:

1. Klausimas. Buitinėms reikmėms ir kompleksinio įrenginio plovimui bus reikalingas geriamos kokybės vanduo. Ar į valyklos teritoriją yra atvesta vandentiekio linija? Jei ne, nuo kurios vietos būsimas rangovas turės pakloti vandentiekio liniją?

1. Atsakymas. Pagal pirkimų dokumentų 11 priedo užsakovo reikalavimų 2.6.3. punktą nurodoma, kad vandens gavimui turi būti įrengtas gręžinys. Teikiant pasiūlymus prašome vadovautis užsakovo reikalavimų 2.6.3 punktu.

2. Klausimas. Esamuose valymo įrenginiuose tikėtina yra daug veikliojo dumblo. Jei viso dumblo kiekio nereikia naujų įrenginių paleidimui, kas turės sutvarkyti esamą dumblą – būsimas rangovas ar užsakovas? Jei būsimas rangovas, tuomet ar bus galima šį dumblą pervežti apdorojimui į kitus užsakovo eksploatuojamus įrenginius?

2. Atsakymas. Esamuose valymo įrenginiuose esantis veiklusis dumblas, kuris nebus reikalingas naujų įrenginių paleidimui ir technologinio proceso įvedimui, bus išvežtas Užsakovo į Varėnos nuotekų valymo įrenginius. Rangovui šio dumblo sutvarkymo kaštų vertinti pasiūlyme nereikia.

3. Klausimas. Nuotekų valymo įrenginių statybos metu nuotekų išvalymui galioja esamo TIPK reikalavimai. Prašome nurodyti, iki kokių leistinų koncentracijų reikia išvalyti nuotekas pagal šiuo metu galiojantį TIPK?

3. Atsakymas. Duomenys pateikti žemiau esančioje lentelėje.

Nr	Teršalo pavadinimas	Didžiausias nuotekų užterštumas prieš valymą				Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas								Valymo efektyvumas %
		mom., mg/l	vidut., mg/l	t/d	t/metus	DLK mom., mg/l	Pageidaujama LK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	Pageidaujama LK vidut., mg/l	DLT paros, t/d	Pageidaujama LT paros t/d	DLT metų, t/m	Pageidaujama LLT metų t/m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Merkinės gyvenvietės nuotekų biologinio valymo įrenginiai (Q paros = 110 m³/p; Q metų = 40150 m³/metus).														
03	BDS7	570	230	0,063	9,0	34	34	23	23	0,005	0,005	0,923	0,923	90

4. Klausimas. Prašome patikslinti, kokie išvalymo rodikliai būtų taikomi laikiniams nuotekų valymo įrenginiams jų eksploatavimo metu statybos laikotarpiu. Prašome nurodyti, ar laikiniams įrenginiams būtų taikomi TIPK/taršos leidime nustatyti išleidžiamų nuotekų reikalavimai. Jei taip, prašome pateikti galiojantį TIPK arba taršos leidimą su nustatytais reikalavimais.

4. Atsakymas. Duomenys pateikti 3 atsakymo lentelėje.

5. Klausimas. Prašome patikslinti arba panaikinti Techninės specifikacijos 1.2.4.2.3 punktą dėl kuro arba šilumos energijos sąnaudų vertinimo, kadangi šiuo metu nėra aišku, kokios konkrečiai sąnaudos turi būti vertinamos ir kokia metodika turi būti taikoma jų apskaičiavimui. Atkreipiame dėmesį, kad eksploatuojant buitinių nuotekų valyklą kuro sąnaudos gali būti interpretuojamos skirtingai, pavyzdžiui kaip techninio aptarnavimo ir serviso išvykų kuro

sąnaudos, perteklinio dumblo išvežimo kuro sąnaudos ar kitų eksploatacinių transporto procesų sąnaudos. Tačiau tokių sąnaudų objektyviai apskaičiuoti nėra galimybės, kadangi nėra žinoma techninio aptarnavimo periodiškumas, atstumai iki objekto, naudojamų transporto priemonių tipai, jų kuro sąnaudos, dumblo išvežimo atstumai bei transportavimo būdas. Atsižvelgiant į tai, mūsų vertinimu šis kriterijus negali būti objektyviai ir vienodai įvertintas visų tiekėjų, todėl prašome Techninės specifikacijos 1.2.4.2.3 punktą panaikinti arba pateikti aiškia ir vienodą visiems tiekėjams privalomą tokių sąnaudų apskaičiavimo metodiką.

5. Atsakymas. Paaiškiname, kad tiekėjo paklausime nurodytas punktas yra ne Techninės specifikacijos, o RKS priedo Nr. 7 „Kainos ir kokybės santykio kriterijai“ 1.2.4.2.3 punktas.

RKS priedo Nr. 7 1.2.4.2.3 punkte nurodytos kuro arba šilumos energijos sąnaudos vertinamos tik tuo atveju, jeigu tiekėjo siūlomoje technologijoje naudojami terminiai ar kiti šiluminės energijos reikalaujantys procesai. Šis punktas nėra skirtas vertinti transporto, techninio aptarnavimo, serviso išvykų, dumblo išvežimo ar kitų su technologiniu procesu tiesiogiai nesusijusių eksploatacinių transporto sąnaudų.

Pažymėtina, kad RKS priede Nr. 7 jau nustatyta vienoda šilumos arba kuro energijos kaina – 0,08 Eur/kWh, todėl tiekėjai, kurių siūlomas technologinis sprendinys reikalauja tokios energijos, sąnaudas turi apskaičiuoti taikydami šią kainą ir pagrįsdami energijos poreikį techniniais duomenimis.

Atsižvelgiant į tai, RKS priedo Nr. 7 1.2.4.2.3 punktas nekeičiamas.

6. Klausimas. Prašome patikslinti Techninės specifikacijos 1.2.4.3.3 punktą, kuriame nurodyta, kad reagentų kainų Perkantysis subjektas nenustato, o tiekėjai jas turi pagrįsti savarankiškai. Atkreipiame dėmesį, kad reagentų kainos tiesiogiai įtakoja eksploatacinių sąnaudų kriterijų T4, pagal kurį vertinami pasiūlymai, todėl skirtingų tiekėjų pasirenkamos skirtingos reagentų kainų prielaidos gali sudaryti nevienodas konkuravimo sąlygas. Esant dabartinei formuluotei, tiekėjai gali naudoti skirtingus reagentų kainų šaltinius, skirtingus pirkimo kiekius ar komercines sąlygas. Pavyzdžiui, tiekėjas gali pateikti užklausą labai dideliu reagentų kiekiu ir gauti ženkliai mažesnę vieneto kainą, kuri nebūtinai atitiks realias eksploataavimo sąlygas ateityje. Tokiu atveju dirbtinai sumažintos reagentų sąnaudos gali turėti tiesioginę įtaką vertinimo balams ir konkurso rezultatams. Taip pat pažymėtina, kad eksploatacijos ir proceso vykdymo garantijos bus vykdomos ateityje, todėl realios reagentų kainos garantiniu ar eksploataciniu laikotarpiu gali ženkliai skirtis nuo pasiūlymo pateikimo metu naudotų kainų. Atsižvelgiant į tai, mūsų vertinimu, siekiant užtikrinti vienodas ir objektyvias konkuravimo sąlygas tarp tiekėjų, Perkantysis subjektas turėtų nustatyti vieningas reagentų kainas.

6. Atsakymas. Paaiškiname, kad tiekėjo paklausime nurodytas punktas yra ne Techninės specifikacijos, o RKS priedo Nr. 7 „Kainos ir kokybės santykio kriterijai“ 1.2.4.3.3 punktas.

Reagentų kainų Perkantysis subjektas nenustato, nes reagentų rūšys, kiekiai ir poreikis priklauso nuo konkretaus tiekėjo siūlomo technologinio sprendinio. RKS priede Nr. 7 nustatyta, kad tiekėjai, apskaičiuodami reagentų sąnaudas, privalo nurodyti naudojamų reagentų rūšis, kiekius ir kainas bei šiuos duomenis pagrįsti gamintojų technine dokumentacija, rinkoje taikomomis kainomis arba kita objektyvia ir patikrinama informacija.

Taip pat RKS priede Nr. 7 numatyta, kad nepagrįsti, prieštaringi arba nepatikrinami skaičiavimai gali būti vertinami 0 balų pagal T4 kriterijų, o Perkantysis subjektas turi teisę prašyti pagrįsti pateiktus skaičiavimus. Todėl vertinimas bus atliekamas pagal vienodus kriterijus visiems tiekėjams, remiantis tiekėjų pateiktais pagrindžiančiais dokumentais ir patikrinama informacija.

Atsižvelgiant į tai, RKS priedo Nr. 7 1.2.4.3.3 punktas nekeičiamas.