

KLAUSIMAS	ATSAKYMAS
1. Prašome patikslinti kainų pateikimo formoje nurodytos pozicijos „Dujotiekio stabdymo, nenutraukiant dujų tiekimo darbai“ apimtį. Projekto dokumentacijoje neradome sprendinių, numatančių laikinos rezervinės (apylankinės) linijos įrengimą ar kitų techninių priemonių, kurios leistų vykdyti rekonstruojamos magistralinio dujotiekio atkarpos stabdymą nenutraukiant dujų tiekimo vartotojams. Tuo pačiu kainų pateikimo formoje numatytą p.2.7 “Dujotiekio stabdymo, nenutraukiant dujų tiekimo darbai.” Prašome paaiškinti: • kokie konkretūs darbai ir priemonės turi būti įtraukti į šią poziciją; • ar Rangovas turi numatyti laikiną dujų tiekimo schemą (rezervinę liniją, laikiną apylanką ar kitus techninius sprendinius); • kokia darbų apimtis ir atsakomybės ribos turi būti įvertintos pasiūlymo kainoje.	Prašome teikiant pasiūlymą pildyti atnaujintą pasiūlymo formą (<i>SPS 1 priedas. SPS 1 priedas. Pirminio_Galutinio pasiūlymo forma_AKTUALI</i>) 2.7. p. “Dujotiekio stabdymo, nenutraukiant dujų tiekimo darbai.” PANAIKINTAS. Dokumentas pridedamas.
2. Prašome patikslinti demontuoto magistralinio dujotiekio vamzdžio perdavimo tvarką. Projekto dokumentacijoje numatyta demontuotą vamzdį supjaustyti ir išvežti į AB „Amber Grid“ nurodytą arba suderintą vietą, tačiau neradome reikalavimų dėl esamos izoliacinės dangos pašalinimo. Prašome patikslinti: 2.1. ar demontuotas vamzdis turi būti perduodamas su esama izoliacine danga; 2.2. ar Rangovas turi numatyti izoliacijos pašalinimo, atliekų rūšiavimo ir utilizavimo darbus; 2.3. jei izoliaciją būtina pašalinti, kokie yra reikalavimai vamzdžio paruošimui ir kokioje vietoje turi būti atliekami šie darbai. 2.4. Kokio ilgio vamzdžius galima pristatyti į jūsų nurodytą arba suderintą vietą	Demontuotas magistralinio dujotiekio vamzdis supjaustomas ir išvežamas į metalo supirkimo įmonę, suderintą su AB „Amber Grid“. Visi su vamzdžio paruošimu ir perdavimu susiję klausimai (izoliacijos nuėmimas, atliekų tvarkymas, vamzdžių ilgis) bus sprendžiami ir derinami metalo supirkimo įmone.