

KLAUSIMAS	ATSAKYMAS
1. Specializuotos įmonės vykdančios prastūmimą po keliu, informavo, kad PP numatytame projekte Plieniniai vamzdžiai d711x6,4* mm (DN≥700), Rt0,5 245 MPa, dėklui dujotiekio d508 susikirtimui su magistraliniu keliu, neizoliuoti, sienelės storis numatytas 6,4 mm yra per plonas. Norime prašyti užsakovo, leisti dėklui naudoti storesnės sienelės vamzdį, kad neiškiltų problemų su dėklo įrengimu.	Užsakovas neprieštarauja, kad dėklo sienelės storis būtų patikslintas rengiant techninį darbo projektą.
2. Prašome patikslinti reikalaujamą Ø508 vamzdžio plieno markę, kadangi 2_2024-60-00-PP-D projektinių pasiūlymų SŽ nurodyta L360NE, kai tuo tarpu vamzdžių techninėje specifikacijoje minima apie L360ME ir apie L415ME.	Patiksliname, kad galima naudoti vamzdžio plieno markę L360NE/ME ir/arba L415ME/NE. Patikslinimus pateikti techninio darbo projekto rengimo metu.