

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

Pranešame, kad gauti klausimai Oro kondicionierių ir jų montavimo darbų pirkime (toliau – Pirkimas), į kuriuos pateikiami atsakymai:

Eil. Nr.	Klausimai	Atsakymas / paaiškinimai
1.	1. TS4 priedo 6.3 punkte nurodytas izoliacijos storis - 0.006m (6mm), tačiau TS3 priedo 6.3 punkte nurodytas izoliacijos storis jau 0.06m (6cm). Prašome patikslinkite kuriuo punktu vadovautis.	Prašome vadovautis TS 4 priedo 6.3 punkte nurodytais reikalavimais – izoliacijos storis turi būti 6 mm. Pažymime, kad šiais metais (2026 m.) bus vykdomas standartinių techninių reikalavimų atnaujinimas. Kadangi atnaujinta redakcija dar nėra patvirtinta, pirkimo dokumentuose pateikti šiuo metu galiojantys standartiniai techniniai reikalavimai. Šio pirkimo atveju taikomi TS 4 priedo 6.3 punkte nurodyti reikalavimai.
	2. TS 3 priede punktas 2.9 temperatūra ne žemiau -35C, SPS 3 priede punktas 2.4. Patalpos šildomos sieniniais elektriniais paneliniais radiatoriais su elektroniniais arba mechaniniais termostatais. Ar bus reikalingas šildymas kondicionieriais kai lauko T žemiau -10C ?	Ne, šildymas esant -10 °C ir žemesnei temperatūrai nebus reikalingas. Paaiškiname, kad šildymo ir vėsinimo sistemų veikimas yra valdomas valdikliu, kuris pagal nustatytą loginę schemą įjungia ir išjungia elektrinių šildytuvų bei oro kondicionierių grandines. Pažymime, kad oro kondicionieriai turi veikti tik vėsinimo režimu (pvz., įsijungti esant +23 °C ir išsijungti esant +21 °C, tačiau konkretūs parametrai gali skirtis priklausomai nuo patalpų paskirties). Oro kondicionieriai turi turėti galimybę būti valdomi per „sausus kontaktus“. Dėl kitų techninių parametrų prašome vadovautis prie pirkimo dokumentų pridėtais Litgrid standartiniais techniniais reikalavimais.

Jurgita Latvė, Mob. tel. +370 603 91139, El. p. jurgita.latve@litgrid.eu