



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO NR. 7912738

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija vykdo tarptautinės vertės pirkimą tarptautinės vertės pirkimą „P-2026/14811, Saulės elektrinė su akumuliatoriais“ atviro konkurso būdu

Teikiame atsakymus į gautus klausimus:

1. klausimas: Pasiūlymo formoje (BMS, 1.1 p.) reikalaujama, kad sistema persijungtų į baterijos maitinimą „per 0,00 ms“, o Techninėje specifikacijoje (BMS) nurodyta „iki 20 ms“. 0,00 ms techniškai neįmanoma. Prašome nurodyti, kuris reikalavimas galioja?

Atsakymas: Paaiškiname, kad Pasiūlymo formoje (BMS, 1.1 p.) padaryta techninė klaida (pridedami pakoreguoti dokumentai).

2. klausimas: Prašome patikslinti, ar reikalingas rezervinio maitinimo (backup / island) režimas, ar pakanka kad kaupiklis veiktų tik esant tinko režimui.

Atsakymas: Rezervinio maitinimo (backup / island) režimas būtinas, kad dingus elektrai veiktų praėjimo kontrolės ir kt.

3. klausimas: Jei reikalingas rezervinio maitinimo (backup / island) režimas, prašome patikslinti ar turi būti atskirtos objekto vartojimo pusėje kritinės apkrovos (kurios veiktų rezervinio maitinimo metu), ar rezervinio maitinimo (backup / island) režime visas objekto vartojimas turi būti užmaitintas nuo kaupiklio?

Atsakymas: Taip.

4. klausimas: Techninės specifikacijos 3.1 p. baterijų sistemos „nominali galia“ nurodyta 175 kW (AC išėjimas), o 3.2 p. galios keitiklio „nominali AC galia“ – 100 kW. Patikslinkite, kodėl šiuo atveju ESS sistemos kaupiklis yra būtent su 100 kW išėjimu? Ar gali negali būti keli mažesnės galios keitikliai?

Atsakymas: Vadovautis 3.2 techninės specifikacijos punktu (3.1 padaryta klaida turėjo būti 2x100kW).

5. klausimas: Ar gali būti naudojami hibridiniai inverteriai, per kuriuos būtų jungiami ir kaupikliai ir saulės elektrinės?

Atsakymas: Jei siūlomi hibridiniai inverteriai turi galimybę optimizuotai sistemai, tada gali. Tikslas – saugi elektrinė ant stogo.

6. klausimas: Pirkimo objekto pagrindinis BVPŽ kodas yra 09332000-5 (saulės įranga), tačiau V skyriuje (5.3–5.4 p.) taikomas nacionalinio saugumo režimas pagal kodą 48000000-8 (programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos) bei VPĮ 37 ir 47 str. 9 d. ribojimai. Prašome patikslinti, kuriems pirkimo objekto komponentams taikomi šie ribojimai – tik EMS / SCADA / monitoringo programinei daliai, ar visai įrangai (saulės moduliams, keitikliams, baterijoms).

Atsakymas: Pirkimo specialiųjų sąlygų 5.3 p. ir 5.4 p. nustatyta, kad:

5.3. Perkančioji organizacija įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą ir įsigyja pirkimo objektą, kurio papildomas BVPŽ kodas **(48000000-8 programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos)** nurodytas VPĮ 92 straipsnio 13 dalyje numatyta sąrašą, kaip nurodyta VPĮ 37 straipsnio 9 dalyje, todėl tiekėjas **turi užpildyti ir pateikti** Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją, **pirkimo sąlygų 6 priedo tęsinys**.

5.4. Perkančioji organizacija įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, atlieka pirkimą, kurio objektas apima VPĮ 92 straipsnio 13 dalyje numatyta sąrašą nurodytų BVPŽ kodų prekes **(48000000-8 programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos)**, kaip nurodyta VPĮ 47 straipsnio 9 dalyje, todėl tiekėjas **užpildyti ir pateikti** Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją, **pirkimo sąlygų 6 priedo tęsinys**.

7. klausimas: Pilno garantinio aptarnavimo terminas nurodytas nevienodai: pasiūlymo formoje minimas 12 mėn., o Techninėje specifikacijoje – 24 mėn. Prašome nurodyti, kuris terminas privalomas?

Atsakymas: Garantinio aptarnavimo terminas 24 mėn. Pasiūlyme padaryta techninė klaida.

8. klausimas: Ar galite pateikti esamų stogų konstrukcijų laikomosios gebos duomenis? Tai aktualu renkantis kurie stogai yra tinkami saulės elektrinei montuoti.

Atsakymas: Vadovautis technine specifikacija, numatoma stogo konstrukcija Arenos pusės.

9. klausimas: Modulių reikalavimuose tiek priekiniam (8 p.), tiek galiniam (9 p.) stiklui reikalaujama antirefleksinė danga. Antirefleksinė danga funkciškai prasminga tik priekinei (į saulę nukreiptai) pusei. Prašome patikslinti, ar reikalavimas antirefleksinei dangai ant galinio stiklo privalomas, ar pakanka standartinio galinio stiklo stiklas-stiklas modulyje.

Atsakymas: Standartinio nepakankama, reikalavimas privalomas.

10. klausimas: Kaupimo sistemos apsaugos (IP) klasė nurodyta nevienodai: vienoje vietoje IP66, kitoje (4.3 p.) – IP65. Prašome patikslinti kuri IP klasė privaloma.

Atsakymas: IP klasė nurodyta skirtingos įrangos. Vienaime punkte keitiklio, kitame kaupiklio. Maišomi du skirtingi įrenginiai.

11. klausimas: Skyriuje 3. Techniniai reikalavimai keitikliams, nurodyta kad saulės elektrinės kaupikliai turi būti ne mažiau nei 6vnt. ir visi vienodi. Prašome patikslinti kodėl būtent 6 kaupikliai ir kaip planuojama 6 kaupiklius paskirstyti ant 5 įvadų?

Atsakymas: Skyriuje 3 nekalbama apie kaupiklius. Kalbama apie inverterius. Ne prie visų įvadų bus jungiami kaupikliai. Rangovas turės įvertinti prie kurių įvadų bus prasmingiausia.

12. klausimas: Prašome patikslinti ar visi 5 vartojimo įvadai turi bent 1 metus vartojimo istoriją pilna apkrova, t.y. pilnai funkcionuoja kaip numatyta ateityje? Jei neturi, ar šiuo metu visi įvadai yra vartojami pilna numatoma apkrova, kad būtų galima atlikti matavimus ir nustatyti vartojimo profilį?

Atsakymas: Neturime pilnos metų vartojimo istorijos, pastatas eksploatuojamas nuo 2025 09 30.

13. klausimas: Ar šiems darbams yra parengtas projektas, kuo reikia vadovautis skaičiuojant sąmata?

Atsakymas: Projekto nėra, vadovautis technine specifikacija.

Viešojo pirkimo komisija

DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo Nr. 7912738
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-06-16 Nr. (18.1) VŠ1-949
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Toma Skomantienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-16 15:18
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2025-10-20 08:20 - 2026-10-20 08:20
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260605.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-06-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-06-16 nuorašą suformavo Toma Skomantienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-06-16 Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“