

Eil. Nr.	KLAUSIMAS	ATSAKYMAS
1.	Prašome patikslinti / sumažinti SPS 3.1 punkto 2 lentelės 1 punkto kvalifikacijos reikalavimą. Reikalavime nurodoma, kad Tiekėjas turi turėti VERT atestatą, suteikiantį teisę atlikti dujų skirstymo stočių remonto darbus. Tiekėjo vertinimu, šis reikalavimas yra platesnis nei būtina pirkimo objektui įgyvendinti, kadangi pagal techninę specifikaciją darbai yra susiję su DSS katilinės ir šildymo sistemos atnaujinimu, o DSRĮr nėra demontuojami ir paliekami esami.	Kvalifikacinis reikalavimas išlieka, tačiau atkreipiame dėmesį, kad VERT atestatas yra tik viena iš keturių lygiaverčių įrodinėjimo alternatyvų, nurodytų SPS 3.1 punkto 2 lentelės 1 punkto skiltyje „Pateikiami dokumentai“: 1. VERT išduotas atestatas – tiekėjams, registruotiems Lietuvoje; 2. Kompetentingų profesinių registų ar valstybės įgaliotų institucijų pažyma / priesaikos deklaracija – tiekėjams iš LR Energetikos įstatymo 22 str. 8 d. nurodytų valstybių; 3. Sutarčių sąrašas (SPS 12 priedas) – jei tiekėjas per pastaruosius 3 metus tinkamai įvykdė bent 1 sutartį, kurios objektas – DSS katilinės atnaujinimas su perkančiuoju subjektu; 4. Techninės ir organizacinės informacijos pateikimas (SPS 11 priedas) – įrangos sąrašas, technologiniai dokumentai, AAP aprūpinimas.
2.	Prašome patikslinti SPS 3.1 punkto 2 lentelės 2 punkto reikalavimą dėl projekto vadovo ir projekto dalies vadovų kvalifikacijos. Kadangi techninėje specifikacijoje numatyta rengti paprastojo remonto aprašus, o ne techninį / darbo projektą visos DSS technologinės dalies rekonstravimui, prašome patikslinti, kad projekto dalių vadovai turi būti siūlomi tik toms dalims, kurios faktiškai reikalingos pagal techninę specifikaciją ir tiekėjo pasirinktą techninį sprendinį. Taip pat prašome patvirtinti, kad atskiri projekto dalies vadovai gali būti pasitelkiami kaip subtiekejai arba ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ir jų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai gali būti pateikiami tik Perkančiajam subjektui pareikalavus.	Kvalifikacijos reikalavimų atitikimui turi būti pateikti visi reikalaujami specialistai nepriklausomai ar tai tiekėjo ar ūkio subjekto darbuotojai. .
3.	Prašome patikslinti / sumažinti SPS 3.1 punkto 2 lentelės 3 punkto reikalavimą dėl statinio vandentiekio ir nuotekų inžinerinių sistemų įrengimo specialiųjų darbų vadovo. Techninėje specifikacijoje vandentiekio ir nuotekų sprendiniai iš esmės susiję su kondensato neutralizavimu, nuvedimu, požeminės talpos įrengimu ir jos ištuštinimo sprendiniu. Tai yra pagalbinė katilinės technologinio sprendinio dalis, o ne atskiras vandentiekio ar nuotekų tinklų įrengimas. Tiekėjo vertinimu, šis reikalavimas yra platesnis nei būtina pirkimo objektui įgyvendinti, kadangi pagal techninę specifikaciją darbai yra susiję su kondensato neutralizavimu ir jo nuvedimu, požeminės talpos įrengimu ir jos ištuštinimo sprendiniu o ne nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimu.	Pagal STR 1.01.03:2017 kondensato neutralizavimo sistema ir jos nuvedimo vamzdeliai klasifikuojami kaip drenažo tinklo elementai / nuotekų šalinimo inžineriniai statiniai. Dalyje Perkančiojo subjekto valdomų DSS šie elementai įregistruoti kaip nuotekų tinklai, todėl nurodytas reikalavimas nebus keičiamas.

4.	Prašome patikslinti / sumažinti SPS 3.1 punkto 2 lentelės 5 punkto reikalavimą dėl specialisto, turinčio teisę eksploatuoti ir vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos matavimo priemonių ir automatikos sistemų eksploatavimo darbams. Pagal techninę specifikaciją automatikos darbai yra susiję su katilinės procesų valdymu, dujinių katilų valdymu, dujų atkirtos vožtuvo signalais, elektrotechnikos ir nuotolinio procesų valdymo sprendiniais. Techninėje specifikacijoje nėra aiškiai nurodyta, kad bus vykdomi gamtinių dujų perdavimo sistemos matavimo priemonių ar visos DSS technologinės dalies automatikos eksploatavimo darbai, dėl to šis reikalavimas yra platesnis nei būtina pirkimo objektui įgyvendinti.	Reikalavimas pagrįstas ir išlieka dėl šių techninių priežasčių: Pagal techninę specifikaciją (4.2.3 punktas) nauja katilinės KVS turi būti integruota į esamą DSS EAS/PLV sistemą – perduodami signalai apie katilų gedimus, cirkuliacinių siurblių būseną, EKM slėgio reikšmes, trieigių vožtuvų padėtį ir kt. Tai yra gamtinių dujų perdavimo sistemos automatikos ir valdymo sistemos dalis, o ne atskira izoliuota katilinės sistema. Paleidimo-derinimo darbų metu bus dirbama veikiančioje DSS aplinkoje, kurioje pagal Energetikos ministro įsak. Nr. 1-191 (Degių dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės) reikalinga atitinkama kvalifikacija.
5.	Prašome patikslinti / sumažinti SPS 3.1 punkto 2 lentelės 6 ir 7 punktų reikalavimus dėl gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo stočių eksploatavimo darbų vadovo ir darbininkų kategorijos darbuotojų. Kadangi techninėje specifikacijoje numatyti darbai yra susiję su DSS katilinės ir šildymo sistemos atnaujinimu, o DSRĮr nėra demontuojami ir paliekami esami, prašome įvertinti, ar reikalavimas turėti darbuotojus visos DSS eksploatavimo darbams nėra platesnis nei būtina pirkimo objektui.	Reikalavimas išlieka ir yra grindžiamas argumentais: Dujų pašildymo (šildymo) sistema yra neatsiejama DSS technologinės įrangos dalis – ji tiesiogiai veikia dujų temperatūrą, kuri yra kritinis DSS eksploatavimo parametras. Katilų paleidimo, derinimo ir bandymų metu sistema veikia kartu su visa DSS technologine įranga. Pagal Degių dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės (Energetikos ministro įsak. Nr. 1-191, 2021 m. red.) darbai gamtinių dujų aplinkoje reikalauja, kad bent dalis personalo turėtų teisę eksploatuoti gamtinių dujų sistemas. Paleidimo-derinimo etape tai yra privaloma sąlyga.
6.	Prašome patikslinti / sumažinti SPS 3.1 punkto 2 lentelės 11 punkto reikalavimą dėl kvalifikuoto specialisto, turinčio teisę vykdyti geodezinių nuotraukų parengimo paslaugas. Geodezinės nuotraukos / inžinerinių tinklų planai yra pagalbinė paslauga, reikalinga pirkimo objekto dokumentacijai parengti, tačiau tai nėra pagrindinė pirkimo objekto dalis. Prašome patikslinti, kad tiekėjas gali šį specialistą pasitelkti sutarties vykdymo metu, o jo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus pateikti iki atitinkamų geodezinių paslaugų vykdymo pradžios.	Reikalavimas turėti tokį specialistą išlieka, nes inžinerinių tinklų plano parengimas yra privalomas pagal techninę specifikaciją ir Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 1.01:2023.
7.	Prašome patikslinti / sumažinti SPS 3.1 punkto 2 lentelės 12 punkto reikalavimą dėl statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus. Tiekėjo vertinimu, šis reikalavimas yra labiau susijęs su sutarties vykdymo ir darbų organizavimo sąlygomis, o ne su tiekėjo kvalifikacija pasiūlymo pateikimo metu. Koordinatoriaus poreikis priklauso nuo faktinio darbų organizavimo, subtiekių skaičiaus, darbų trukmės ir teisės aktų reikalavimų. Prašome patikslinti, kad statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius turi būti paskiriamas sutarties vykdymo metu, jeigu toks koordinatorius privalomas pagal teisės aktus, o jo kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai pateikiami iki darbų pradžios	Mes sutinkame su jūsų argumentacija, tačiau kvalifikacijos dokumentai ir specialisto prieinamumas turi būti įvertinti pirkimo metu.

8.	Prašome patikslinti / sumažinti socialinių reikalavimų taikymo tvarką Tiekėjo vertinimu, nurodyti socialiniai reikalavimai nėra tiesiogiai susiję su pirkimo objektu, t. y. DSS katilinių ir šildymo sistemų atnaujinimo darbų techniniu atlikimu, darbų kokybe, darbų sauga, darbų terminais ar tiekėjo profesiniu / techniniu pajėgumu tinkamai įvykdyti sutartį. Pirkimo objektas yra techninio pobūdžio darbai, kuriems esminę reikšmę turi tiekėjo kvalifikacija, specialistų kompetencija, teisė vykdyti atitinkamus energetikos, statybos, elektros, automatikos ir kitus darbus bei gebėjimas užtikrinti darbų atlikimą pagal techninę specifikaciją. Manome, kad socialinių priemonių, tokių kaip lankstus darbo grafikas, individualus darbo laiko režimas, papildomos laisvos dienos, papildomas sveikatos draudimas ar psichologinės pagalbos sutartys, taikymas yra labiau susijęs su tiekėjo vidaus darbo organizavimo, personalo valdymo ir darbuotojų gerovės politika, o ne su konkretaus pirkimo objekto įgyvendinimu. Tokios priemonės gali būti taikomos tiekėjo viduje pagal jo patvirtintas vidaus tvarkas, darbo tvarkos taisykles, kolektyvines sutartis ar kitus vidaus dokumentus, tačiau jų neturėtų būti reikalaujama kaip privalomos sąlygos dalyvauti techninio pobūdžio darbų pirkime.	Pažymime, kad Perkantysis subjektas privalo siekti, jog įsigyjant prekes, paslaugas ar darbus būtų prisidedama prie socialinių klausimų sprendimo, ir taiko socialinius reikalavimus pirkimuose. Tiekėjas arba jo pasitelktas subtiektas, arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi privalo atitikti bent vieną iš socialinių reikalavimų, nurodytų SPS 4 lentelėje, t. y., bent vieną iš 4 lentelės 1 punkte nurodytų šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo priemonių ir / arba bent vieną iš 4 lentelės 2 punkte nurodytų priemonių, skirtų psichologinio smurto prevencijai užtikrinti ir aktyvių veiksmų pagalbai asmenims, patyrusiems psichologinį smurtą, suteikti. Atitikimas reikalavimui turi būti deklaruojamas Pasiūlyme. Įrodančių dokumentų bus prašoma pateikti tik iš Tiekėjo, kuris pagal sudarytą pasiūlymų eilę, pateikė ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Atkreipiame dėmesį, kad jeigu Tiekėjas, kurio pateiktas Pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, nepateikė ir/ar nepatiksino dokumentų, patvirtinančių atitiktį socialiniams reikalavimams per Komisijos nustatytą terminą, tokio Tiekėjo pateiktas Galutinis pasiūlymas atmetamas ir Tiekėjas pašalinamas iš Pirkimo procedūros.
9.	Prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą ne trumpesniam kaip 10 darbo dienų laikotarpiui nuo Perkančiojo subjekto atsakymų į šią prašymą pateiktus klausimus	Pasiūlymų pateikimo terminą pratęsiame iki 2026-07-03 d.