

Atsakymas į paklausimą Nr. 1

AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pirkimų komisija vadovaudamasi pirkimo dokumentų 8.1 p. į gautą paklausimą atsako taip:

**1. Klausimas:** Ar perkantysis subjektas yra užsakęs elektros energijos tiekimo nuo kranto (angl. onshore power supply) įrangą, skirtą ro-ro ir ro-pax terminalams, adresu Baltijos pr. 40A ir Minijos g. 180, Klaipėda?

**1. Atsakymas:** Taip. Yra sudaryta įrangos įsigijimo, įskaitant jos sumontavimą, paleidimą, derinimą sutartis.

**2. Klausimas:** Kas yra šios įrangos gamintojas, iš kokios valstybės ir kokie tiekimo terminai?

**2. Atsakymas:** Įrangą tieks, montuos ir atliks visus paleidimo bei derinimo darbus įmonė „Aktsiaselts BLRT ERA“ Klaipėdos filialas.

Pateikiame duomenis apie pagrindinių komponentų pristatymo terminus:

Eil. Nr.	Įrenginių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užsakymo data, iki	Preliminari gavimo data
1	Dažnio keitiklis	kompl.	4	2024-09-09	2025-03
2	VĮ perjungimo įrenginiai	kompl.	4	2024-10-14	2025-04
3	VĮ/ŽĮ ir ŽĮ/VĮ transformatoriai	vnt.	8	2024-10-14	2025-04
4	Kabelių kranai Dispensers	vnt.	4	2024-11-29	2025-07
5	Transformatorinės moduliai (konteineriai)	kompl.	4	2024-11-29	2025-04

**3. Klausimas:** Prašome pateikti šios įrangos techninę specifikaciją.

**3. Atsakymas:** Pateikta, kartu su pirkimo dokumentais.

**4. Klausimas:** Ar įrangos gamybos priežiūra ir priėmimas yra techninės priežiūros tiekėjo atsakomybė ir ar tai turime įvertinti, teikdami kainos pasiūlymą?

**4. Atsakymas:** Techninis prižiūrėtojas turės įvertinti ar tiekėjo pagaminta ir patiekta ir sumontuota įranga atitinka techninių specifikacijų reikalavimus taip pat vykdyti kitas paslaugų sutartimi priimtas prievoles.