



PASTABOS

1. Tinklai suprojektuoti vadovaujantis UAB "Šiaulių vandenys" išduotomis prisijungimo sąlygomis (žr. priedą Nr.1)
2. Tinklų pasijungimo ir susikirtimo su esamais bei projektuojamais tinklais altitudes tikslinti vietoje. Prieš pradėdant vykdyti žemės darbus, esant netikslumams, pranešti projektavimo įmonei;
3. Susikirtimuose su esamomis komunikacijomis darbus vykdyti rankiniu būdu;
4. Projektuojamų tinklų pasijungimo altitudė turi būti tikslinama darbų metu, pagal LAS07 aukščių sistemą.
5. Šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su gatvės danga (plaukiojančio tipo), 50-70 mm virš žaliosios vejos gyvenamosiose kvartaluose ir 200 mm virš žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose; Šulinių perdangos turi būti centruojamos taip, jog liukas neatsidurtų gatvės ar pėsčiųjų zonos bordiūro zonoje;
6. Šulinių / kamerų dangčių apkrovos klasės:
A15 - pėsčiųjų ir dviratininkų eismo zonos; B125 - šaligatviai, pėsčiųjų gatvės, lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelės; C250 - lietaus surinkimo grotelės; D400 - važiuojamoji gatvės dalis visų rūšių transporto priemonėms;
7. Vykdamas statybos darbus laikytis darbų ir eksploataavimo saugos taisyklių. Darbus atlikti pagal gamintojo rekomendacijas;
8. Pažeistas esamas dangas privaloma atstatyti iki buvusio lygio;

0	2025	Statybos leidimui, Statybai						
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)						
Atestato Nr.	<p>MB "Statybinis aukštis" JA.k. 305342078, Vytauto g. 156-7, Šiauliai Mob. tel.: 8 601 88978</p>	OBJEKTAS: Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų (Inžinerinių tinklų grupė), Tilžės g. 155, Šiauliai, statybos projektas						
		<table border="1"> <tr> <td>PV</td> <td>2025</td> <td rowspan="2">Sklypo planas su paviršinių nuotekų šalinimo tinklais M 1:300</td> <td>Laida</td> </tr> <tr> <td>PDV</td> <td>2025</td> <td>0</td> </tr> </table>	PV	2025	Sklypo planas su paviršinių nuotekų šalinimo tinklais M 1:300	Laida	PDV	2025
PV	2025	Sklypo planas su paviršinių nuotekų šalinimo tinklais M 1:300	Laida					
PDV	2025		0					
LT	Užsakovas (statytojas): Valstybinis Šiaulių dramos teatras	105-00-SPP-NS.B-01	<table border="1"> <tr> <td>Lapas</td> <td>Lapų</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	Lapas	Lapų	1	1	
Lapas	Lapų							
1	1							