



Lietuvos Respublikos kultūros ministerija  
LIETUVOS ETNOGRAFIJOS MUZIEJUS

Biudžetinė įstaiga, J. Aisčio g. 2, Rumšiškės, LT-56335 Kaišiadorių r., tel. +370 687 07137, el. p. [info@lemu.lt](mailto:info@lemu.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190757221

Siunčiama CVP IS priemonėmis

2025-01- Nr. LEM-SD-

## DĖL ATSAKymo Į PIRKIME GAUTA KLAUSIMĄ

Lietuvos etnografijos muziejus (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo Atviros centralizuotos muziejinių vertybių saugyklos su kompetencijų centru pastato L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškių mstl., Kaišiadorių r. sav., atviro architektūrinio projekto konkursą (tarptautinės vertės pirkimas, TED nuoroda: 790766-2024, paskelbimo data: 23/12/2024, Pirkimo ID CVP IS 560250) (toliau – Konkursas arba Pirkimas).

Teikiame atsakymą į Pirkime gautą klausimą.

**Klausimas1.** Ar gali saugyklos [pvz. LNDM] rinkinių temos, kurios turi vienodus temperatūros ir drėgnio reikalavimus [pvz. Didžiagabaritė skulptūra ir Tapyba] būti vienoje patalpoje? Ar reikalingas atskyrimas?

**Atsakymas1.** Saugyklų patalpos turi būti atskirtos taip bei jų plotai nustatyti taip, kaip tai nurodoma Konkurso sąlygų priedo Nr. 1-2. „KONKURSO OBJEKTO UŽDUOTIS“ skyriuje III.2. „Patalpų ir jų plotų (m<sup>2</sup>) poreikiai“ reikalavimuose prie konkrečių saugyklų: patalpų atskyrimo reikalavimą bei privalomą minimalų kiekvienos patalpos plotą prašome žiūrėti atitinkamai pagal Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) – 16 punktas, Lietuvos etnografijos muziejaus (LEM) - 17 punktas, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus (ČDM) – 18 punktas, Lietuvos nacionalinio muziejaus (LNM) 19 punktas bei Specialios paskirties saugyklos (kapsulė) – 21 punktas, lentelių eilutę „Privalomas minimalus plotas, m<sup>2</sup>“, t. y. visos patalpos, kurių minėtoje eilutėje yra nurodytas minimalus reikalaujamas plotas, turi būti atskiros.

Atkreipiame dėmesį, kad didelių gabaritų muziejinių vertybių saugyklos (20 punktas), kaip ir nurodoma lentelėje, gali būti projektuojamos vienoje patalpoje.

**Klausimas2.** Ar gali būti natūralus apšvietimas saugyklose? Kuriose saugyklose jo negali būti?

**Atsakymas2.** Saugyklose natūralaus apšvietimo negali būti, išskyrus didelių gabaritų muziejinių vertybių saugyklą: čia galėtų būti (bet neprivaloma, kad būtų) netiesioginė natūrali šviesa, t. y. negali būti tiesioginio natūralios šviesos srauto, krintančio tiesiogiai ant muziejinių vertybių iš viršaus ar iš šono.

**Klausimas3.** Ar gali būti natūralus apšvietimas didelių gabaritų muziejinių vertybių saugykloje?

**Atsakymas3.** Didelių gabaritų muziejinių vertybių saugykloje gali būti (bet neprivaloma, kad būtų) netiesioginė natūrali šviesa. Tačiau šioje erdvėje negali būti tiesioginio natūralios šviesos srauto, krintančio tiesiogiai ant muziejinių vertybių iš viršaus ar iš šono.

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Lietuvos etnografijos muziejus 190757221, Kaišiadorių r. sav., Rumšiškės, J. Aisčio g. 2
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL ATSAKYMO Į PIRKIME GAUTA KLAUSIMĄ
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-01-21 Nr. LEM-SD-2025-15
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Erika Morkūnienė, Viešųjų pirkimų specialistas, Administracija
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ERIKA MORKŪNIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-01-21 12:37:22 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-01-21 12:37:42 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-10-01 18:34:50 – 2029-10-01 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	DBSIS, versija 3.5.80.3
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-01-21 12:40:09)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-01-21 12:40:09 DBSIS