



КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«РОМАНІВСЬКА ЛІКАРНЯ»  
РОМАНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  
вул. Медична, 2, с-ще Романів  
Житомирська область, 13001  
тел. 04146-2-36-32, e-mail: [romanovcrl@gmail.com](mailto:romanovcrl@gmail.com)  
Код ЄДРПОУ 01991613

03.06.2026 № 1207/б1-25

На № б/н від \_\_\_\_\_

На ваш запит повідомляємо, що у КНП «Романівська лікарня» Романівської селищної ради наявні системи та медичне обладнання, для яких переривання електропостачання є неприпустимим (критична загроза життю пацієнтів) або небажаним (ризик збою діагностичних процесів та пошкодження апаратури).

Усі зазначені споживачі забезпечені джерелами резервного та безперебійного живлення (дизель-генераторами та акумуляторними системами накопичення енергії- TESLA).


Детальна інформація про споживачів та поточний стан їхнього захисту наведена у таблиці:

№ п/п	Назва підрозділу / Обладнання	Категорія критичності	Поточний стан захисту та тип резервного джерела	Примітка / Режим переключення
1.	Апаратура відділення анестезіології та інтенсивної терапії	Неприпустимо	Захищено: підключено до дизельного генератора.	Перехід на генератор триває до 15 секунд.
2.	Апаратура операційної об'єднаного відділення хірургічного профілю	Неприпустимо	Захищено: підключено до дизельного генератора.	Забезпечує безперебійне проведення хірургічних втручань. Перехід на генератор триває до 15 секунд.
3.	Киснева станція	Неприпустимо	Захищено: підключено до дизельного генератора.	Забезпечує безперебійну подачу медичного кисню в реанімацію та операційні. Перехід на генератор триває

4.	Клініко-діагностична лабораторія (Аналізатори)	Небажано / Неприпустимо	Захищено: Уся лабораторна апаратура підключена до сучасного резервного джерела електроенергії TESLA (система накопичення енергії).	до 15 секунд.  Миттєве переключення (0 секунд). Обладнання не перезавантажується і працює безперервно.
5.	Рентген-апарати (Діагностичне обладнання)	Небажано	Захищено: підключено до дизельного генератора.	Перехід на генератор триває до 15 секунд. Дозволяє проводити рентгенологічні дослідження в умовах тривалої відсутності світла.
6.	Котельня (Система теплопостачання)	Небажано (Загроза розморожування системи взимку)	Захищено: підключено до дизельного генератора технологічне обладнання та насоси.	Перехід на генератор триває до 15 секунд. Гарантує підтримку температурного режиму в корпусах лікарні.
7.	Водозабірна свердловина (Водопостачання)	Небажано	Захищено: глибинні насоси та система подачі води підключені до дизельних генераторів.	Забезпечує автономне водопостачання закладу.

Директор

Юрій Квятковський  
0967530104



Ірина СЕРТ